

# Pompa di calore ibrida Paradigma

## Libra Hybrid



Manuale d'installazione, manutenzione e istruzioni per l'utente

## Indice

<b>Direttive e regolamenti CE</b>	<b>3</b>		
<b>1. Indicazioni per l'installatore</b>	<b>4</b>		
1.1 Ricevimento e disimballo	4		
1.2 Componenti modulo idraulico pompa di calore	4		
1.3 Elenco componenti in fornitura	5		
1.4 Immagazzinamento	5		
1.5 Componenti della pompa di calore	5		
1.6 Componenti della caldaia	5		
1.7 Installazione modulo pompa di calore	6		
1.8 Installazione caldaia	6		
1.8.1 Accessibilità	7		
1.8.2 Spazio complessivo necessario per il modulo interno	7		
1.9 Installazione unità esterna pompa di calore	8		
1.10 Pannelli di copertura	9		
1.11 Allacciamento idraulico dei moduli	11		
1.11.1 Collegamento del ritorno caldaia	11		
1.11.2 Collegamento della mandata caldaia	11		
1.11.3 Collegamento dello scarico condensa	11		
1.11.4 Allacciamento gas	12		
1.12 Allacciamento camini della caldaia	13		
1.12.1 Dimensioni del condotto	14		
1.12.2 Lunghezza massima della canna fumaria	16		
1.12.3 Versione sigillata	16		
1.12.4 Collegamento in diverse zone di pressione	17		
1.12.5 Tabella delle riduzioni	17		
1.12.6 Linee guida aggiuntive	18		
1.13 Allacciamento gas pompa di calore	19		
1.13.1 Tabella collegamenti	22		
1.13.2 Prove e verifiche	22		
1.13.3 Recupero gas	23		
1.13.4 Caricamento del refrigerante addizionale	23		
1.14 Collegamenti elettrici pompa di calore	24		
1.14.1 Accesso al quadro elettrico	24		
1.14.2 Collegamento linea di alimentazione elettrica	24		
1.14.3 Collegamento elettrico unità motocondensante esterna	25		
1.14.4 Connessioni alla morsettiera	25		
1.14.5 Posizionamento sonda aria esterna	27		
1.15 Allacciamento elettrico caldaia	28		
1.15.1 L'unità di controllo	28		
1.16 Collegamento dei comandi esterni caldaia	29		
1.16.1 Regolazione modulante	29		
1.16.2 Collegamento di un PC/PDA	29		
1.17 Limiti di funzionamento modulo pompa di calore	30		
1.18 Logica di attivazione della caldaia a supporto in assenza di web tool	31		
1.18.1 Disabilitazione funzioni sanitario, raffrescamento o riscaldamento	31		
1.18.2 Regolazione climatica	31		
1.18.3 Web tool e plug-in	32		
1.18.4 Logica di attivazione della caldaia a supporto con web tool e plug-in caldaia	32		
1.18.5 Funzione fotovoltaico	34		
1.19 Pompe di circolazione pompa di calore	35		
1.19.1 Pompa di calore - Prevalenza residua pompa	36		
1.19.2 Caldaia - Prevalenza residua pompa	36		
1.20 Messa in funzione pompa di calore	37		
1.20.1 Prima messa in servizio	38		
1.20.2 Impostazione automatica dell'indirizzo	38		
		1.20.3 Accensione iniziale pannello di comando unità esterna	38
		1.20.4 Attivazione	38
		1.21 Attivazione e disattivazione per versione senza web	39
		1.21.1 Disattivazione	39
		1.22 Attivazione e disattivazione per versione con web	39
		1.22.1 Attivazione	40
		1.22.2 Disattivazione	40
		1.23 Messa in funzione caldaia	41
		1.23.1 Esclusione dell'alimentazione di corrente e apertura del pannello anteriore	41
		1.23.2 Controllo dei collegamenti e preparazione della caldaia per il funzionamento	41
		1.23.3 Accensione della caldaia e impostazione dei controlli	42
		1.23.4 Procedura normale di avviamento	43
		1.23.5 Anomalia durante la procedura di avviamento	43
		1.23.6 Regolazioni gas	44
		1.24 Preparazione della caldaia all'uso	46
		1.25 Istruzioni al conduttore	46
		<b>2. Indicazioni per il manutentore</b>	<b>47</b>
		2.1 Schemi idraulici Libra Hybrid	47
		2.2 Componentistica di cablaggio per versioni con web tool	48
		2.3 Componentistica di cablaggio per collegamento a internet per versioni con web tool	48
		2.4 Schema elettrico Libra Hybrid con web tool	49
		2.5 Schema elettrico Libra Hybrid senza web tool	50
		2.6 Schema elettrico caldaia ModuStar	51
		2.7 Lista parametri di configurazione unità interna	52
		2.7.1 Versione senza web tool	52
		2.7.2 Versione con web tool	52
		2.8 Operazioni di monitoraggio: visualizzazione unità esterna	54
		2.9 Pannello comandi caldaia	55
		2.10 Programmazione parametri caldaie	56
		2.11 Modifica della potenza massima (Hi) per il funzionamento riscaldamento	57
		2.12 Manutenzione caldaie	58
		2.12.1 Ispezione	58
		2.12.2 Controllo della pressione dell'acqua	58
		2.12.3 Controllo del sifone raccogli condensa	59
		2.12.4 Controllo dell'elettrodo di accensione	59
		2.12.5 Controllo della combustione	59
		2.12.6 Manutenzione	60
		2.12.7 Aprire la caldaia	61
		2.12.8 Manutenzione dell'elettrodo di accensione/ionizzazione	61
		2.12.9 Smontare la piastra anteriore dello scambiatore di calore	62
		2.12.10 Manutenzione del bruciatore	62
		2.12.11 Manutenzione dello scambiatore di calore (riscaldamento)	62
		2.12.12 Pulizia dello scambiatore di calore a piastre (ACS) e della valvola di non ritorno con filtro	62
		2.12.13 Ri-montaggio della caldaia e controllo della combustione	63
		<b>3. Indicazioni per l'utente</b>	<b>64</b>
		3.1 Manutenzione e pulizia pompa di calore	64
		3.1.1 Pulizia	64
		3.1.2 Manutenzione	64

3.2	Manutenzione e pulizia caldaia	65
3.2.1	Smaltimento/riciclaggio	65
3.3	Avvertenze generali pompa di calore	66
3.4	Avvertenze generali caldaia	68
3.4.1	Sicurezza in fase di montaggio e di installazione	69
3.4.2	Sicurezza in fase di montaggio, di ispezione e di manutenzione	69
3.4.3	Misure di sicurezza e informazioni sulla salute	69
3.5	Impostazione del controllore per versione senza web portal	70
3.5.1	Funzionalità dei tasti	71
3.5.2	Accesso al menù utente, visualizzazione e modifica delle informazioni	71
3.5.3	Info menù	72
3.5.4	Blocco della tastiera	72
3.5.5	Visualizzazioni	72
3.6	Interfaccia comandi touch screen	73
3.6.1	Interfaccia comandi d'emergenza	73
3.6.2	Pannello di comando unità esterna	73
3.7	Pannello comandi caldaia	74
3.7.1	Spegnimento della caldaia	74
3.7.2	Caldaia con protezione antigelo per periodi prolungati di inattività	74
3.7.3	Caldaia senza protezione antigelo per periodi prolungati di inattività	74
3.7.4	Visualizzazione delle impostazioni	75
3.7.5	Regolazione della caldaia in base all'impianto	75
3.8	Anomalie e rimedi pompa di calore	76
3.8.1	Allarmi visualizzazioni sul pannello di comando dell'unità esterna	79
3.8.2	Anomalie e rimedi caldaia	81
3.8.3	Arresto di controllo o spegnimento	84
3.8.4	Memoria anomalie caldaia	85
3.8.5	Visualizzazioni delle anomalie	85
3.8.6	Eliminare le anomalie	85
3.9	Ingombri Libra Hybrid	86
<b>4.</b>	<b>Dati tecnici</b>	<b>87</b>

## Direttive e regolamenti CE

### Conformità

Questa unità è conforme alle direttive Europee:

- Bassa tensione 2014/30/UE;
- Compatibilità elettromagnetica 2014/35/UE;
- Restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 2011/65/EU (ROH25);
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012/19/UE (RAEE).

### Regolamenti CE

La caldaia è conforme ai requisiti dei regolamenti CE relativi alle seguenti direttive:

- 90/39/CEE Direttiva sugli apparecchi a gas
- 92/42/CEE Direttiva sui requisiti di rendimento
- 73/23/CEE Direttiva sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione
- 89/336/CEE Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
- 97/23/CEE Direttiva per gli apparecchi semplici a pressione (art. 3, punto 3)

Tipo di classificazione per l'evacuazione dei prodotti della combustione; secondo la norma EN 483.

### Collaudo in fabbrica


Prima di uscire dalla fabbrica, ogni caldaia ModuStar è regolata ai punti ottimali e viene sottoposta a test relativi a:

- sicurezza elettrica;
- regolazione CO<sub>2</sub>,
- funzione acqua calda,
- tenuta all'acqua,
- tenuta al gas,
- parametri di automazione.

## Diritti d'autore

Tutte le informazioni riportate in questo documento tecnico, così come i disegni e le descrizioni tecniche da noi messi a disposizione, restano di nostra proprietà e non possono essere riprodotti senza autorizzazione scritta.

## 1. Indicazioni per l'installatore



### 1.1 Ricevimento e disimballo

L'imballo è costituito da materiale adeguato ed eseguito da personale esperto. Le unità (pompa di calore e caldaia) vengono consegnate complete ed in perfette condizioni, tuttavia per il controllo della qualità dei servizi di trasporto attenersi alle seguenti avvertenze:

- al ricevimento degli imballi verificare se la confezione risulta danneggiata, in caso positivo ritirare la merce con riserva, producendo prove fotografiche ed eventuali danni apparenti
- disimballare verificando la presenza dei singoli componenti con gli elenchi d'imballo
- controllare che tutti i componenti non abbiano subito danni durante il trasporto; nel caso notificare entro 3 giorni dal ricevimento gli eventuali danni allo spedizioniere a mezzo raccomandata r.r. presentando documentazione fotografica

Analoga informazione inviarla tramite e-mail al responsabile commerciale **PARADIGMA**.

Nessuna informazione concernente danni subiti potrà essere presa in esame dopo 3 giorni dalla consegna.

#### Nota importante

Conservare l'imballo almeno per tutta la durata del periodo di garanzia, per eventuali spedizioni al centro di assistenza in caso di riparazione.

Smaltire i componenti dell'imballo secondo le normative vigenti.

### 1.2 Componenti modulo idraulico pompa di calore

L'unità esterna è attualmente disponibile in 3 modelli:

Dimensioni unità esterna		5	9	12
Altezza	mm	569	996	1416
Larghezza	mm	790	940	
Profondità	mm	285	340	
Peso netto	kg	42	69	98

#### Unità interna

L'unità interna è attualmente disponibile in 3 modelli, tutti con le medesime dimensioni esterne:

Dimensioni unità interna		5	9	12
Altezza	mm	810		
Larghezza	mm	500		
Profondità	mm	560		
Peso netto	kg	82		



## 1.3 Elenco componenti in fornitura

La Libra Hybrid viene spedita con tre colli separati: il modulo pompa di calore, il modulo caldaia e i rubinetti di collegamento. L'involucro è in cartone con e una serie di protezioni in polistirolo espanso. Al di sotto dell'imballo è presente un piccolo bancale che facilita le operazioni di trasporto e spostamento.

Nella scatola del modulo pompa di calore sono presenti:

- n. 1 staffa a muro per l'ancoraggio dell'apparecchio
- n. 1 tubo gas per versione Combi / Solo
- n. 2 tubi acqua calda sanitaria per versione Combi
- n. 1 filtro a setaccio ad Y con attacchi FF. Luce maglia da 0,5 mm (su secondario)
- documentazione tecnica (manuale d'istruzione, etichetta di prodotto e di sistema ErP)

**Nota: il filtro ad Y è obbligatorio per i termini di garanzia.**

Nella scatola del modulo caldaia sono presenti:

- caldaia
- staffa fissaggio a muro (non utilizzato)
- documentazione tecnica (manuale d'istruzione ed etichetta ErP)

## 1.4 Immagazzinamento



Immagazzinare le confezioni in ambiente chiuso e protetto dagli agenti atmosferici, isolate dal suolo tramite traversine o pallet. **NON CAPOVOLGERE L'IMBALLO.**


## 1.5 Componenti della pompa di calore

- A. Separatore di liquido
- B. Pressostato differenziale
- C. Scambiatore a piastre
- D. Sonda T2 di mandata PdC
- E. Circolatore a basso consumo
- F. Linea gas 5/8"
- G. Linea del liquido 3/8"
- H. Mandata caldaia
- I. Mandata sanitario
- L. Linea gas caldaia
- M. Mandata sanitario
- N. Ritorno caldaia
- O. Mandata al separatore idraulico
- P. Mandata impianto
- Q. Ritorno impianto e attacco VDS
- R. Interruttore generale
- S. Parte elettrica
- T. Vaso di espansione pompa di calore
- U. Sfiato impianto
- V. Gruppo valvola 3 vie per versione Solo
- Z. Supporto per caldaia

## 1.6 Componenti della caldaia

- 1. Valvola di sfiato automatica dell'aria
- 2. Raccordo scarico dei fumi / presa d'aria
- 3. Presa di misurazione fumi
- 4. Scambiatore di calore
- 5. Scambiatore di calore a piastre anteriore
- 6. Tubo di aspirazione aria
- 7. Blocco gas
- 8. Pannello di controllo
- 9. Manometro
- 10. Pompa
- 11. Vaso di espansione
- 12. Elettrodo di accensione/ionizzazione





## 1.7 Installazione modulo pompa di calore

Una volta tolto l'imballo, il modulo idraulico pompa di calore rimane con le lamiere installate.

1. Smontare tutte le lamiere di copertura (par. 1.10)
2. Ancorare il modulo pompa di calore al muro tramite la staffa di fissaggio a muro. I fischer di fissaggio non sono contenuti in fornitura.


Il modulo idraulico è stato progettato per l'installazione a parete e deve essere abbinato ad una motocondensante.

Il luogo di installazione deve avere caratteristiche idonee (tecniche strutturali) tali da consentire l'installazione secondo normativa tecnica.

La parete deve essere liscia, priva di sporgenze e rientranze.

### **Attenzione**

Durante la fase di montaggio non posizionare il modulo idraulico pompa di calore a terra in posizione verticale perchè i collegamenti idraulici si possono danneggiare.




## 1.8 Installazione caldaia

La caldaia è fornita separatamente e deve essere ancorata alla staffa di supporto del modulo idraulico pompa di calore.

Una volta ancorata la caldaia procedere con l'installazione delle tubazioni di ancoraggio dei moduli (capitolo "Allacciamento idraulico").

## Indicazioni per l'installatore



### 1.8.1 Accessibilità

Lasciare spazio sufficiente intorno alla pompa di calore in modo da facilitare le operazioni di manutenzione.

### 1.8.2 Spazio complessivo necessario per il modulo interno

- Assicurarsi di disporre dello spazio raccomandato per l'installazione, nelle fasi di definizione dell'ubicazione idonea del modulo interno (modulo idraulico + caldaia).
- Tener conto dell'ubicazione autorizzata per l'uscita dei fumi e/o dell'ingresso dell'aria.
- Assicurarsi di disporre dello spazio sufficiente sotto al modulo interno (modulo idraulico + caldaia) per installare e rimuovere il sifone della condensa e collegare le tubazioni.
- Assicurarsi di disporre dello spazio sufficiente nell'area circostante al modulo interno (modulo idraulico + caldaia) per agevolare l'accesso e gli interventi di manutenzione.



#### Attenzione

È vietato conservare, anche solo temporaneamente, prodotti combustibili e sostanze all'interno o in prossimità della caldaia.




#### Attenzione

- Fissare l'apparecchio a una parete solida in grado di sopportare il peso del modulo interno (modulo idraulico + caldaia) pieno d'acqua e corredato da tutti i suoi accessori.
- Non installare l'apparecchio sopra fonti di calore o apparecchi di cottura.
- Non esporre il modulo interno (modulo idraulico + caldaia) all'irraggiamento solare diretto o indiretto.



#### Attenzione

- Il modulo interno (modulo idraulico + caldaia) deve essere installato in un locale protetto dal gelo.
- Dovrà essere presente un collegamento di messa a terra in prossimità del modulo interno (modulo idraulico + caldaia).
- Assicurarsi che sia presente un collegamento ad uno scarico in prossimità del modulo interno (modulo idraulico + caldaia) per consentire l'evacuazione della condensa.




	A	B	C	D
Distanza (cm)	≥ 15	≥ 25	≥ 20	≥ 50
1	Bulloni di ancoraggio			

## 1.9 Installazione unità esterna pompa di calore

### Avvertenze


- ⚠ Montare l'unità esterna in una posizione in grado di sopportarne il peso.
- ⚠ Scegliere un luogo adeguatamente ventilato, in cui durante la stagione estiva la temperatura esterna non superi i 40°C.
- ⚠ Lasciare, attorno all'apparecchio, uno spazio libero sufficiente, tale da evitare il ricircolo e da facilitare le operazioni di manutenzione.
- ⚠ Prevedere, sotto all'apparecchio, uno strato di ghiaia per il drenaggio dell'acqua di sbrinamento.
- ⚠ In caso di installazione in località a forte innevamento, montare il supporto dell'apparecchio ad un'altezza superiore al livello massimo della neve.
- ⚠ Usare cemento o materiale simile per costruire la base ed assicurare un buon drenaggio. In questo caso prevedere dei blocchetti antivibratori atti ad evitare la trasmissione delle vibrazioni.
- ⚠ In situazioni normali, assicurare un'altezza della base di almeno 5 cm.  
Consigliamo di usare sempre una vaschetta di raccolta (optional-THIT9278) ed un tubo di scarico della condensa, o per l'uso in regioni con inverni freddi, assicurare un'altezza di almeno 15 cm dai piedi in entrambi i lati dell'unità (in questo caso, lasciare spazio al di sotto dell'unità per il tubo di scarico e per impedire il congelamento dell'acqua di scarico nelle regioni con inverni freddi).

## Indicazioni per l'installatore




### 1.10 Pannelli di copertura

La macchina installata si presenta con il foro del tablet per la versione con Web Tool oppure con la lamiera cieca versione senza tablet.




Per accedere alla parte comandi della caldaia ed ai comandi della pompa di calore (per versione senza tablet) è necessario smontare il pannello inferiore **A**.

E' possibile accedere al pannello elettronica dell'unità esterna ed all'interruttore generale.




Per accedere alla parte frontale della caldaia in caso di manutenzione è necessario togliere la lamiera frontale **B**.

In questo modo si avrà completo accesso alla parte caldaia.



Togliendo la lamiera laterale sinistra **C** è possibile accedere alla parte posteriore del modulo idraulico (scambiatore, pressostato differenziale, elettrovalvola).


Il modulo deve avere uno spazio minimo per la manutenzione di 60 cm.



Togliendo il pannello **D** è possibile accedere alla parte elettronica della Libra Hybrid e alla parte del vaso d'espansione (6 litri prevaso 1,5 bar).

Nella parte inferiore vi è la morsettiera con il cablaggio e l'accesso dall'esterno per i vari collegamenti.

## Indicazioni per l'installatore



### 1.11 Allacciamento idraulico dei moduli

In fornitura, oltre che alle tubazioni di collegamento dei due moduli, sono presenti i rubinetti per la caldaia che servono al collegamento idraulico del modulo pompa di calore al modulo caldaia. Tali rubinetti servono per intercettare il modulo caldaia in caso di manutenzione.


#### Collegamento dei tubi ACS (modulo Combi)

- Inserire il tubo di uscita dell'acqua calda e nel rubinetto  pari a 1/2" per l'uscita dell'ACS.
- Inserire il tubo di entrata dell'acqua fredda nel rubinetto  pari a 1/2" per l'ingresso dell'ACS.

I tubi sono nella fornitura del modulo pompa di calore.

#### **Attenzione**

- I tubi per l'ACS devono essere collegati in conformità con le normative vigenti.




#### 1.11.1 Collegamento del ritorno caldaia

- Collegare il tubo dell'acqua di riscaldamento del modulo pompa di calore nel collegamento con  della caldaia.


#### 1.11.2 Collegamento della mandata caldaia

- Collegare il tubo di riscaldamento del modulo pompa di calore nel collegamento con  della caldaia.



#### 1.11.3 Collegamento dello scarico condensa

- Collegare l'uscita dello scarico condensa  della caldaia a un apposito punto di scarico delle acque reflue utilizzando un tubo resistente agli acidi (tubo di troppopieno da 3/4"). Per consentire la rimozione e/o la riparazione del sifone della caldaia, il raccordo non deve essere di tipo permanente.
- Per prevenire il rischio di congelamento, collegare il tubo di scarico della condensa a un tubo di fognatura verticale interno usando un imbuto (interruzione aria) completo di sifone d'acqua di almeno 75 mm.
- Se il tubo della condensa deve essere disposto esternamente, assicurarli il percorso più breve possibile e aumentare il diametro ad almeno 1 1/4" oppure isolarlo con una coibentazione resistente alle intemperie.
- Lo scarico deve essere inclinato di almeno 3 cm per metro, con una lunghezza orizzontale massima di 5 m.



### 1.11.4 Allacciamento gas

#### Linee guida aggiuntive per gli allacciamenti gas

Collegare la tubazione gas in fornitura al rubinetto della caldaia e portare il tubo all'esterno del modulo.

#### **Attenzione**

Prima di procedere con l'installazione, verificare che il contatore del gas abbia una capacità sufficiente per la richiesta. Ricordarsi di considerare il consumo di tutte le apparecchiature domestiche.

#### Regolazione della caldaia per il tipo di gas

La caldaia ModuStar può essere alimentata sia a metano che a propano.

La caldaia viene fornita di serie per l'uso di metano (H), quindi la procedura descritta di seguito deve essere eseguita PRIMA che la caldaia venga accesa e messa in funzione per la prima volta. Regolare la velocità del ventilatore e regolare il rapporto gas/aria.

#### Collegamento dell'alimentazione del gas

- Prima di intraprendere qualsiasi intervento sull'alimentazione del gas, intercettare la valvola principale.
- Collegare il tubo di alimentazione del gas al collegamento con  pari a 1/2" della caldaia.

#### **Attenzione**

- Assicurarsi che nelle tubazioni del gas non vi sia sporcizia. Prima di procedere all'installazione soffiare nei tubi per spurgarli.
- Accertarsi che la pressione minima di esercizio del gas sia sufficientemente alta (a pieno carico > 17 mbar).
- È preferibile installare un filtro gas nella tubazione del gas per evitare che l'unità gas si sporchi.
- Il collegamento dell'alimentazione del gas, la verifica di integrità e lo spurgo della tubazione devono essere eseguiti da un tecnico qualificato.


## 1.12 Allacciamento camini della caldaia

La caldaia è idonea per il collegamento ai sistemi di scarico dei fumi secondo le seguenti tipologie d'installazione.

### Classificazione

Questa classificazione è descritta in dettaglio nella tabella in conformità con **CE**

Tipo	Versione	Descrizione
B <sub>23</sub> B <sub>23P</sub> <sup>(1)</sup>	Aperta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senza cappa rompi tiraggio.</li> <li>• Scarico fumi attraverso il tetto.</li> <li>• Aria dall'area di installazione.</li> </ul>
B <sub>33</sub>	Aperta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senza cappa rompi tiraggio.</li> <li>• Scarico comune dei fumi attraverso il tetto (depressione).</li> <li>• Scarico dei fumi pulito con aria, aria proveniente dall'area di installazione (versione speciale).</li> </ul>
C <sub>13</sub>	Chiusa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarico su parete esterna.</li> <li>• L'apertura d'ingresso aria è nella stessa zona di pressione dello scarico (ad esempio, un passante combinato su parete esterna).</li> </ul>
C <sub>33</sub>	Chiusa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarico fumi attraverso il tetto.</li> <li>• L'apertura d'ingresso aria è nella stessa zona di pressione dello scarico (ad esempio, un passante concentrico su tetto).</li> </ul>
C <sub>43</sub> <sup>(2)</sup>	Chiusa/cascata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condotto di ingresso aria e di scarico dei fumi comune (sistema CLV):</li> <li>- Concentrico (preferibilmente).</li> <li>- Parallelo (se concentrico non è possibile).</li> <li>• Cascata sovrappressione</li> </ul>
C <sub>53</sub>	Chiusa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unità chiusa.</li> <li>• Condotto di ingresso aria separato.</li> <li>• Condotto di scarico dei fumi separato.</li> <li>• Scarico in diverse zone di pressione.</li> </ul>
C <sub>63</sub>	Chiusa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo tipo di unità è fornito dal costruttore senza un sistema di ingresso e scarico.</li> </ul>
C <sub>83</sub> <sup>(3)</sup>	Chiusa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'apparecchio può essere collegato a un sistema noto come semi CLV (con uscita fumi comune e ingresso aria individuale).</li> </ul>
C <sub>93</sub> <sup>(4)</sup>	Chiusa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condotto di ingresso aria e di scarico dei fumi nell'albero o canalizzato:</li> <li>- Concentrico.</li> <li>- Ingresso aria dal condotto esistente.</li> <li>- Scarico fumi attraverso il tetto.</li> <li>- L'apertura d'ingresso aria è nella stessa zona di pressione dello scarico.</li> </ul>
<p>(1) Anche categoria di pressione P1                      (2) EN 15502-2-1: 0,5 mbar; aspirazione tramite depressione                      (3) Può verificarsi una depressione di 4 mbar                      (4) Vedere la tabella per le dimensioni minime dell'albero o del condotto</p>		



## 1.12.1 Dimensioni del condotto

Tipo	Versione	Diametro (D interno)	Senza ingresso aria		Con ingresso aria	
			Ø condotto	□ condotto	Ø condotto	□ condotto
C <sub>93</sub>	Rigida	60 mm	110 mm	110 x 110 mm	120 mm	110 x 110 mm
		80 mm	130 mm	130 x 130 mm	140 mm	130 x 130 mm
		100 mm	160 mm	160 x 160 mm	170 mm	160 x 160 mm
C <sub>93</sub>	Flessibile	60 mm	110 mm	110 x 110 mm	120 mm	110 x 110 mm
		80 mm	130 mm	130 x 130 mm	145 mm	130 x 130 mm
		100 mm	160 mm	160 x 160 mm	170 mm	160 x 160 mm
C <sub>93</sub>	Coassiale	60/100 mm	120 mm	120 x 120 mm	120 mm	120 x 120 mm
		80/125 mm	145 mm	145 x 145 mm	145 mm	145 x 145 mm
		100/150 mm	170 mm	170 x 170 mm	170 mm	170 x 170 mm

### Uscite

Devono essere adottati sistemi di scarico (passanti per tetto e pareti esterne) dei seguenti produttori:

- Centrotherm
- Cox Geelen
- Muelink & Grol
- Natalini
- Pujoulat
- Ubbink
- GBD

### Consiglio

Se le norme prescrivono l'installazione di una griglia in filo metallico, utilizzarne una idonea in acciaio inossidabile.

Sono inoltre disponibili kit di passanti per tetto e pareti esterne specifici per ciascuna caldaia.

### Consiglio

Contattateci per ulteriori informazioni.

## Materiale

### **Attenzione**

- I metodi di accoppiamento e collegamento possono variare in base al produttore. Non è consentito utilizzare una combinazione metodi di accoppiamento e collegamento dei tubi di diversi produttori.
- I materiali utilizzati devono essere conformi alle normative e agli standard vigenti.

## Materiali delle tubazioni di ingresso e uscita dei fumi

Progetto <sup>(1)</sup>	Materiale <sup>(2)</sup>
Monoparete, rigida	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alluminio di alto spessore</li> <li>• Plastica T120</li> <li>• Acciaio inossidabile</li> </ul>
Flessibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plastica T120</li> <li>• Acciaio inossidabile</li> </ul>
(1) La tenuta deve essere conforme alla classe di pressione 1	
(2) Con marcatura CE	

## Lunghezze dei tubi aria e fumi

### **Consiglio**

- Quando si utilizzano dei raccordi a gomito, la lunghezza massima della canna fumaria (L) deve essere ridotta sulla base della tabella di riduzione.
- La caldaia è adatta anche per canne fumarie più lunghe e di diametro diverso da quelli indicati nelle tabelle. Contattateci per ulteriori informazioni.


## Versione per locali ventilati (B<sub>23</sub>, B<sub>23P</sub>, B<sub>33</sub>)

-  **Collegamento dell'uscita fumi**
-  **Collegamento dell'ingresso aria**

Nel caso di una versione con ventilazione ambiente, l'apertura di ingresso aria rimane aperta; viene collegata solo l'apertura di uscita fumi. In questo modo, la caldaia riceve la necessaria aria comburente direttamente dall'area di installazione. Utilizzare degli adattatori per tubi di scarico fumi e di ingresso aria con diametro diverso da 80 mm.


### **Attenzione**

- L'apertura di ingresso aria deve restare aperta.
- L'area di installazione deve essere dotata delle necessarie aperture di ingresso aria. Queste aperture non devono essere ostruite o chiuse.



### 1.12.2 Lunghezza massima della canna fumaria (L)

Tipo di caldaia	Diametro interno			
	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm
24s	8 m	15 m	36 m	40 m
28c	12 m	23 m	40 m	40 m
35c	8 m	14 m	35 m	40 m



### 1.12.3 Versione sigillata (C<sub>13</sub>, C<sub>33</sub>, C<sub>43</sub>, C<sub>63</sub>, C<sub>93</sub>)

- Collegamento dell'uscita fumi
- Collegamento dell'ingresso aria

Nel caso della versione sigillata, vengono collegate entrambe le aperture, di uscita fumi e di ingresso aria (in parallelo). Utilizzare degli adattatori per tubi di scarico fumi e di ingresso aria con diametro diverso da 80 mm.


### Lunghezza massima della canna fumaria (L)

Tipo di caldaia	Diametro interno			
	60-60 mm	70-70 mm	80-80 mm	90-90 mm
24s	2 m	14 m	32 m	40 m
28c	6 m	22 m	40 m	40 m
35c	2 m	14 m	30 m	40 m

### Lunghezza massima della canna fumaria (L)

Tipo di caldaia	Diametro interno	
	60-100 mm	80-125 mm
24s	4 m	20 m
28c	8 m	20 m
35c	4 m	20 m

## Indicazioni per l'installatore



### 1.12.4 Collegamento in diverse zone di pressione (C53, C83)

- Collegamento dell'uscita fumi**
- Collegamento dell'ingresso aria**

L'ingresso dell'aria comburente e l'uscita fumi sono possibili in diverse zone di pressione e con sistemi parzialmente CLV, ad eccezione delle zone costiere. Il dislivello altezza massima consentito tra l'ingresso dell'aria comburente e l'uscita dei fumi è 36 m.

#### Lunghezza massima dei condotti dei fumi (L)

Tipo di caldaia	Diametro interno			
	60-60 mm	70-70 mm	80-80 mm	90-90 mm
24s	-	5 m	13 m	23 m
28c	7 m	15 m	37 m	40 m
35c	4 m	8 m	23 m	38 m

### 1.12.5 Tabella delle riduzioni

#### Riduzione del tubo per ogni elemento utilizzato (parallelo)

Diametro	Riduzione tubo	
	Curva 45°	Curva 90°
60 mm	0,9 m	3,1 m
70 mm	1,1 m	3,5 m
80 mm	1,2 m	4,0 m
90 mm	1,3 m	4,5 m
100 mm	1,4 m	4,9 m
110 mm	1,5 m	5,4 m
130 mm	1,6 m	6,2 m

#### Riduzione del tubo per ogni elemento utilizzato (coassiale)


Diametro	Riduzione tubo	
	Curva 45°	Curva 90°
60-100 mm	1 m	2 m
80-125 mm	1 m	2 m
100-150 mm	1 m	2 m

#### Applicazioni specifiche aria e fumi

La caldaia può essere adattata per specifiche applicazioni per aria e gas, ad esempio sistemi ad alta pressione.

#### **Consiglio**

Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore




## 1.12.6 Linee guida aggiuntive

- Per installare i materiali dell'uscita fumi e dell'ingresso aria, fare riferimento alle istruzioni del relativo produttore. Se i materiali dell'uscita fumi e dell'ingresso aria non vengono installati secondo le istruzioni (ad esempio non sono a tenuta o non vengono staffati), possono verificarsi situazioni pericolose e/o lesioni personali. Dopo l'installazione, verificare come minimo la tenuta dei componenti dell'uscita fumi e dell'ingresso aria.
- Non è consentito collegare direttamente l'uscita fumi ai condotti strutturali a causa della condensa.
- Pulire sempre accuratamente i condotti quando si utilizzano tubi a camicia e/o un collegamento ingresso aria.
- Deve poter essere possibile controllare il tubo a camicia.
- Se la condensa proveniente da una sezione di tubo in plastica o acciaio inossidabile può rifluire in una sezione in alluminio dell'uscita fumi, la condensa deve essere scaricata tramite un collettore prima di raggiungere la sezione in alluminio.
- In presenza di tratti più lunghi di tubo in alluminio dell'uscita fumi, occorre inizialmente prevedere, insieme a quello della condensa, un riflusso relativamente elevato di prodotti di corrosione provenienti dai tubi di scarico. Pulire con regolarità il sifone dell'apparecchio o installare sopra l'unità un collettore aggiuntivo di raccolta della condensa.
- Accertarsi che il tubo dell'uscita fumi diretto alla caldaia presenti un gradiente sufficiente (almeno 50 mm al metro) e che siano presenti un collettore e uno scarico della condensa adeguati (almeno 1 m prima dell'uscita della caldaia). I raccordi a gomito utilizzati devono avere angoli superiori a 90° per garantire un gradiente sufficiente e una buona tenuta a livello delle guarnizioni.
- L'uscita fumi deve essere posizionata con cura, in modo che i fumi vengano dispersi correttamente a norma UNI - CIG 7129.

## Consiglio

Contattateci per ulteriori informazioni.



## Collegamento dell'uscita fumi


### S Profondità di inserimento 30 mm

1. Montare il tubo di uscita dei fumi sulla caldaia.
2. Montare i successivi tubi di uscita fumi in conformità alle istruzioni del produttore.

### Attenzione

- I tubi non devono poggiare sulla caldaia.
- Montare le parti orizzontali inclinandole verso la caldaia, con una pendenza di 50 mm al metro.

## Indicazioni per l'installatore




### Collegamento dell'ingresso aria

#### S Profondità di inserimento 30 mm

1. Montare il tubo di uscita dei fumi sulla caldaia.
2. Montare i successivi tubi di ingresso aria in conformità alle istruzioni del produttore.

#### ⚠ Attenzione

- I tubi non devono poggiare sulla caldaia.
- Montare le parti orizzontali inclinandole verso il terminale di ingresso aria.



### Collegamento dell'ingresso aria e dell'uscita fumi

#### S Profondità di inserimento 30 mm

1. Collegare il tubo di uscita fumi e il tubo di ingresso aria alla caldaia.
2. Montare i successivi tubi di uscita fumi e i tubi di ingresso aria in conformità alle istruzioni del produttore.

#### ⚠ Attenzione

- I tubi non devono poggiare sulla caldaia.
- Montare le parti orizzontali inclinandole verso la caldaia, con un gradiente di 50 mm al metro.

## 1.13 Allacciamento gas pompa di calore

L'installatore deve essere in regola con quanto stabilito dal regolamento 303/2008/CE che definisce, in conformità al regolamento 517/2014, i requisiti delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

**⚠** Non eseguire i collegamenti utilizzando normali tubazioni idrauliche che al loro interno potrebbero contenere residui di trucioli, sporcizia o acqua, e che possono danneggiare i componenti delle unità e pregiudicare il corretto funzionamento delle apparecchiature.

**⚠** Usare esclusivamente tubazioni in rame specifici per refrigerazione che vengono forniti puliti e sigillati alle estremità.

**⚠** Dopo aver eseguito i tagli sigillare immediatamente le estremità del rotolo e dello spezzone tagliato.

**⚠** E' possibile utilizzare tubi in rame per refrigerazione già preisolati.

**⚠** Utilizzare esclusivamente tubi con diametri che rispecchiano le dimensioni descritte nella tabella dei dati tecnici.

Aprire il pannello d'ispezione dell'unità esterna per accedere agli attacchi frigoriferi.

- Individuare il percorso delle tubazioni in modo da ridurre il più possibile la lunghezza e le curve dei tubi per ottenere il massimo rendimento dell'impianto.

La lunghezza massima delle linee di collegamento all'unità interna deve essere compresa tra 2 e 50 m per la 9 - 12 kW e 40 m per la 5 kW.


Per lunghezze superiori ai 30 m occorre comunque rabboccare la carica R410A con 40 g per ogni metro per la 9 - 12 kW e 20 g per ogni metro per la 5 kW. Inoltre il massimo dislivello tra l'unità interna e quella esterna non deve superare le quote riportate nella tabella "Collegamenti".

- Fissare al muro una canalina passacavi (possibilmente con separatore interno) di opportune dimensioni in cui far passare successivamente le tubazioni e i cavi elettrici.


- Tagliare i tratti di tubazione abbondando di circa 3-4 cm sulla lunghezza.

**⚠** Effettuare il taglio esclusivamente con un tagliatubi a rotella stringendo a piccoli intervalli per non schiacciare il tubo.


<b>A</b>	Uscita dei fili di controllo
<b>B</b>	Pannello d'ispezione
<b>C</b>	Copertura A
<b>D</b>	Uscita dei fili di alimentazione
<b>E</b>	Uscita delle tubazioni
<b>F</b>	Linea del liquido 3/8"
<b>G</b>	Linea del gas 5/8"



## Indicazioni per l'installatore




NON UTILIZZARE MAI UN NORMALE SEGNETTO, i trucioli potrebbero entrare nel tubo e successivamente in circolo nell'impianto danneggiando seriamente i componenti.



- Rimuovere eventuali bave con l'apposito utensile.

### **Attenzione**

Appena effettuato taglio e sbavatura sigillare le estremità del tubo con nastro isolante.



Nel caso non si utilizzino tubazioni preisolate, inserire i tubi nell'isolante che deve avere le seguenti caratteristiche:



- materiale: poliuretano espanso a celle chiuse
- coefficiente di trasmissione max: 0,45 W/ (Km<sup>2</sup>) ovvero 0.39 kcal/(hCm<sup>2</sup>)
- spessore minimo: 6 mm (per le linee de liquido)
- spessore minimo: 9 mm (per le linee del gas).

### **Attenzione**


Non inserire entrambe le tubazioni nella medesima guaina, si compromette il perfetto funzionamento dell'impianto.

- Unire accuratamente con nastro adesivo e eventuali giunzioni della guaina.
- Infilare nel tubo, prima di eseguire la cartellatura, il dado di fissaggio.
- Eseguire la cartellatura sulle estremità dei tubi, utilizzando l'apposito utensile, in modo impeccabile, senza rotture, incrinature o sfaldature.
- Lubrificare il filetto dell'attacco con olio per refrigerante (NON UTILIZZARE NESSUN ALTRO TIPO DI LUBRIFICANTE).
- Avvitare manualmente il dado del tubo sulla filettatura dell'attacco.
- Avvitare definitivamente utilizzando una chiave fissa per tenere ferma la parte filettata dell'attacco, per evitarne deformazioni, e una chiave dinamometrica, sul dado tarata con i seguenti valori in base alle dimensioni dei tubi:

Diametro tubi	Coppia di serraggio	Spessore tubo
ø 6.35 (1/4")	14 – 18 N · m {140 – 180 kgf · cm}	0.8 mm
ø 9.52 (3/8")	34 – 42 N · m {340 – 420 kgf · cm}	0.8 mm
ø 12.7 (1/2")	49 – 55 N · m {490 – 550 kgf · cm}	0.8 mm
ø 15.88 (5/8")	68 – 82 N · m {680 – 820 kgf · cm}	1.0 mm



**Pompa a vuoto**



	<b>Coppia di serraggio</b>
ø6.35 (lato liquido)	14.0 – 20.0 N • m {140 – 200 kgf • cm}
ø9.52 (lato liquido)	20.6 – 28.4 N • m {206 – 284 kgf • cm}
ø12.7, ø15.88 (lato gas)	48.0 – 59.8 N • m {480 – 598 kgf • cm}

### 1.13.1 Tabella collegamenti

Non è necessario realizzare sifoni sulle linee frigorifere in quanto i compressori dell'unità esterne sono dotati di separatori dell'olio.

Lunghezza dei tubi di collegamento senza carica complementare di gas	m	2 ÷ 30
Massimo sviluppo in lunghezza consentito (L) (singolo tubo)	m	50 (per 9-12 kW) 40 (per 5 kW)
Carica complementare di R410A per metro oltre (L)	g/m	40 (per 9-12 kW) 20 (per 5 kW)
Limite di differenza di elevazione tra le 2 unità se l'unità esterna è posizionata più in alto (H1)	m	30
Limite di differenza di elevazione tra le 2 unità se l'unità esterna è posizionata più in basso (H2)	m	15

### 1.13.2 Prove e verifiche

Ultimati i collegamenti dei tubi occorre eseguire una verifica sulla perfetta tenuta dell'impianto frigorifero con azoto (almeno 30 bar) e verificare perdite con soluzione saponata.

Per eseguire le operazioni di seguito descritte è necessario utilizzare un gruppo manometrico specifico per R410A ed una pompa del vuoto con portata minima di 40 l/min:

- 1- Svitare il tappo di chiusura del raccordo di servizio della linea del gas (L)
- 2- Collegare la pompa del vuoto ed il gruppo manometrico, mediante dei tubi flessibili con attacco da 5/16" al raccordo di servizio della linea del gas (M).
- 3- Accendere la pompa ed aprire i rubinetti del gruppo manometrico.
- 4- Abbassare la pressione fino a -101 kPa (-755 mmHg, -1 bar).
- 5- Continuare a mantenere la depressione per almeno 1 ora\*.
- 6- Chiudere i rubinetti del gruppo manometrico e spegnere la pompa.
- 7- Dopo 5 minuti solo se la pressione è rimasta a -101 kPa (-755 mmHg, -1 bar) passare all'operazione di cui al punto 8. Se la pressione all'interno del circuito è risalita ad un valore superiore a -101 kPa (-755 mmHg, -1 bar) è necessario procedere nuovamente alla ricerca della perdita (mediante soluzione saponata con circuito frigorifero in pressione di azoto ~ 30 bar), individuata e riparata la quale è necessario poi ripartire dal punto 3.


### ⚠ Attenzione

Per carica complementare di R410A vedere tabella al par. 1.13.1

- 8- Con una chiave esagonale da 4 mm aprire lo stelo della valvola del liquido fino ad aprirla completamente (G).
- 9- Aprire completamente, servendosi di una chiave esagonale da 5 mm, lo stelo della valvola del gas (F).
- 10- Togliere il tubo flessibile di carica collegato al raccordo di servizio del tubo del gas (D).
- 11- Rimettere al suo posto il tappo del raccordo di servizio del tubo del gas e fissarlo con una chiave inglese o fissa (M).
- 12- Rimettere i tappi degli steli delle valvole di servizio sia del gas che del liquido e fissarli (L).

\* La durata del vuoto dipende dalla necessità.


## Gruppo manometrico



### 1.13.3 Recupero gas

- 1- Rimuovere il tappo della presa del manometro (M) e collegare il manometro di bassa pressione (quello blu) sulla tubazione del gas 5/8".
- 2- Rimuovere i tappi ("L") di chiusura in ottone dei rubinetti frigoriferi.
- 3- Impostare la macchina in freddo attendere l'accensione secondo il suo ciclo (entro 5 minuti). La macchina si accende.
- 4- Chiudere il rubinetto della tubazione del liquido 3/8 con chiave esagonale da 4 mm (I) (part. "G" senso orario)
- 5- In questa fase il gas sta per essere recuperato (dal tubo del gas da 5/8), la pressione sul gruppo manometrico diminuisce fino a 0,2-0,1 Mpa.
- 6- Chiudere il rubinetto del gas con chiave esagonale 6 mm (I) (part. "F" senso orario).
- 7- Spegnerne IMMEDIATAMENTE la macchina dall'interruttore generale.
- 8- Se la pressione visualizzata al manometro è scesa al di sotto degli 0 bar, aprire leggermente il rubinetto (del liquido) con chiave esagonale del 4 e fare entrare gas fino a che il manometro segni una pressione positiva. in questo modo non entra aria ed umidità al momento dello smontaggio (dei manometri o della macchina stessa).

<b>A</b>	Gruppo manometrico
<b>B</b>	Eventuale vacuometro
<b>C</b>	Pompa del vuoto
<b>D</b>	Rubinetto del tubo flessibile (aperto)
<b>E</b>	Raccordo di servizio (chiuso)
<b>F</b>	Tubo del gas 5/8"
<b>G</b>	Tubo del liquido 3/8"
<b>H</b>	Unità esterna
<b>I</b>	Stelo valvola
<b>L</b>	Coperchio stelo valvola
<b>M</b>	Foro di carico
<b>N</b>	Valvola principale



### 1.13.4 Caricamento del refrigerante addizionale

Se la lunghezza delle tubazioni è superiore ai 30 m occorre rabboccare la carica di gas R410A aggiungendo 40 g per ogni metro per Libra Hybrid 9-12 kW, 20 g per ogni metro per Libra Hybrid 5 kW.

- Collegare una bombola di gas refrigerante R410A al gruppo manometrico avendo cura di porla su una bilancia di precisione
- Aprire i rubinetti del gruppo manometrico (A)
- Aprire il rubinetto del liquido della bombola (C)
- Caricare la quantità necessaria di refrigerante (D)
- Richiudere i rubinetti della bombola e del gruppo manometrico e scollegare la bombola
- Riportare sull'etichetta del prodotto (all'interno del pannello) la lunghezza delle tubazioni e la quantità di refrigerante addizionata

<b>A</b>	Gruppo manometrico
<b>B</b>	Eventuale vacuometro
<b>C</b>	Rubinetto del liquido della bombola
<b>D</b>	Bombola di gas R410A
<b>E</b>	Raccordo di servizio (chiuso)
<b>F</b>	Tubo del gas
<b>G</b>	Tubo del liquido
<b>H</b>	Unità esterna



## 1.14 Collegamenti elettrici pompa di calore

Prima di effettuare qualsiasi intervento assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia disinserita. Per i collegamenti elettrici fare riferimento agli schemi elettrici del paragrafo seguente soprattutto per quanto concerne la morsettiera di alimentazione. La tensione di alimentazione deve essere quella riportata nella tabella delle caratteristiche tecniche. I terminali dei cavi devono essere provvisti di terminali a puntale di sezione proporzionata ai cavi di collegamento prima del loro inserimento all'interno della morsettiera. La linea di alimentazione deve essere adeguatamente dimensionata per evitare cadute di tensione o il surriscaldamento di cavi o altri dispositivi posti sulla linea stessa. Per i dati di dimensionamento riferirsi alla tabella qui sotto riportata. La linea di alimentazione deve essere sezionabile dal resto della rete elettrica dell'edificio mediante un interruttore magnetotermico onnipolare conforme alle norme CEI-EN (apertura dei contatti almeno 3 mm), adeguato all'assorbimento dell'apparecchio, con relè differenziale con taratura massima pari a quanto prescritto dalle singole normative elettriche.

### **Attenzione**

Verificare che durante il funzionamento del compressore la tensione di alimentazione elettrica non scenda al di sotto del valore nominale -10%.

È vietato l'uso dei tubi del Gas e dell'acqua per la messa a terra dell'apparecchio.

Il costruttore non è responsabile di eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra o dall'inosservanza di quanto riportato negli schemi elettrici.

### **Attenzione**

Eeguire sempre la messa a terra per evitare lesioni gravi o mortali.

### **Tabella per il dimensionamento della linea di alimentazione**

Di seguito si riporta una tabella con le indicazioni per il dimensionamento della linea di alimentazione e relativo dispositivo di protezione.

Non si tratta di assorbimenti medi o picchi transitori, ma di valori da considerare per il corretto dimensionamento dell'impianto e per la richiesta della potenza contrattuale (esclusi i carichi dovuti al normale esercizio dell'edificio).

Si consiglia di adottare dispositivi automatici termici e magnetici con curve di intervento adeguate (da evitare gli interventi rapidi) e interruttori differenziali selettivi. Negli edifici non residenziali è consigliabile una soglia di intervento superiore a 30 mA.

Mod.	U.M.	5M	9M	12M
<b>Dimensionamento linea alimentazione</b>				
Tensione	V/50Hz	230	230	230
Potenza max assorbita	kW	2,0	3,5	4,5
Corrente max assorbita	A	9,2	16,0	20,6

### 1.14.1 Accesso al quadro elettrico

Il quadro elettrico è situato nella parte destra della macchina.


Per accedervi bisogna rimuovere il pannello frontale.

Tale operazione è consentita solo a personale specializzato.

### 1.14.2 Collegamento linea di alimentazione elettrica

Il cavo di collegamento deve essere dimensionato secondo quanto riportato nella tabella "Dimensionamento linea alimentazione". Si consiglia comunque di non scendere al di sotto dei 4 mm<sup>2</sup> (fino a 15 metri di distanza). Il cavo deve essere di tipo multipolare a doppio isolamento mod. H05VVF per applicazioni all'interno degli ambienti e mod. H07RNF per applicazioni all'esterno in cavidotto (fare riferimento alla tabella riportata sopra).

## Indicazioni per l'installatore



### 1.14.3 Collegamento elettrico unità motocondensante esterna

L'alimentazione elettrica dell'unità esterna va collegata agli appositi morsetti, sottoposti all'azione del sezionatore Q1, predisposti alla destra della linea di alimentazione dell'unità interna utilizzando dei cavi dimensionati adeguatamente per evitare cadute di tensione o surriscaldamenti.

### 1.14.4 Connessioni alla morsettiera



#### Attenzione

Prima di eseguire la connessione ai morsetti leggere attentamente quanto riportato nel presente paragrafo! **La connessione dei contatti di comando ai morsetti 5-6 e 7-8 prevede di togliere i ponti elettrici presenti di fabbrica.** Per posizionare le 2 sonde, sanitario ed esterna le stesse vanno scollegate dai morsetti 12-13-14, eventualmente allungate, e ricollegate facendo attenzione a non invertirle.

Morsetti 1-2: collegamento seriale morsetti 1 e 2 dell'unità esterna (a cura dell'installatore). Il collegamento non è polarizzato, rispettare le indicazioni "1" e "2". Per la connessione utilizzare preferibilmente un cavo bipolare **schermato** con sezione minima di 0,75 mm<sup>2</sup> tenendolo separato dai cavi d'alimentazione elettrica.



#### Attenzione

Se viene applicata accidentalmente una tensione di 230 V il fusibile dell'unità esterna da 0,5 A salta per proteggere la scheda elettronica.

Morsetti 3-4: ingresso configurabile per l'attivazione della funzione Antilegionella o in alternativa effettua la selezione estate/inverno (impostando SEA parametro Di2). In questo caso è inibita l'azione del tasto ▲ ↻ ↺

CONTATTO APERTO = INVERNO

CONTATTO CHIUSO = ESTATE

Nel caso di utilizzo del contatto con funzione antilegionella, acquistare e collegare un programmatore orario a cura dell'installatore.

Tramite l'attivazione della funzione Antilegionella il regolatore è in grado di svolgere autonomamente le procedure di disinfezione termica su impianti di acqua calda sanitaria dotati di ricircolo, diminuendo sensibilmente il rischio di presenza e proliferazione dei batteri responsabili della legionella. Le molteplici variabili connesse alla realizzazione degli impianti su cui la ns. apparecchiatura può essere installata non consentono la totale esclusione del rischio. L'attivazione della funzione di disinfezione può essere effettuata collegando all'ingresso un programmatore orario con valore di default nella notte fra domenica e lunedì alle ore 2.00; in quanto statisticamente è l'orario più improbabile in cui possa esservi prelievo dalle utenze.

La durata dell'azione è dettata dalle caratteristiche dell'impianto. Il batterio della Legionella reagisce in maniera diversa in funzione della temperatura massima raggiunta nell'anello e all'aumentare della temperatura diminuisce il tempo di durata.

I parametri di default impostati nel dispositivo sono: temperatura impostata > 60°C per una durata di 2 ore ma sono altresì possibili altre impostazioni tenendo conto delle seguenti regole:

- oltre 70°C la disinfezione dura 30 minuti.
- tra i 65° e 70°C la disinfezione dura 60 minuti,
- tra i 60° e 65°C la disinfezione dura 120 minuti,
- tra i 57,5° e 60°C la disinfezione dura 180 minuti,
- tra i 55°C e 57,5°C la disinfezione dura 240 minuti.

Il regolatore segnala l'esecuzione della funzione Antilegionella attraverso il lampeggio del LED , esegue una verifica dell'effettiva esecuzione dell'azione in base ai parametri preimpostati ed eventualmente dopo esce dalla funzione dopo un timeout di 5 ore.

Durante l'esecuzione della funzione Antilegionella le esigenze di raffreddamento o riscaldamento dell'impianto non sono soddisfatte. Al fine di evitare ustioni qualora si prelevi acqua calda durante la fase di disinfezione termica è consigliato l'inserimento di dispositivi di sicurezza antiscottatura su ogni utenza.

Morsetti 5-6: Contatto pulito (caldo e freddo). Impedisce il funzionamento della funzione estiva ed invernale. E' segnalato a display dallo spegnimento dei LED  o . La funzione di sanitario rimane attiva.

Morsetti 7-8: Contatto per la selezione ON/OFF da contatto pulito remoto. Pone in stand-by l'apparecchio disattivando tutte le regolazioni ed è indicato a display da oFF. In stand-by lo strumento esegue una funzione antigelo, in base alla soglia ALo ed alla lettura delle sonde T2 e T3, il cui intervento è segnalato a display alternativamente da oFF e ALo. Questo ingresso può essere impostato a cura del C.A.T. come abilitazione/disabilitazione funzione sanitario (in questo caso lo stand-by indicato a display da oFF si verifica solo se contemporaneamente anche l'ingresso TA è aperto).

Morsetti 9-10: Contatto pulito (chiuso in sanitario) per consenso sanitario caldaia di supporto (max 2A).  
N.B.: in inverno la commutazione avviene istantaneamente non spegnendo il contatto 5-6 (integrazione CAL attiva). In estate avviene disattivando le uscite 5-6, pompa e caldaia (se attiva), per 1 minuto e commutando la valvola 3 vie con 1 minuto di ritardo.

Morsetti 12-13: ingresso sonda di rilevazione della temperatura dell'acqua sanitaria da posizionare in un pozzetto del bollitore e collegare elettricamente a cura dell'installatore (distanza max di 50 m).


Morsetti 13-14: ingresso sonda di rilevazione della temperatura dell'aria esterna da collegare elettricamente a cura dell'installatore (distanza max di 50 m). Il sensore deve essere posizionato in modo che rilevi la temperatura dell'aria esterna e non deve essere influenzato da fattori che ne possono falsare la lettura (ad esempio irraggiamento solare diretto, altre fonti di calore, accumuli di neve/ghiaccio, vedere paragrafo 2.10).

morsetti 15-16: contatto pulito normalmente aperto per caldaia di supporto (max 2 A per versione senza Raspberry).

morsetti 17/18: alimentazione 230 V, 1 AMP per pompa circolazione secondaria


# Indicazioni per l'installatore

## Morsetti di collegamento



Esempi per posizionare la sonda esterna:

<b>A</b>	Sottotetto
<b>B</b>	Sotto una terrazza
<b>C</b>	Se libero a muro provvedere una piccola tettoia




### 1.14.5 Posizionamento sonda aria esterna


L'unità viene fornita con la sonda aria esterna collegata e posizionata all'interno del quadro elettrico della pompa di calore. Il sensore deve essere posizionato in modo che rilevi la temperatura dell'aria esterna e non deve essere influenzato da fattori che ne possono falsare la lettura (ad esempio irraggiamento solare diretto, altre fonti di calore, accumuli di neve/ghiaccio).

#### **Attenzione**

La sonda aria esterna viene fornita priva di protezione, è consigliato prevedere un contenitore di protezione come indicato in figura.

<b>D</b>	Sonda aria esterna
<b>E</b>	Scatola di protezione
<b>F</b>	Morsetti di collegamento






## 1.15 Allacciamento elettrico caldaia

Collegare la caldaia al quadro elettrico della pompa di calore.

### ⚠ Attenzione

Quando l'interruttore della Libra Hybrid è inserito, i seguenti componenti dell'apparecchiatura possono essere sotto tensione (230 V):

- collegamento elettrico pompa;
- collegamento elettrico blocco di miscelazione del gas;
- collegamento elettrico valvola a tre vie;
- la maggior parte dei componenti del dispositivo di controllo;
- trasformatore d'accensione;
- Morsettiere X1, X2, X4, X5, X6 e X7;
- Cavo di connessione all'alimentazione 230 V.




### 1.15.1 L'unità di controllo

La ModuStar è dotata di un'unità elettronica di regolazione e di controllo con analizzatore a ionizzazione di fiamma integrato. Il cuore dell'unità di controllo della caldaia è un microprocessore che monitora e protegge la caldaia.

La caldaia è insensibile alla fase. La potenza nominale massima assorbita è compresa tra 115 e 180 W (in base al modello di caldaia).




Internamente la caldaia è completamente pre-cablata; tutti i collegamenti esterni possono essere realizzati utilizzando le morsettiere X5 - X7 - X9 e l'alimentazione da 230 V (morsettiere X2). Per la posizione dei morsetti e del fusibile (F2) sull'unità di controllo, fare riferimento allo schema.

La tabella sotto riportata riassume le caratteristiche principali dell'unità di controllo.



<b>Produttore</b>	Sit Controls
<b>Tensione d'alimentazione</b>	230 V – 1 fase – 50 Hz
<b>Tempo pre-spurgo</b>	3 s
<b>Tempo post-spurgo</b>	5 s
<b>Durata di innesco</b>	2,5 s
<b>Tempo di sicurezza</b>	5 s
<b>Tempo di anti-cycling</b>	da 3 a 10 min
<b>Valore del fusibile F1 (230 V)</b>	2 AT
<b>Ventilatore CC</b>	24 VCC

## Indicazioni per l'installatore



### 1.16 Collegamento dei comandi esterni caldaia

- Allentare le due viti sul fondo del mantello anteriore e rimuoverlo.
- Portare il cavo di alimentazione del quadro Libra Hybrid.
- Collegare i cavi ai relativi connettori, come mostrato negli schemi elettrici (X6).

- 1 - 2 = sonda esterna (**non collegare**)
- 3 - 4 = sonda sanitario (ponticellare in caso di caldaia Solo)
- 5 - 6 = blocco esterno (privo di potenziale)\*
- 7 - 8 = collegare interfaccia OT/RS485

\* prima di usare i morsetti, rimuovere il ponticello esistente

#### 1.16.1 Regolazione modulante

La ModuStar è dotata di interfaccia OpenTherm®. Al morsetto OT si può collegare l'interfaccia OT/RS485 che collega il MASTER pompa di calore alla caldaia.


La comunicazione permette di trasmettere direttamente i setpoint di riscaldamento e sanitario alla caldaia.





Collegare i cavi della regolazione a due cavi ai morsetti 7 e 8 della morsettiera X9.

#### 1.16.2 Collegamento di un PC/PDA

Tramite il pacchetto interfaccia optional Recom, è possibile collegare un PC o un PDA al morsetto X 10. Tramite il software di servizio Recom PDA è possibile caricare, modificare e scaricare diverse impostazioni e letture della caldaia. Fare riferimento alle istruzioni per l'utente fornite insieme al software/hardware.

1.17 Limiti di funzionamento modulo pompa di calore (condizioni di fabbrica)





## 1.18 Logica di attivazione della caldaia a supporto in assenza di web tool

In assenza di web tool l'attivazione della caldaia è segnalata dal lampeggio del LED  sul pannello utente.

L'attivazione della caldaia a supporto è prevista indistintamente sia in riscaldamento che in sanitario in commutazione tramite l'attivazione dell'uscita sui morsetti 15-16, per i seguenti casi:

- in caso di malfunzionamento dell'unità esterna moto-condensante in inverno. In questo caso sul display compare l'allarme "PDC"
- se la temperatura dell'acqua rilevata dalla sonda t1 (in riscaldamento) o t3 (in sanitario) scende al di sotto del setpoint impostato "iSP" o "SSP" del doppio dell'isteresi impostata (ihY/ShY) per un tempo "hto".
- se la temperatura dell'acqua rilevata dalla sonda t1 (in riscaldamento) o t3 (in sanitario) supera il valore "hiS" di massima temperatura PdC.
- se la temperatura minima esterna della sonda t4 scende sotto la soglia impostata dal parametro "hoS" (in sanitario) o "hor" (in riscaldamento)

I parametri che determinano l'attivazione della caldaia sono modificabili dal Centro Assistenza Autorizzato (par. 2.1).

### 1.18.1 Disabilitazione funzioni sanitario, raffrescamento o riscaldamento

L'apparecchio è predisposto per eseguire le funzioni sanitario (prioritaria), raffrescamento o riscaldamento. Il Centro Assistenza Autorizzato, intervenendo rispettivamente sui parametri di configurazione del controllore ScE (sanitario), EcE (riscaldamento) ed icE (raffrescamento) può facilmente disattivarle.

Se viene disabilitata la funzione sanitario sull'interfaccia utente per le versioni senza web verrà visualizzata la temperatura dell'acqua di ritorno dall'impianto (T1) mentre per le versioni con tablet l'icona del sanitario sarà visualizzata così 

### ⚠️ Attenzione

Per i modelli Combi il sanitario non è configurato.

### 1.18.2 Regolazione climatica

La climatica all'aumentare della temperatura esterna rilevata dalla sonda t4 decrementa il valore del setpoint invernale "iSP" a partire dal valore "otL", fino ad un delta massimo definito dal valore "otS" (offset) raggiunto in corrispondenza della temperatura esterna di valore "oth".

Quando la sonda t4 si trova al di sopra del valore "oth" non vi è più diminuzione del setpoint "iSP", il valore di temperatura minima (piede) è uguale al valore di "iSP-otS". Mentre se t4 si trova al disotto del valore "otL" il setpoint "iSP" corrisponde al valore impostato nel menù configurazione.

### 1.18.3 Web tool e plug-in

Sul Raspberry sono caricati tutti i plug-in (software) necessari al funzionamento della Libra Hybrid. Con web tool è caricato di standard il plug-in pompa di calore ed il plug-in caldaia. Nel caso l'installazione lo richiedesse e ci fossero, per esempio, dei fancoili, è necessario procedere al collegamento elettrico alla rete dei fancoil stessi secondo le indicazioni riportate nel THIT9451 e successivamente installare il plug-in Fancoili nel menù specifico.

**N.B. La disinstallazione dei plug-in avviene tramite il menù service e in tal caso contattare il personale TECO.**

I singoli plug-in hanno le seguenti funzionalità:

- **Plug-in Pompa di calore**, calendarizzazione delle attività di riscaldamento sanitario e raffrescamento, gestione e modifica parametri di funzionamento della pompa di calore tramite accesso di servizio (setup). Possibilità di scaricare log eventi, possibilità di comunicare eventuali errori tramite e-mail, e funzione FTV
- **Plug-in Caldaia**, attivabile in abbinamento a pompa di calore nella configurazione di Ibrido. Controlla e trasmette via software in modo dinamico i setpoint di riscaldamento e sanitario. Vi sono alcune funzionalità tipo menù innalzamento caldaia, algoritmo di convenienza. Se la caldaia è in errore parte la pompa di calore. Se la pompa di calore è in errore "FL" parte la caldaia.
- **Plug-in Fancoil**, gestione tramite calendario di temperature differenti, variare lo stato di funzionamento dei singoli Fancoil, funzione di copia e incolla dei programmi orari, forzatura in manuale di accensione o spegnimenti, visualizzazione degli errori, abilitazione funzionalità web in base allo scenario in cui si trova il Fancoil (residenziale, hotel e scuola).
- **Plug-in VMC**, attiva il calendario attraverso il quale è possibile attivare l'uscita a relè sulla scheda rabbit.  
Contatto chiuso quando il simbolo è attivo (verde - in orario di programmazione).  
Contatto aperto quando il simbolo è spento (grigio - fuori orario di programmazione). La scheda rabbit ha inoltre un ingresso che è una forzatura (anche fuori orario calendario) che attiva l'accensione della VMC. Il simbolo che compare è stand by (accesso VOC).

### 1.18.4 Logica di attivazione della caldaia a supporto con web tool e plug-in caldaia

L'attivazione della caldaia a supporto per le versioni provviste di web tool è prevista indistintamente sia in riscaldamento che in sanitario in commutazione. La trasmissione dei valori di setpoint di riscaldamento e sanitario avviene tramite il plug-in specifico per caldaie Paradigma. **L'uscita 15-16 in per questa versione non è più da utilizzare.**

Il plug-in caldaia oltre alla trasmissione dei setpoint permette la visualizzazione dei parametri di caldaia come temperature sonde corpo caldaia, lo stato di funzionamento, eventuali errori caldaia.

La logica di attivazione della caldaia per la versione in oggetto prevede l'attivazione tramite i 4 algoritmi visti precedentemente:

- allarme unità esterna moto-condensante
- se le t1 e t3 non raggiungono il setpoint dopo un certo tempo "hto"
- se il valore della t1 e t3 raggiungono e superano il valore "max temp. PdC" parametro "hiS"
- se la sonda esterna t4 è al disotto dei parametri "hoS" (in sanitario) o "hor" (in riscaldamento)
- **Novità! Con il nuovo plug in caldaia Paradigma è stata aggiunta l'attivazione della caldaia anche in caso di allarme flussotato "FL" sulla pompa di calore.**

Il plug-in caldaia prevede una funzionalità denominata "**algoritmo convenienza**" che attiva la caldaia in base alla convenienza del combustibile, utilizzando i valori di COP (tabella carichi nominali) in riscaldamento e COP e potenze (tabella carichi massimi) per il sanitario. Nel menù saranno da impostare i valori dei costi di energia termica ed energia elettrica in €/kWh.

Esempio di calcolo

Parametri:

- costo energia elettrica al kWh = 0,3 € (da bolletta)
- costo energia termica al €/kWh = 0,08 (vedi calcolo)

Per calcolare il costo dell'energia termica si è proceduto in questo modo:

- prezzo gas metano 0,8 €/m<sup>3</sup> (prezzo medio gas metano)
- potere calorifico inferiore metano 9,59 kWh/m<sup>3</sup>  
 $0,8 / 9,6 = 0,08 \text{ €/kWh}$

Per gas GPL il valore va calcolato allo stesso modo in base al prezzo del gas GPL che varia per ogni zona dividendo per il potere calorifico del GPL che è 7,23 kWh/l. Indicativamente il prezzo GPL varia da 0,85 a 1,15 €/l ed il costo energia termica del GPL varia tra 0,11 a 0,15 €/kWh.

Nel campo costi del plug-in caldaia si ha un limite di massimo 2 €/kWh per il gas e 1 €/kWh per la corrente elettrica.

L'algoritmo è attivabile da un apposito menù installato sul plug-in caldaia ed una volta attivo alcune funzioni vengono inibite:

- la climatica rimane attiva
- i parametri soglia "hoS" (in sanitario) o "hor" (in riscaldamento) sono oscurati
- il parametro che determina il tipo di integrazione "hiE" è attivo solo per i parametri CAL (caldaia) e NON (nessuna integrazione)
- rimane attivo il valore "hto" (timeout) qualora il valore di setpoint non venga raggiunto in un tempo ragionevole. Il parametro è prioritario sull'algoritmo
- rimane attivo il parametro "hiS" (t. max pompa di calore). Il parametro è prioritario sull'algoritmo

Nel menù caldaia è stato aggiunto il menù "Innalzamento caldaia" che sposta il setpoint trasmesso dalla pompa di calore alla caldaia per un valore compreso tra 1° e 30°C.

**N.B. Attenzione se l'algoritmo di convenienza non è attivo (flag), la pompa di calore trasmetterà i valori di setpoint di riscaldamento e sanitario tramite l'interfaccia OT/RS485 secondo i suoi 4 algoritmi base. La modifica dei parametri è impostata in fase di avviamento dal Centro Assistenza Autorizzato.**

### 1.18.5 Funzione fotovoltaico

Il plug-in pompa di calore prevede la funzione "Fotovoltaico". Questa funzione è attivabile con flag dall'utente il quale decide attraverso un parametro "**Tempo minimo FTV (min)**". Questo tempo funziona sia durante la fase di attivazione che in fase di disattivazione, questo per evitare che la pompa di calore abbia dei continui pendolamenti e perché la resa dell'impianto fotovoltaico varia da impianto ad impianto.

Quando il flag nel menù FTV è attivo ed il contatto d'ingresso sulla scheda rabbit è chiuso, dopo che è trascorso il tempo minimo, il valore del setpoint di **SSP sanitario cambia** con il minimo tra i parametri "hiS" e "SSh".

**Quindi la funzione applicata è  $SSP = \min(hiS, SSh)$**

- SSP Setpoint SANITARIO (45 °C)
- hiS max temperatura acqua per funzionamento pompa di calore (53 °C)
- SSh max setpoint SANITARIO (53 °C)

In queste condizioni la temperatura del boiler sanitario si innalza di 8 °C. Questo avviene nelle seguenti situazioni:

- in inverno ed in estate la pompa di calore smette di fare condizionamento e produce sanitario fino al raggiungimento del **minimo tra hiS e SSh**. Se il contatto si apre (dopo il t.min) la pompa di calore ritorna a fare condizionamento.
- Se il SSP del sanitario è soddisfatto e si chiude il contatto FTV la macchina innalzerà lo stesso il sanitario del **minimo tra hiS e SSh**.
- La funzione FTV si attiva solo ed esclusivamente quando è soddisfatta la condizione SSP-ShY (isteresi sanitario) **min (hiS, SSh)**.
- Esempio: il set sanitario SSP è impostato a 52°C ed il massimo hiS è 53°C, la funzione "FTV" non viene attivata.

## 1.19 Pompe di circolazione pompa di calore


### Funzionamento pompa primario P1

La pompa di circolazione primario P1 (inverter in classe A), viene attivata con richiesta sanitario (legata alla lettura di T3 posizionata nel serbatoio ACS) o impianto (legata alla lettura di T1). Può essere gestita con 3 diversi algoritmi impostabili tramite lo specifico parametro PMS del controllore.

La regolazione di fabbrica prevede, per la versione con separatore idraulico, che in estate o inverno la pompa ha un funzionamento **Nor** "su richiesta" in cui la pompa è attiva solo su richiesta del regolatore di temperatura (il circolatore si avvia 20 secondi prima delle altre uscite e si spegne 2 minuti in ritardo rispetto ad esse) e se l'ingresso per la selezione TA, "solo sanitario" è aperto, la pompa esegue i cicli su sola richiesta del regolatore in base alla lettura della sonda T3 sanitario (versione Solo).



Per la versione senza separatore idraulico in estate e inverno la pompa ha funzionamento in **tiM** in cui la pompa si attiva secondo il parametro **Prd** ogni 15 minuti.

Per la versione senza separatore idraulico in estate e inverno, se la funzione caldaia CAL è abilitata e il RISCALDATORE AUSILIARIO viene commutato in pompa di calore, l'apparecchio viene posto in stand-by. A display compare il prompt "CAL" ed è attiva unicamente l'uscita SAN sempre regolata dalla sonda T3. In caso di allarme antigelo rilevato dalle sonde T2 o T3 viene sempre attivata l'uscita pompa.



## 1.19.1 Pompa di calore - Prevalenza residua pompa

Il regolatore della pompa deve essere impostato su I per per la 5 kW, II per la 9 kW, III per la 12 kW.



## 1.19.2 Caldaia - Prevalenza residua pompa

La caldaia è dotata di pompa e dispone di 2 modalità di funzionamento.

È possibile variare l'impostazione della pompa utilizzando il parametro **P16**.

- Se il flusso di mandata nei radiatori è insufficiente, o se questi non si riscaldano completamente, è possibile aumentare la velocità della pompa mediante il parametro **P16**.


- Se l'impianto emette rumori di flusso percepibili, è possibile ridurre la velocità della pompa mediante il parametro **P16** (spurgando preventivamente l'impianto di riscaldamento centralizzato)

### Consiglio

Il valore di riferimento per le pompe di circolazione più efficienti è  $EEI \leq 0,20$ .

## 1.20 Messa in funzione pompa di calore


L'installatore deve essere in regola con quanto stabilito dal regolamento 303/2008/CE che definisce, in conformità al regolamento 517/2014, i requisiti delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.



La prima messa in servizio della pompa di calore aria-acqua deve essere effettuata dal Servizio Tecnico di Assistenza.

Prima di mettere in servizio le pompe di calore aria-acqua accertarsi che:

- Tutte le condizioni di sicurezza siano state rispettate.
- La pompa di calore aria-acqua sia stata opportunamente fissata al piano di appoggio.
- Sia stata osservata l'area di rispetto.
- I collegamenti idraulici siano stati eseguiti secondo il libretto d'istruzione.
- L'impianto idraulico sia stato caricato e sfatato.
- Le valvole di intercettazione del circuito idraulico siano aperte.
- I collegamenti elettrici siano stati eseguiti correttamente.
- La tensione sia entro una tolleranza del 10% di quella nominale dell'unità.
- La messa a terra sia eseguita correttamente
- Il serraggio di tutte le connessioni elettriche sia stato ben eseguito
- La sezione dei cavi di alimentazione sia adeguata all'assorbimento dell'apparecchio ed alla lunghezza del collegamento eseguito
- Rimuovere ogni oggetto e tutto lo sporco, in particolare trucioli, spezzoni di filo e viterie.
- Controllare che tutti i fili di controllo siano collegati e che tutti i collegamenti elettrici siano ben solidi.
- Prima di poter avviare il compressore il sistema deve essere stato acceso continuamente per almeno 5 ore.
- Sia la valvola di servizio del tubo del gas che quella del tubo del liquido devono essere aperte. In caso contrario, aprirle ora.
  - A Tubo del liquido
  - B Tubo del gas
- Chiedere al cliente di essere presente alla prova del funzionamento.  
Illustrare i contenuti del manuale d'istruzioni e fare poi eseguire il sistema al cliente.
- Non mancare di dare al cliente il manuale d'istruzioni e il certificato di garanzia.



### 1.20.1 Prima messa in servizio

- Rimuovere il pannello comandi **A**
- Posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "acceso".
- Ruotare il sezionatore dell'apparecchio portandolo nella posizione I-ON.

Sul pannello di comando dell'unità esterna compare il prompt **SETTING** lampeggiante. Questa indicazione scompare entro un tempo massimo di 4-5 minuti quando il pannello ha effettuato correttamente la comunicazione con l'unità esterna.


### 1.20.2 Impostazione automatica dell'indirizzo

Se durante la procedura di **SETTING** viene visualizzato il simbolo  $\Delta$  accompagnato dal prompt R.C.1. togliere tensione all'apparecchio, verificare che i collegamenti dell'alimentazione elettrica all'unità esterna e della linea seriale ai morsetti 1 e 2 siano correttamente eseguiti. Dopodiché ridare tensione all'apparecchio e verificare che la procedura di **SETTING** si riavvii e vada a buon fine entro alcuni minuti.

Se la procedura di **SETTING** non si riavvia automaticamente o permane a display il simbolo  $\Delta$  accompagnato dal prompt R.C.1. contattare il Centro Assistenza Paradigma.

Significato delle spie luminose sulla scheda elettronica dell'unità esterna	LED 1	LED 2
All'atto della messa in tensione :		
1. assenza di comunicazione con U. INT. dell'impianto	○	○
2. comunicazione stabilita con uno o più U. INT. dell'impianto	●	○
3. comunicazione normale OK (potenza e quantità validate)	●	●
4. impostazione automatica dell'indirizzo in corso	✱	✱

- accesa
- spenta
- ✱ lampeggio alternato




### 1.20.3 Accensione iniziale pannello di comando unità esterna

- A questo punto sul display viene visualizzata la schermata di standby, attendere un minuto e premere il tasto di accensione (1) del pannello di comando.
- Premere il tasto di selezione della funzione (2) per passare da  $\text{OFF}$  ad  $\text{ON}$ .
- Dopo alcuni istanti sul display compare il simbolo di attesa partenza compressore  $\text{C}$ .
- Verificare che la visualizzazione del display sia la seguente e chiudere lo sportellino del pannello di comando.

### 1.20.4 Attivazione

In conformità a quanto previsto dal regolamento 517/2014 gli impianti contenenti una quantità maggiore di 3 kg di gas fluorurati (F-gas) devono essere controllati con frequenza annuale per l'individuazione delle perdite, sia con metodi diretti che indiretti, da personale certificato secondo il Regolamento CE 303/2008. La ditta responsabile della manutenzione deve altresì tenere un "Registro dell'apparecchiatura" conforme al DPR 43/2012 in cui sia identificato il tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati, sia riportata la quantità e il tipo di gas fluorurato utilizzato, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo.

# Indicazioni per l'installatore



Pannello utente (versione senza web)

## 1.21 Attivazione e disattivazione per versione senza web

- Selezionare la funzione estate ☀️ o inverno ❄️ attraverso l'apposito pulsante del controllore oppure tramite tablet.

- Verificare che il display indichi la temperatura dell'acqua nel bollitore sanitario ed il LED della funzione selezionata (estate ☀️ o inverno ❄️) si accenda.

A questo punto se la temperatura del bollitore sanitario (versione Solo) è inferiore al setpoint impostato (45°C di fabbrica) i LED ☀️ e ❄️ si accendono e l'unità esterna allo scadere di un tempo variabile da 2 a 5 minuti (necessario all'apparecchio per eseguire controlli interni) si avvia in pompa di calore.

Se al contrario il setpoint del bollitore sanitario è soddisfatto, il contatto TA è chiuso e la temperatura rilevata dalla sonda di ingresso acqua T1 è superiore in raffreddamento o inferiore in riscaldamento\* al set impostato l'unità esterna si accende per soddisfare la richiesta.

\* In riscaldamento se la funzione climatica è abilitata il set reale può essere inferiore a quello impostato nel menù utente del controllore.

I programmi sono reciprocamente escludenti e l'impostazione rimane memorizzata anche in caso d'interruzione dell'alimentazione elettrica.


### 1.21.1 Disattivazione

- Premere il tasto STB per spegnere (versione senza tablet) o spegnere tramite il tasto **A** del tablet.

## 1.22 Attivazione e disattivazione per versione con web

Per effettuare le operazioni di ATTIVAZIONE e DISATTIVAZIONE agire sull'interfaccia touch screen seguendo quanto riportato sul manuale utente. Se in questa prima fase dovesse apparire sul display l'indicazione "FL" seguire le istruzioni (vedi tabella "Anomalie e rimedi").

■ Verificare la portata dell'acqua e aumentare la prevalenza del circolatore P1 agendo sul regolatore.



Tablet utente (versione con web)

<b>A</b>	Standby
<b>B</b>	Modalità inverno
<b>C</b>	Modalità estate
<b>D</b>	Data e ora
<b>E</b>	Impostazioni
<b>F</b>	Temperature climatizzazione inverno/estate. Accesso alla pagina di programmazione
<b>G</b>	Temperature sanitario e antilegionella. Accesso alla pagina di programmazione
<b>L</b>	Segnalazione allarme attiva e riarmo
<b>H</b>	Funzionamento pompa di circolazione P1
<b>I</b>	Funzionamento riscaldamento ausiliario
<b>K</b>	Ore di funzionamento riscaldamento ausiliario
<b>M</b>	Ore di funzionamento pompa di calore
<b>T1</b>	Sonda temperatura acqua impianto
<b>T2</b>	Sonda uscita acqua scambiatore
<b>T3</b>	Temperatura acqua sanitaria
<b>T4</b>	Temperatura aria esterna

## 1.22.1 Attivazione

- Accendere l'apparecchio agendo sull'icona Standby A.
- Selezionare la funzione estate ☀ o inverno ❄ attraverso le tile B e C.
- Verificare che nelle icone F e G siano indicate le temperature dell'acqua nel bollitore sanitario e nell'impianto.

A questo punto se la temperatura del bollitore sanitario è inferiore al setpoint impostato (45°C di fabbrica), l'icona G sull'interfaccia touch e i LED ☹ e ⚡ sull'interfaccia comandi d'emergenza si accendono e l'unità esterna allo scadere di un tempo variabile da 2 a 5 minuti (necessario all'apparecchio per eseguire controlli interni) si avvia in pompa di calore.

Se al contrario il setpoint del bollitore sanitario è soddisfatto, il contatto TA è chiuso e la temperatura rilevata dalla sonda T1 è superiore in raffreddamento o inferiore in riscaldamento al set impostato l'unità esterna si accende per soddisfare la richiesta. I programmi sono reciprocamente escludenti e l'impostazione rimane memorizzata anche in caso d'interruzione dell'alimentazione elettrica.

## 1.22.2 Disattivazione

- Premere l'icona Standby A sull'interfaccia touch.

### Controlli durante e dopo la prima messa in servizio


Ad avviamento effettuato bisogna verificare che:

- La corrente assorbita dal compressore sia inferiore a quella massima indicata nella tabella "Dimensionamento della linea di alimentazione".


### **Attenzione**

Verificare che durante il funzionamento del compressore la tensione di alimentazione elettrica non scenda al di sotto del valore nominale -10%.

- L'apparecchio operi all'interno delle condizioni di funzionamento consigliate (vedi cap. "caratteristiche tecniche").
- Il circuito idraulico sia completamente disaerato.
- La pompa di calore aria-acqua esegua un arresto e la successiva riaccensione.
- Verificare sempre il salto termico tra mandata e ritorno impianto, che deve essere compreso tra 4÷7°C, interrogando i parametri t1 e t2 con il tasto .
- Controllare il corretto posizionamento della sonda t3 posizionata nel serbatoio sanitario verificando che la temperatura visualizzata sul display del controllore sia coerente con la temperatura effettiva dell'acqua avvalendosi di un termometro.



Disinserimento dell'alimentazione



Apertura delle valvole

## 1.23 Messa in funzione caldaia

In questa sezione sono riportate le informazioni relative alla procedura di messa in funzione della caldaia.

Prima di alimentare la caldaia dall'interruttore generale verificare che:

1. controllo dei collegamenti e preparazione della caldaia per il funzionamento.
2. accensione della caldaia e impostazione dei controlli.
3. controllo del rapporto gas/aria a pieno carico.
4. controllo del rapporto gas/aria a carico parziale.
5. preparazione della caldaia all'uso.
6. istruzioni al conduttore.

### 1.23.1 Esclusione dell'alimentazione di corrente e apertura del pannello anteriore

- Disinserire l'alimentazione principale del modulo.
- Rimuovere il pannello anteriore dell'ibrido (B pag. 7). Allentare le due viti sul fondo del pannello anteriore, tirare il fondo del pannello in avanti e sollevare i due perni sopra al carter principale.

#### ⚠ Attenzione

L'alimentazione della caldaia deve essere presa dal quadro generale del modulo idraulico pompa di calore tramite apposito morsetto.

### 1.23.2 Controllo dei collegamenti e preparazione della caldaia per il funzionamento


- Aprire le valvole su tutti i radiatori collegati all'impianto di riscaldamento.
- Riempire l'impianto con acqua alla pressione d'esercizio come da progetto (pressione normale per una casa a uno /due piani 1,2 bar, pressione minima 1 bar, pressione massima 2,5 bar).
- Durante il riempimento, l'aria esce dall'impianto attraverso gli sfiati automatici e attraverso la pompa.

#### ⚠ Attenzione



- Quando dagli sfiati inizia ad uscire acqua, chiudere gli sfiati con gli appositi tappi forniti.
- Evitare che l'acqua entri nella caldaia.
- Controllare il sifone della condensa. Se necessario, riempirlo fino alla tacca con acqua pulita.
- Controllare la pompa caldaia – rimuovere la vite centrale in cromo per sfiatare la pompa e far girare l'albero per verificare che il girante si muova liberamente.
- Controllare che tutti i collegamenti della caldaia siano a tenuta idraulica.
- Aprire la valvola gas della caldaia e controllare la pressione statica verso la caldaia al punto di misurazione (C) sul blocco gas.

#### ⚠ Attenzione

La caldaia è stata collaudata in fabbrica per l'utilizzo con gas metano a 20 mbar. Per il gas metano la pressione minima di ingresso è pari a 17 mbar.



- Controllare che la tubazione di alimentazione del gas alla caldaia sia a tenuta di gas in conformità con i regolamenti vigenti, (vedere capitolo 7). La pressione massima di collaudo all'ingresso della tubazione del gas, con la valvola gas della caldaia aperta, è 60 mbar.
- Sfiatare la tubazione del gas svitando il punto di misurazione (C) sul blocco gas (stringerlo nuovamente non appena la tubazione è completamente sfiata).
- Controllare che i collegamenti del gas nella caldaia siano stagni.
- Controllare i collegamenti elettrici, compreso il collegamento di terra, siano stati realizzati correttamente.
- Controllare i collegamenti elettrici verso il termostato e verso gli altri controlli esterni.
- Controllare che i collegamenti dello scarico gas combusti e dell'alimentazione dell'aria siano stagni.



### 1.23.3 Accensione della caldaia e impostazione dei controlli

- Inserire l'alimentazione di corrente a 230 V nel quadro elettrico dell'ibrido.
- Impostare i controlli per la richiesta di calore.
- La caldaia inizierà un programma automatico di sfiato (che dura circa 3 minuti) e lo ripeterà ogni volta che viene disinserita l'alimentazione di corrente.
- A questo punto la caldaia inizia a funzionare. Lo stato di funzionamento è visualizzato sul display. Lo stato normale di funzionamento corrisponde ad uno  visualizzato sul display.

## Indicazioni per l'installatore

Codice	Descrizione
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Riposo; nessuna richiesta di calore
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Fase pre-ventilazione
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Fase di accensione (elettrodo)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funzionamento in modalità riscaldamento
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funzionamento in modalità ACS
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Arresto di controllo da 3 a 10 mm; compare se la temperatura di mandata impostata (p1) è già stata raggiunta e la richiesta di calore continua
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Post-funzionamento pompa dopo il funzionamento del riscaldamento
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Post-funzionamento pompa dopo il funzionamento ACS
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Temperatura di mandata T1 > Timpostata
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Blocco per aumento temperatura Tmandata > 1°C/sec oppure DT tra Tmandata / Tritorno ≥ 45°C. Riavvio dopo 10 minuti. N.B. Controllare apertura morsetti 5 - 6 (morsettiera X9)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Potenza massima forzata
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Potenza minima forzata

### 1.23.4 Procedura normale di avviamento

- Accendere la caldaia dalla scatola portafrutto con fusibile e assicurarsi che il programmatore orario sia sulla posizione ON e che gli altri eventuali controlli (cioè il termostato ambiente, ecc...) richiedano calore.

- La caldaia inizierà la sua sequenza di avvio.

La sequenza riportata sotto sarà visualizzata sul display.

- Comparirà brevemente un test del display che mostrerà tutti i segmenti del display.

versione del software;

versione dei parametri;

- A questo punto segue un ciclo di sfiato di 3 minuti, i numeri identificativi di versione saranno visualizzati alternativamente;

- Quindi sul display verrà visualizzato quanto segue;

; fase pre-spurgo

; fase di accensione

; funzionamento in riscaldamento

; funzionamento in modalità ACS

; attivazione della pompa dopo che la richiesta per riscaldamento o per ACS è stata soddisfatta

; modalità stand-by

### 1.23.5 Anomalia durante la procedura di avviamento

- Se il display è vuoto (dovrebbero comparire dei punti o delle lettere rosse), controllare:

- la presenza di alimentazione di rete 230 V

- i cavi e i collegamenti tra l'alimentazione e l'unità di controllo della caldaia

- il fusibile sull'unità di controllo della caldaia (F2 = 2AT, 230V)

- Un codice di anomalia che compare sul display può essere riconosciuto nel modo seguente:

(sul display vengono visualizzati alternativamente una   e un numero, per es.  ). Per il significato di questi codici di anomalia fare riferimento alla tabella errori.

- Prima di tutto risolvere l'anomalia, se possibile.

- Premere il tasto [reset] e tenerlo premuto per almeno 1 secondo per riavviare la caldaia.



Dopo una delle anomalie    ,    ,     oppure     , prima di riavviare la caldaia sarà eseguito il ciclo di sfiato da 3 minuti.

- Controllo del funzionamento ACS;

- Aprire un rubinetto dell'acqua calda; sul display compare:

; fase pre-spurgo

; fase di accensione

; funzionamento in modalità ACS


- Chiudere il rubinetto dell'acqua calda; dopo poco tempo sul display compare;

; fase pre-spurgo

; attivazione della pompa dopo che la richiesta è stata soddisfatta

; modalità stand-by

- Controllo del funzionamento riscaldamento;
  - Accertarsi che il programmatore orario sia in posizione riscaldamento
  - Impostare il termostato ambiente ad una temperatura molto alta e sul display comparirà
    -  ; fase pre-spurgo
    -  ; fase di accensione
    -  ; funzionamento in modalità R.
  - Riportare il termostato ambiente ad una temperatura più bassa (non c'è più richiesta di calore) e sul display comparirà:
    -  ; funzionamento in modalità ACS (spinta alla piastra ACS a carico minimo)
    -  ; tempo di attesa; da 3 a 10 minuti (solo se la temperatura di mandata è già stata raggiunta e se sussiste ancora richiesta di calore)
    -  ; fase pre-spurgo
    -  ; attivazione della pompa dopo che la richiesta è stata soddisfatta
    -  ; modalità stand-by



### 1.23.6 Regolazioni gas

#### Controllo e impostazione della combustione

1. Svitare il tappo della presa di prelievo dei fumi (adattatore per sistema di scarico).
2. Inserire la sonda dell'analizzatore dei fumi nell'apertura di misurazione.

#### **Attenzione**

Chiudere bene l'apertura attorno alla sonda di misura durante il controllo.

#### **Attenzione**

L'analizzatore dei fumi deve avere una precisione minima di 0,25% O<sub>2</sub>.

3. Con l'ausilio della spia di fiamma, controllare che la fiamma non si spenga.
4. Misurare la percentuale di O<sub>2</sub> nei fumi. Effettuare misurazioni ad alta e bassa velocità (mantello anteriore smontato).

#### Controllo/impostazione dei valori di O<sub>2</sub> a pieno carico

1. Regolare la caldaia in modalità a pieno carico: Premere il tasto . Il display indica . La modalità velocità massima è impostata.
2. Misurare la percentuale di O<sub>2</sub> nei fumi.
3. Se il valore misurato non rientra nei valori presenti nella tabella, correggere il rapporto gas/aria.
4. Controllare la fiamma attraverso il vetrino di ispezione.


#### **Consiglio**

La fiamma non deve staccarsi da bruciatore.

5. Utilizzando la vite di regolazione A, impostare la percentuale di O<sub>2</sub> sul valore nominale in base al tipo di gas utilizzato. Dovrebbe essere sempre compreso tra i limiti di impostazione massimo e minimo.

Valori a pieno carico per G20 (Gas H)	O <sub>2</sub> (%)
ModuStar 24s	4,7 - 5,2 <sup>(1)</sup>
ModuStar 28c	4,7 - 5,2 <sup>(1)</sup>
ModuStar 35c	4,7 - 5,2 <sup>(1)</sup>
<sup>(1)</sup> Valore nominale	

Valori a pieno carico per G31 (Propano)	O <sub>2</sub> (%)
ModuStar 24s	4,4 - 4,9 <sup>(1)</sup>
ModuStar 28c	4,4 - 4,9 <sup>(1)</sup>
ModuStar 35c	4,4 - 4,9 <sup>(1)</sup>
<sup>(1)</sup> Valore nominale	



### Controllo/impostazione dei valori di O<sub>2</sub> a carico basso

1. Regolare la caldaia in modalità a carico ridotto:  
Premere il tasto . Il display indica . Premere ripetutamente il tasto [-] fino alla visualizzazione del simbolo . La modalità velocità ridotta è impostata.
2. Misurare la percentuale di O<sub>2</sub> nei fumi.
3. Se il valore misurato non rientra nei valori presenti nella tabella, correggere il rapporto gas/aria.
4. Controllare la fiamma attraverso il vetrino di ispezione.

### Consiglio

La fiamma deve essere stabile, di colore blu con particelle arancioni sul bordo esterno del bruciatore.


5. Utilizzando la vite di regolazione B, impostare la percentuale di O<sub>2</sub> sul valore nominale in base al tipo di gas utilizzato. Dovrebbe essere sempre compreso tra i limiti di impostazione massimo e minimo.

### Attenzione

Ripetere il test a velocità massima e a velocità ridotta tante volte quante necessario fino a che non si ottengono i valori corretti senza bisogno di effettuare regolazioni supplementari.

Valori a carico basso per G20 (Gas H)	O <sub>2</sub> (%)
ModuStar 24s	5,2 <sup>(1)</sup> - 5,7
ModuStar 28c	5,2 <sup>(1)</sup> - 5,7
ModuStar 35c	5,2 <sup>(1)</sup> - 5,7
<sup>(1)</sup> Valore nominale	

Valori a carico basso per G31 (Propano)	O <sub>2</sub> (%)
ModuStar 24s	5,7 <sup>(1)</sup> - 6,2
ModuStar 28c	5,7 <sup>(1)</sup> - 6,2
ModuStar 35c	5,7 <sup>(1)</sup> - 6,2
<sup>(1)</sup> Valore nominale	



### 1.24 Preparazione della caldaia all'uso

- Rimuovere la sonda di analisi e riposizionare il tappo sul punto di campionamento dei gas combustivi.
- Montare nuovamente il pannello anteriore e fissarlo con le due viti.
- Premere il tasto [reset] per far tornare la caldaia alla modalità di funzionamento normale.

#### **Attenzione**


Dopo un intervento manuale, la caldaia torna al funzionamento normale se per 15 minuti non viene premuto alcun tasto.

- Far funzionare la caldaia nella modalità riscaldamento finché l'impianto raggiunge all'incirca i 70°C.
- Spegnerla la caldaia (utilizzando i controlli, vale a dire il termostato o l'orologio programmatore).
- Una volta che si è spenta la pompa, sfiatare ancora una volta l'impianto.
- Controllare la pressione dell'acqua e, se necessario, aggiungere altra acqua attraverso il rubinetto di riempimento dalla rete.
- Completare la targhetta della caldaia aggiungendo il tipo di gas.
- Inserire i dati nella scheda di messa in funzione e nel libretto della caldaia.

A questo punto la caldaia è pronta per il funzionamento.

#### **Consiglio**

La ModuStar è fornita già collaudata e con i parametri di funzionamento impostati secondo l'impostazione di fabbrica standard, per essere adatta agli impianti più comuni. Queste impostazioni possono essere regolate per adattarle alle condizioni specifiche locali, solo da un tecnico specializzato.



### 1.25 Istruzioni al conduttore

È responsabilità dell'installatore e parte integrante della procedura di messa in funzione, istruire il conduttore dell'impianto in merito al funzionamento giornaliero della caldaia e dei dispositivi di controllo installati nell'impianto e consegnargli il libretto della caldaia compilato e la documentazione necessaria.


#### **Attenzione**

Ripetere il test a velocità massima e a velocità ridotta tante volte quante necessario fino a che non si ottengono i valori corretti senza bisogno di effettuare regolazioni supplementari.


2. Indicazioni per il manutentore

2.1 Schemi idraulici Libra Hybrid


Con caldaia "Combi" con separatore idraulico



Con caldaia "Solo" con separatore idraulico



Con caldaia "Solo" senza separatore idraulico





## 2.2 Componentistica di cablaggio per versioni con web tool

Installazione di fabbrica che prevede il collegamento diretto tra il tablet che fa da interfaccia grafica e raspberry che gestisce le funzionalità macchina.

### ⚠ Attenzione

Installare il convertitore Ftdi seguendo le indicazioni riportate, poi installare il plug-in specifico.

Disposizione delle porte sul Raspberry  
 PORTA1 = dedicata per Fancoli  
 PORTA2 = dedicata per eventuale scheda wifi TL-WN725N  
 PORTA3 = dedicata Caldaia  
 PORTA4 = non utilizzare!

## 2.3. Componentistica di cablaggio per collegamento a internet per versioni con web tool

Nel caso si voglia collegare l'impianto alla rete internet e accedere tramite portale "paradigmaitalia.cloud" al proprio impianto si rende necessario collegare il raspberry ed il tablet ad uno switch. Da questo poi si è necessario portare il segnale ad un router e poi al modem che porta le informazioni al cloud Paradigma. Il tutto oggi è semplificato da apparecchi che includono tutto in un'unica scatola (modem, router, switch, access point) e sono detti all-in-one. Quindi per collegarsi ad Internet bisogna necessariamente collegare il tablet ed il raspberry al router/modem di casa tramite cavo LAN.



### Collegamento wireless

Per il collegamento wireless del raspberry sono necessari:

- Antenna wifi USB: usare sempre e soltanto il modulo wifi TP-link TL-WN725N
- Porta WiFi

In campo aperto un access point può coprire un raggio di 100 m, ma pareti e altri fattori ne influiscono sensibilmente la portata. In questo caso è possibile aggiungere altri access point in modo da coprire tutta l'area desiderata.

Per configurare il router e la chiavetta WiFi e il wireless bridge, fare riferimento ai manuali del produttore e deve essere necessariamente fatto da personale specializzato.

Si ricorda che una rete wireless non protetta è accessibile a chiunque disponga di un dispositivo compatibile, è quindi vivamente consigliato l'utilizzo della crittografia.

Prima di procedere con la configurazione dei web server, assicurarsi che la rete wireless funzioni correttamente.

### ⚠ Attenzione

Per avere garanzia di funzionamento costante si consiglia l'utilizzo del cavo LAN.


# Indicazioni per il manutentore

## 2.4 Schema elettrico Libra Hybrid con web tool

<b>Q1</b>	Sezionatore generale 40A
<b>P1</b>	Pompa di circolazione primario (già cablata)
<b>P2</b>	Pompa di circolazione secondario*
<b>K1</b>	Relè consenso riscaldatore ausiliario
<b>K2</b>	Relè consenso unità esterna
<b>K3</b>	Relè contatti termostato ambiente
<b>AL</b>	Contatto orologio antilegionella (o EST / INV, aperto inverno)*
<b>TA</b>	Termostato ambiente chiamata Riscaldamento Raffreddamento*
<b>ON</b>	Contatto ON/OFF (o SAN ON/OFF ) remoto*
<b>EV</b>	Elettrovalvola sanitario/impianto (versione Solo)*
<b>CA</b>	Consenso riscaldatore ausiliario (max 2 A)*
<b>SC</b>	Consenso sanitario per caldaia
<b>TR</b>	Trasformatore 230/24/13V per scheda unità esterna
<b>AT</b>	Alimentatore 5 V per interfaccia tablet e scheda web

<b>SW</b>	Scheda web server con Raspberry
<b>PC</b>	Patch cord collegamento interfaccia tablet
<b>FL</b>	Flussostato
<b>T1</b>	Sonda ingresso acqua (regolazione)
<b>T2</b>	Sonda uscita acqua (antigelo)
<b>T3</b>	Sonda temperatura acqua serbatoio sanitario (versione Solo)
<b>T.EXT</b>	Sonda temperatura aria esterna (max. 50 m)*
<b>TAB</b>	Tablet interfaccia utente
<b>CZ-RTC4</b>	Pannello di comando unità esterna
<b>CR-UXRP71B</b>	Scheda comando unità esterna
<b>INN-PDC-02</b>	Controllore con interfaccia utente
<b>EXT.UNIT</b>	Morsettieria elettrica unità esterna*

\* Collegamento a cura dell'installatore




## 2.5 Schema elettrico Libra Hybrid senza web tool


<b>Q1</b>	Sezionatore generale 40A
<b>P1</b>	Pompa di circolazione primaria (già cablata)
<b>P2</b>	Pompa impianto secondario*
<b>K1</b>	Relè consenso riscaldatore ausiliario
<b>K2</b>	Relè consenso unità esterna
<b>K3</b>	Relè contatti termostato ambiente
<b>AL</b>	Contatto orologio antilegionella (o EST/INV, aperto inverno)*
<b>TA</b>	Termostato ambiente chiam. Risc. Raffr.*
<b>ON</b>	Contatto ON/OFF (o SAN ON/OFF) remoto*
<b>EV</b>	Elettrovalvola sanitario/impianto (versione Solo)
<b>CA</b>	Consenso riscaldatore ausiliario (max 2A)*
<b>SC</b>	Consenso sanitario per caldaia



<b>TR</b>	Trasformatore 230/24/13V per scheda unità esterna
<b>FL</b>	Flussostato
<b>T1</b>	Sonda ingresso acqua (regolazione)
<b>T2</b>	Sonda uscita acqua (antigelo)
<b>T3</b>	Sonda temp. acqua serbatoio sanitario (versione Solo)
<b>T.EXT</b>	Sonda temp. aria esterna (max 50 m)*
<b>TAB</b>	Tablet interfaccia utente
<b>CR-RTC4</b>	Pannello di comando unità esterna
<b>CR-UXR71B</b>	Scheda comando unità esterna
<b>INN-PDC-02</b>	Controllore con interfaccia utente
<b>EXT.UNIT</b>	Morsetteria elettrica unità esterna*

\* Collegamento a cura dell'installatore.



2.6 Schema elettrico caldaia ModuStar





## 2.7 Lista parametri di configurazione unità interna

### 2.7.1 Versione senza web tool

1. Per accedere al menù di configurazione dei parametri, premere per 5 secondi i tasti e .
2. Con i tasti selezionare il parametro da modificare.
3. Premere il tasto per visualizzare il valore.
4. Mantenendo premuto agire coi tasti o per impostare il valore desiderato.
5. Al rilascio del tasto il nuovo valore viene memorizzato e viene visualizzato il parametro successivo.
6. Per uscire dal setup premere il tasto o attendere 30 secondi.

### 2.7.2 Versione con web tool

1. Premere l'icona "E"
2. Fare login  
username: setup  
password: Libra
3. Accedere alla lista parametri per madificare quelli necessari
4. Uscire dalle impostazioni


### Lista parametri con firmware 1.9

Ind.	Parametro	Definizione	Moltip.	Min.	Max	Impo- stato	Unità mis.	Note
201	ScL	Scala lettura*	1,0	1°C con decimi (2); 2°C (3); 1°F (4)		1°C(2)	flag	Non toccare
238,0	EcE	Abilitazione funzione estate	flag	NO	YES	YES	flag	
202	ESL	Minimo setpoint Estate (°C)	0,1	7	ESH	10	°C	
203	ESh	Massimo setpoint Estate (°C)	0,1	ESH	40	20	°C	
204	ESP	Setpoint Estate (°C)	0,1	ESH	ESH	12	°C	
205	EhY	Isteresi Estate (°C)	0,1	1	6	2,5	°K	
238,1	icE	Abilitazione funzione inverno	flag	NO	YES	YES	flag	
206	iSL	Minimo setpoint inverno (°C)	0,1	20	ISH	20	°C	
207	iSh	Massimo setpoint inverno (°C)	0,1	ISH	70	45	°C	Non toccare
208	iSP	Setpoint inverno (°C)	0,1	ISH	ISH	40	°C	
209	ihY	Isteresi Inverno (°C)	0,1	1	6	2,5	°K	
238,2	ScE	Abilitazione funzioni sanitario	flag	NO	YES	YES	flag	No per versione Combi
210	SSL	Minimo setpoint Sanitario (°C)	0,1	30	SSH	30	°C	
211	SSh	Massimo setpoint Sanitario (°C)	0,1	SSh	90	53	°C	Non oltrepassare °C
212	SSP	Setpoint sanitario (°C)	0,1	SSL	SSh	45	°C	
213	ShY	Isteresi Sanitario (°C)	0,1	1	10	2	°K	
214	LSP	Setpoint antilegionella (°C)	0,1	30	90	60	°C	
215	Lti	Intervallo fra cicli antilegionella (gg)	1,0	0 (dis.)	30	00	giorni	
216	LtM	Durata ciclo antilegionella (ore)	1,0	1	12	2	ore	
217	Lto	Timeout ciclo antilegionella (ore)	1,0	LTM	24	5	ore	
240	hIE	Abilitazione Int/Comm/Cald	1,0	14/non 15/int 16/CoM 17/CAL		CAL	-	
219	hiS	Massima temp. acqua per funzionamento PDC (°C)	0,1	20	55	53	°C	Non oltrepassare °C

## Indicazioni per il manutentore

Ind.	Parametro	Definizione	Moltipl.	Min.	Max	Default	Unità mis.	Note
218	hor	Temp. esterna attivaz. caldaia in INVERNO	0,1	-30	30	-15	°C	
241	hoS	Minima temperatura esterna per attivazione gen. a supporto (°C)	0,1	-30	30	-15	°C	
242	hto	Heater time out set (min)	1,0	10	240	20	min.	
222	Pb	Moltiplicatore di bordo	1,0	2	4	3	flag	
220	Ahi	Allarme alta temperatura (°C)	0,1	20	95	80	°C	
221	Alo	Allarme bassa temperatura (°C)	0,1	3,0	30	5	°C	Non toccare
223	Add	Ritardo allarme contatto esterno	1,0	10	240	20	sec.	Non toccare "Ritardo allarme pressostato differenziale"
224	ASM	Allarmi/ora stop macchina	1,0	0	6	03	Nr.	Non toccare. Autoripristino allarme. Dopo 3 volte la PDC si deve ripristinare manualmente
225	PMS	Pump mode select	1,0	Con/5; nor/6; tiM/7		Nor	flag	tiM per versione senza separatore
226	Prt	Pump run time	1,0	1	30	2	min.	Tempo di funzionamento circolatore
227	PSt	Pump stop time	1,0	10	240	15	min.	Tempo di stop circolatore
228	Prd	Pump run dealy	1,0	1	30	2	min.	Tempo di ritardo circolatore
238,7	Cil	Abilitazione climatica e sonda T4	flag	NO (T4 dis.)	YES	YES	flag	In caso di disabilitazione della Climatica ricordarsi di non collegare la sonda T4
229	oth	Temperatura esterna alta	0,1	otL	40	15	°C	
230	otL	Temperatura esterna bassa	0,1	-30	oth	-5	°C	
231	otS	Output temperatura set delta	0,1	0 (dis.)	20	5	°K	
232	di2	Funzione Di2	1,0	SEA (8); LEG (9)		LEG	flag	
244	Di4	Funzione Di4	1,0	Stb (19); ScE (20)		Stb	flag	
233	tdS	Sonda visualizzata	1,0	t1/10; t2/11; t3/12; t4/13		t3	flag	Visualizzazione standard sonda sanitario (t1 versione Combi)
234	oS1	Offset sonda T1	0,1	-12,5	12,5	0	°K	Non toccare
235	oS2	Offset sonda T2	0,1	-12,5	12,5	0	°K	Non toccare
236	oS3	Offset sonda T3	0,1	-12,5	12,5	0	°K	Non toccare
237	oS4	Offset sonda T4	0,1	-12,5	12,5	0	°K	Non toccare
238,8	Sb	Abilitazione tasto standby	flag	NO	YES	YES	flag	Non toccare
238,6	rtu	Abilitazione protocollo Modubus RTU	flag	NO	YES	YES	flag	Non toccare
238,5	SLA	Impostazione Master/Slave	flag	NO	YES	NO	flag	Non toccare
243	Adr	Indirizzo periferica	1,0	1	255	01	-	Non toccare

\* Se viene cambiata la scala di lettura delle sonde, tutte le regolazioni riferite alle temperature vanno riviste.



## 2.8 Operazioni di monitoraggio: visualizzazione unità esterna

(1) Tenere premuto i tasti (1) e (2) contemporaneamente per 4 secondi o più per passare alla modalità di controllo della temperatura.

"Servizio Monitor" è acceso. (A destra il display visualizza il codice prodotto e sulla sinistra il valore corrispondente).

(2) Utilizzare i pulsanti della temperatura   per selezionare il codice articolo della temperatura per il monitoraggio.

(3) Per terminare il monitoraggio, premere il pulsante (1). Il display ritorna alla visualizzazione normale.

I parametri di questa unità NON DEVONO ESSERE MODIFICATI!

	Cod.	Significato
Dati unità interna	01	Pannello di controllo di temperatura interna (non utilizzato)
	02	L'unità interna temperatura di lavoro di riferimento
	03	Unità interna liquido temperatura scambiatore di calore. (E1)
	04	Unità interna condens.heat temperatura scambiatore (E2)
	05	-
	06	-
	07	-
	08	-
	09	-
Dati unità esterna	0A	Scarico del compressore temp. (TD)
	0b	-
	0C	-
	0d	Compressore di aspirazione temp. (TS)
	0E	Unità esterna liquido scambiatore di calore temperatura (C1)
	0F	Condensa dell'unità esterna scambiatore di calore temp. (C2)
	10	-
	11	Temperatura aria esterna (TO)
	12	-
	13	-
	14	Valore di corrente assorbita
15	Eletr. apertura della valvola termostatica	
16	-	
19	Compressore frequenza di lavoro	

Per visualizzare lo storico allarmi dell'unità esterna premere il tasto (1) e (3).

Per ritornare al menù precedente premere 



### 2.10 Programmazione parametri caldaia




Per evitare regolazioni non autorizzate, le impostazioni di alcuni parametri possono essere modificate solo dopo aver inserito il codice speciale di accesso **12**. Questo codice può essere utilizzato solo da installatori qualificati.

Le seguenti impostazioni possono essere modificate sia dal livello utente che da quello assistenza:

Codice	Descrizione	Campo di impostazione e note	Impostazioni di fabbrica			
			24s	28c	35c	
Possono essere modificati anche dall'utente	<b>P 1</b>	T <sub>set</sub> Temp. mandata	20 - 85°C			
	<b>P 2</b>	T <sub>set</sub> DHW Temp. ACS	40 - 65°C			
	<b>P 3</b>	Regolazione della caldaia	0 = CH <sub>off</sub> e DHW <sub>off</sub> 1 = CH <sub>on</sub> e DHW <sub>on</sub> 2 = CH <sub>on</sub> e DHW <sub>off</sub> 3 = CH <sub>off</sub> e DHW <sub>on</sub>	CH = riscaldamento DHW = acqua sanitaria		
	<b>P 4</b>	Impostazione Eco oppure comfort	0 = impostazione comfort 1 = modalità eco 2 = regolato dal dispositivo di controllo (termoreg. esterna)			
	<b>P 5</b>	Corrente di anticipo	0 = nessuna Corrente anticipata per on/off termostato 1 = Corrente anticipata per on/off termostato			
	<b>P 6</b>	Spegnimento automatico del display	0 = il display rimane spento 1 = il display rimane acceso 2 = La luce del display si spegne automaticamente dopo 3 minuti			
Possono essere modificati SOLO dall'installatore	<b>P 15</b>	Regime della pompa (ACS)	Non modificare			
	<b>P 16</b>	Regime della pompa (riscaldamento)	60% - 100%			
	<b>P 17</b>	Velocità max ventilatore riscald. (metano)	10 - 70 X 100 giri/min	47	37	41
	<b>P 18</b>	Velocità max ventilatore sanit. (metano)	Non modificare X 100 giri/min	47	55	63
	<b>P 19</b>	Velocità min. ventilatore (riscaldamento e sanitario) (metano)	Non modificare X 100 giri/min	13		
	<b>P 20</b>	Velocità di avviamento ventilatore	Non modificare X 100 giri/min	25	25	28
	<b>P 21</b>	Impostazione pompa per riscaldamento	Non modificare			
	<b>P 22</b>	Tempo funzionamento pompa dopo riscald.	1 - 99 minuti			
	<b>P 23</b>	Colleg. all'unità di recupero calore (HRU)	0 = nessun collegamento con HRU 1 = collegamento con HRU	0		
	<b>P 24</b>	Stato allarme remoto (morsettiera X7)	0 = spento (morsetti 1 e 2 chiusi) 1 = segnale di allarme (morsetti 1 e 2 chiusi) 2 = indicazione di funzionamento (morsetti 1 e 3 chiusi) 3 = valvola gas est. (morsetti 1 e 3 chiusi) 4 = relè pompa esterna (morsetti 1 e 3 chiusi)	0		
	<b>P 25</b>	Protezione anti-legionella	0 = spento 1 = acceso (dopo aver messo in funzione la caldaia, funzionerà in modalità ACS a 65°C una volta alla settimana) 2 = automatico	1	0	

# Indicazioni per il manutentore

Codice	Descrizione	Campo di impostazione e note	Impostazioni di fabbrica		
			24s	28c	35c
Possono essere modificati SOLO dall'installatore	P 26	Differenziale accensione prod. ACS	2 - 15 °C		
	P 27	Valore impostato sulla curva di calore per temp. mandata min.	0 - 60 °C		
	P 28	Valore impostato sulla curva di calore per temperatura esterna (per mandata min.)	0 - 40 °C		
	P 29	Valore impostato sulla curva di calore per temperatura esterna (per mandata max)	-30° - 0 °C		
	P 30	Modello caldaia	0 = Riscaldamento e acqua calda sanitaria 1 = Solo riscaldamento	1	
	P 31	Isteresi della temp. di mandata caldaia per produzione ACS	da 0 - 20 °C la caldaia modulerà quando la temperatura primaria avrà raggiunto la temperatura di prescrizione ACS	15	
	P 4F (P 4U illustrato in seguito)	Ripristinare impostazioni di fabbrica	Sulla targhetta identificativa, è riportata l'impostazione X per hJ. Modificando il parametro con X si ripristinano le impostazioni di fabbrica	X	
		Sulla targhetta identificativa, è riportata l'impostazione Y per hU. Modificando il parametro con Y si ripristinano le impostazioni di fabbrica	Y		



## 2.11 Modifica della potenza massima (Hi) per il funzionamento riscaldamento

È possibile modificare la potenza massima per il riscaldamento, agendo sul parametro P 17 (velocità massima della ventola); normalmente è impostata ad una velocità pari a 3700 o 5000 rpm. Vedere i dati relativi al rapporto velocità-input. Questo parametro può essere modificato dallo stato Stand-by, agendo come segue:

- Premere il tasto [enter] e brevemente il tasto [reset] finché sul display compaiono alternativamente i codici [ ] e [ ].
- Premere il tasto [+] finché compare il codice di accesso [1][2].
- Premere il tasto [enter] finché compare P 17 (i codici P [ ] e [ ][ ] sono visualizzati alternativamente);
- Premere il tasto [+] per accedere al parametro [1][7].
- Premere il tasto [enter] finché compare P 17 (i codici P [ ] e [ ][ ] vengono visualizzati alternativamente);
- Premere il tasto [+] oppure il tasto [-] per modificare questo valore per la ModuStar 28c, per esempio con [4][6] (4600 rpm corrisponde a 22 kW).
- Premere il tasto [enter] per confermare il valore.
- Premere il tasto [reset] per tornare alla modalità di funzionamento.

## 2.12 Manutenzione caldaia

**Le caldaie Paradigma devono essere sottoposte ad ispezione generale con controllo della combustione a cadenza annuale!**




### **Attenzione**

Durante gli interventi di ispezione e manutenzione sostituire sempre tutte le guarnizioni dei pezzi smontati.

Se, durante la revisione annuale l'analisi dei gas combusti dovesse indicare che i valori sono al di fuori dei dati riportati nelle tabelle alla pagina seguente, è necessario eseguire degli interventi di manutenzione.

Provvedere alla manutenzione anche nel caso in cui il valore visualizzato per la ionizzazione sia inferiore a 3 o superiore a 9  $\mu$ A, oppure se il nucleo della fiamma non è soddisfacente.

Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio / materiali originali. Qualsiasi intervento di riparazione e manutenzione deve essere eseguito da un tecnico qualificato con la formazione e la certificazione necessarie.



### 2.12.1 Ispezione

La revisione annuale della ModuStar può limitarsi ai seguenti controlli:

- controllare la pressione dell'acqua;
- controllare se le tubazioni dello scarico gas combusti o dell'alimentazione dell'aria presentano perdite;
- controllare e (se necessario) pulire il sifone della condensa;
- controllare l'elettrodo di accensione e la ionizzazione;
- controllare la combustione e il colore della fiamma;
- compilare il libretto della caldaia.

### 2.12.2 Controllo della pressione dell'acqua

È opportuno controllare la pressione dell'acqua confrontandola con il valore per la messa in funzione riportato nel libretto della caldaia (min. 1 bar)


- Se necessario, rabboccare l'impianto finché raggiunge la pressione di progettazione e resettare il puntatore rosso sulla pressione di riempimento 2 bar.

Se l'impianto ha bisogno di più di tre rabbocchi all'anno, controllare che non presenti delle perdite.

### **Controllare che se i condotti dei gas di scarico e quelli dell'alimentazione dell'aria non presentino perdite**

- Controllare che i collegamenti e i tubi dello scarico gas combusti e dell'alimentazione dell'aria siano stagni e che l'uscita del terminale sia libera.

## Indicazioni per il manutentore



### 2.12.3 Controllo del sifone raccogli condensa


- Controllare il sifone della condensa. Rimuovere eventuali residui di sporco e rabboccare con acqua pulita fino alla tacca.

### 2.12.4 Controllo dell'elettrodo di accensione

- Controllare l'elettrodo di ionizzazione / accensione:
  - verificare la presenza di eventuali depositi (rimuovere i depositi bianchi con un panno abrasivo);
  - controllare la regolazione dell'elettrodo di accensione (tra 3 e 4 mm);
  - controllare la qualità della guarnizione e le condizioni della porcellana (non dovrebbe presentare crepe);
- Controllare la corrente di ionizzazione dopo 1 minuto sul display codice **FL**.

Se il valore visualizzato è inferiore a 3 o se è maggiore di 9  $\mu$ A, controllare che il cavo e le connessioni siano a posto. In caso affermativo sostituire l'elettrodo di accensione.

La calotta di accensione è fissata sull'elettrodo di accensione e non può quindi essere rimossa.




### 2.12.5 Controllo della combustione

- Misurare la percentuale di  $O_2/CO_2$  e la temperatura dei gas combusti al punto di campionamento dei gas combusti.

Procedere come segue:

- aumentare la temperatura dell'acqua nella caldaia fino a circa 70°C;
- svitare l'estremità superiore del punto di misurazione dei gas combusti;
- misurare la percentuale di  $O_2/CO_2$  e confrontarla con i valori di controllo riportati nelle tabelle seguenti.



Valori di riferimento di $O_2/CO_2$ per il metano				
Caldaia	Velocità del ventilatore (giri/min)		$O_2$	$CO_2$
	Pieno carico <b>H3</b>	Carico parziale <b>L3</b>	%	%
24s	ca 4600	ca 1300	5,2 +/- 0,2	8,8 +/- 0,3
28c	ca 5500	ca 1300	5,2 +/- 0,2	8,8 +/- 0,3
35c	ca 6300	ca 1300	5,2 +/- 0,2	8,8 +/- 0,3

Valori di riferimento di O <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> per il propano				
Caldaia	Velocità del ventilatore (giri/min)		O <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>
	Pieno carico 	Carico parziale 	%	%
24s	ca 4400	ca 2000	5,2 +/- 0,2	10,5 +/- 0,3
28c	ca 5200	ca 2000	5,2 +/- 0,2	10,5 +/- 0,3
35c	ca 6000	ca 2000	5,2 +/- 0,2	10,5 +/- 0,3

 Assicurarsi che la sonda di analisi abbia una chiusura ermetica nel punto di misurazione con l'estremità della sonda al centro del condotto di scarico dei fumi.

Se i rilevamenti dell'analisi dei gas combusti rientrano nei valori delle tabelle, la combustione della caldaia funziona correttamente. Tuttavia, se i valori rilevati sono al di fuori dei valori indicati, regolare il rapporto gas /aria portandolo al valore indicato.

Se tramite le regolazioni non si riescono a raggiungere i valori indicati, la caldaia ha bisogno di una manutenzione completa.

Controllare la fiamma attraverso il vetro di ispezione; a pieno carico la fiamma dovrebbe essere stabile e di colore blu uniforme, mentre a carico parziale, dovrebbe essere stabile e di colore arancione uniforme.


## 2.12.6 Manutenzione

 Prima di eseguire questa procedura accertarsi di avere un set di guarnizioni di ricambio e un elettrodo di accensione / ionizzazione nuovo.

### **Attenzione**


Disinserire l'alimentazione di corrente prima di eseguire qualsiasi intervento sulla caldaia.

## Indicazioni per il manutentore




### 2.12.7 Aprire la caldaia

- Disinserire l'alimentazione di tensione dall'interruttore di alimentazione a 230 V e rimuovere il fusibile
- Disinserire l'alimentazione di gas tramite la valvola gas della caldaia
- Rimuovere il pannello anteriore (allentare le due viti sul fondo del pannello anteriore, tirare in avanti il fondo del pannello e sfilare i due perni sulla parte alta del carter principale).




### 2.12.8 Manutenzione dell'elettrodo di accensione/ionizzazione

- Scollegare il filo di terra dal pannello di montaggio dell'elettrodo.
- Svitare le due viti sull'elettrodo e rimuoverlo.
- Ispezionare, pulire, registrare la distanza tra le puntine o sostituire l'elettrodo.



### 2.12.9 Smontare la piastra anteriore dello scambiatore di calore

- Svitare la piastra di montaggio del trasformatore di accensione e rimuoverla completamente.
- Scollegare il collegamento elettrico sul blocco gas.
- Allentare il dado per raccordo della tubazione del gas sull'uscita verso il blocco gas.
- Svitare i quattro dadi sul pannello anteriore dello scambiatore di calore
- Tirare con attenzione il corpo del pannello anteriore insieme alla ventola, al blocco gas, al tubo di Venturi e all'unità del bruciatore staccandoli dallo scambiatore di calore di circa 10 cm.
- Scollegare la spina elettrica dal retro della ventola di modo che sia accessibile.
- Rimuovere completamente il pannello anteriore.




### 2.12.10 Manutenzione del bruciatore

- Pulire con attenzione il bruciatore con aria compressa (non tenere l'ugello troppo vicino alla superficie).
- Controllo visivo del bruciatore per rilevare eventuali danni o crepe sulla superficie. Se si notano danni, sostituire il bruciatore.

### 2.12.11 Manutenzione dello scambiatore di calore (riscaldamento)

- Controllare la guarnizione tra la piastra anteriore e lo scambiatore di calore e la sezione di isolamento. Sostituire la guarnizione.
- Maneggiare con estrema attenzione l'isolamento fragile della piastra anteriore e quello della piastra posteriore dello scambiatore di calore ed evitare che si bagnino.
- Controllo visivo dello scambiatore di calore per rilevare incrostazioni o sporcizia. Se si notano depositi evidenti, pulire accuratamente lo scambiatore di calore. Rimuovere eventuale sporcizia non attaccata con un aspirapolvere.
- Quindi spazzolare le serpentine dello scambiatore di calore (una spazzola per la pulizia è disponibile come accessorio su richiesta) e rimuovere le particelle che cadono con un aspirapolvere.




### 2.12.12 Pulizia dello scambiatore di calore a piastre (ACS) e della valvola di non ritorno con filtro

Non è possibile evitare completamente la formazione di depositi di calcare sullo scambiatore di calore a piastre, in base a variabili come la qualità dell'acqua del rubinetto e la modalità di funzionamento. In circostanze normali si consiglia di eseguire le revisioni annuali.

Tenere presente che i seguenti fattori potrebbero ripercuotersi sulla frequenza delle revisioni:


- durezza dell'acqua
- composizione chimica del deposito di calcare
- ore di funzionamento della caldaia
- schemi di utilizzo dell'ACS
- temperatura ACS impostata

## Indicazioni per il manutentore



Se si rende necessario un intervento di pulizia, procedere come segue:

- Chiudere l'alimentazione di acqua fredda di rete e scaricare l'ACS residua.
- Svitare le due viti ad esagono incassato e rimuovere lo scambiatore di calore a piastre.
- Pulire lo scambiatore di calore a piastre con un disincrostate (per es. acido citrico, pH 3); è possibile utilizzare uno strumento speciale di pulizia.
- In seguito eseguire un lavaggio completo con acqua pulita.
- Rimuovere la valvola di non ritorno con filtro dal lato destro del blocco idraulico e pulire anche questa con il disincrostate; in seguito eseguire un lavaggio completo con acqua pulita.



### 2.12.13 Ri-montaggio della caldaia e controllo della combustione

- Rimontare tutte le componenti in ordine inverso.
- Ricordarsi di collegare nuovamente la spina della ventola prima di averla completamente inserita nel suo alloggiamento sulla parte anteriore dello scambiatore di calore.
- Controllare che la guarnizione tra la piastra anteriore e lo scambiatore di calore sia stata inserita correttamente.
- Riempire l'impianto con acqua.
- Riaccendere la caldaia.
- Controllare la percentuale di  $\text{CO}_2/\text{O}_2$  (pag. 53-54)
- Controllare la corrente di ionizzazione, leggendo quanto visualizzato sul display, (pag. 70)
- Controllare che non vi siano perdite di gas nelle connessioni sul blocco gas.

• Dopo qualsiasi intervento di manutenzione, compilare il libretto della caldaia.

## 3. Indicazioni per l'utente

### 3.1 Manutenzione e pulizia pompa di calore

#### Spegnimento per lunghi periodi

Nel caso in cui non si utilizzi la pompa di calore aria-acqua per un lungo periodo ruotare il sezionatore generale dell'apparecchio portandolo nella posizione 0-.OFF.

Dopo aver disattivato l'apparecchio:

- Disattivare le unità terminali interne posizionando l'interruttore di ciascun apparecchio su "spento".
- Posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "spento".
- Chiudere i rubinetti dell'acqua.

Se la temperatura esterna scende sotto lo zero c'è pericolo di gelo. L'impianto idraulico DEVE ESSERE VUOTATO, oppure deve essere addizionato di liquido antigelo (ad esempio glicole etilenico) nelle dosi consigliate dal produttore del liquido.

È suggerito interpellare il Servizio Tecnico di Assistenza.

Per rimettere in funzione la pompa di calore aria-acqua, dopo un arresto per un lungo periodo, fare intervenire il Servizio Tecnico di Assistenza. In caso nell'impianto sia presente una caldaia, verificare, durante il funzionamento della stessa, che la temperatura dell'acqua circolante all'interno della pompa di calore aria-acqua non superi i 65°C.

#### 3.1.1 Pulizia

L'unica operazione di pulizia necessaria, da parte del responsabile dell'impianto, è quella della pennellatura esterna della pompa di calore aria-acqua, da effettuarsi solo con panni inumiditi con acqua e sapone.

Nel caso di macchie tenaci inumidire il panno con una miscela al 50% di acqua ed alcool denaturato o con prodotti specifici.

Terminata la pulizia asciugare con cura le superfici.





Non usare spugne intrise di prodotti abrasivi o detersivi in polvere. È vietata qualsiasi operazione di pulizia prima di aver scollegato l'apparecchio dall'alimentazione elettrica, posizionando l'interruttore generale dell'impianto su "spento".

#### 3.1.2 Manutenzione

La manutenzione periodica è indispensabile per mantenere la pompa di calore aria-acqua sempre efficiente, sicuro ed affidabile nel tempo. Essa può essere effettuata con periodicità semestrale, per alcuni interventi e annuale per altri, dal Servizio Tecnico di Assistenza, che è tecnicamente abilitato e preparato e può inoltre disporre, se necessario, di ricambi originali.

Il piano di manutenzione che il Servizio Tecnico di Assistenza o il Frigorista deve osservare, con periodicità annuale, prevede le seguenti operazioni e controlli:

- Verifica pressione del vaso di espansione
- Riempimento circuito acqua
- Presenza aria nel circuito acqua
- Efficienza sicurezze
- Tensione elettrica di alimentazione
- Assorbimento elettrico
- Serraggio connessioni elettriche
- Stato del teleruttore compressore
- Pulizia griglie ventilatori ed alette batteria unità esterna
- Verifica sporco filtro a rete metallica



## 3.2 Manutenzione e pulizia caldaia

- Controllare la pressione idrica dell'impianto di riscaldamento diverse volte l'anno. Se la pressione idrica è troppo bassa, rabboccare con acqua. La pressione ottimale è compresa tra 1,5 e 2 bar.

- Controllare che non vi siano perdite sui radiatori e, in particolare nelle stanze umide, che non vi sia formazione di ruggine. Eliminare le macchie di ruggine tempestivamente.

- Aprire e chiudere le valvole dei radiatori completamente diverse volte l'anno. Ciò ne garantisce la rotazione regolare nel lungo periodo.

- Pulire l'esterno della caldaia con un panno umido e un detergente delicato.



### **Pulizia**

Solo l'installatore è autorizzato a pulire l'interno della caldaia.



### **Contratto di assistenza**

I depositi di sporcizia possono ridurre le prestazioni dei componenti della caldaia. Per questo motivo, la caldaia e l'impianto di riscaldamento devono essere ispezionati una volta all'anno dall'installatore. Chiedere all'installatore o all'azienda le condizioni di un contratto di assistenza.

### 3.2.1 Smaltimento/Riciclaggio Suggerimento

La rimozione e lo smaltimento della caldaia devono essere eseguiti da personale qualificato in conformità alle normative locali e nazionali.

Attenersi ai passaggi seguenti per la rimozione della caldaia:

- Interrompere l'alimentazione elettrica della caldaia.
- Interrompere l'alimentazione del gas.
- Chiudere il rubinetto di ingresso acqua.
- Spurgare l'impianto.
- Rimuovere il sifone.
- Rimozione dei tubi di scarico e dell'aria.
- Scollegare tutti i tubi dalla caldaia.

### 3.3 Avvertenze generali pompa di calore

Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica ed acqua, comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza quali:

 È vietato l'uso dell'apparecchio ai bambini e alle persone inabili non assistite.

 È vietato toccare l'apparecchio se si è a piedi nudi e con parti del corpo bagnate o umide.

 È vietata qualsiasi operazione di pulizia, prima di aver scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su "spento".

 È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore dell'apparecchio.

 È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dall'apparecchio, anche se questo è scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.

 È vietato introdurre oggetti e sostanze attraverso le griglie di aspirazione e mandata d'aria.

 È vietato aprire gli sportelli di accesso alle parti interne dell'apparecchio, senza aver prima posizionato l'interruttore generale dell'impianto su "spento".

 È vietato disperdere e lasciare alla portata di bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo.

 **Non immettere R-410A nell'atmosfera: l'R-410A è un gas serra fluorurato, richiamato nel Protocollo di Kyoto, con un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP)= 1975.**

 L'installazione deve essere eseguita dal concessionario o da altro personale qualificato; se l'installazione non è eseguita correttamente, può esserci il rischio di perdita di acqua, scossa elettrica o incendio.

 Installare la pompa di calore aria-acqua attenendosi alle istruzioni contenute nel presente manuale; se l'installazione non è eseguita correttamente può esserci il rischio di perdita di acqua, scossa elettrica o incendio.

 Si raccomanda di utilizzare esclusivamente i componenti specificatamente destinati all'installazione in dotazione; l'utilizzo di componenti da questi diversi potrebbe essere causa di perdita di acqua, scosse elettriche o incendio.

 Installare l'unità esterna su una base solida in grado di sopportarne il peso; l'unità esterna, se installata in modo incompleto o su una base non adeguata, potrebbe provocare, qualora dovesse distaccarsi dalla sua base, danni alle persone o alle cose.

 I collegamenti elettrici debbono essere eseguiti nel rispetto delle istruzioni contenute nel manuale di installazione e delle norme o pratiche che regolano gli allacciamenti di apparecchi elettrici a livello nazionale; insufficiente capacità o collegamenti elettrici incompleti potrebbero essere causa di scosse elettriche o incendio.

 Si raccomanda di utilizzare un circuito di alimentazione dedicato; non utilizzare mai un'alimentazione alla quale sia collegato anche un altro apparecchio.

 Per il collegamento elettrico, utilizzare un cavo di lunghezza sufficiente a coprire l'intera distanza, senza alcuna connessione; non utilizzare prolunghe; non applicare altri carichi sull'alimentazione ma utilizzare un circuito di alimentazione dedicato (in caso contrario, potrebbe esserci rischio di surriscaldamento, scossa elettrica o incendio).

 Per i collegamenti elettrici fra unità interna ed esterna utilizzare i tipi di cavi specificati; fissare saldamente i cavi di interconnessione in modo che i rispettivi morsetti non siano sottoposti a sollecitazioni esterne; collegamenti o fissaggi incompleti possono essere causa di surriscaldamento o incendio.

 Dopo aver collegato i cavi di interconnessione e di alimentazione, accertarsi che i cavi siano sistemati in modo da non esercitare forze eccessive sulle coperture o sui pannelli elettrici; montare le coperture sui cavi; l'eventuale collegamento incompleto delle coperture può essere causa di surriscaldamento dei morsetti, scossa elettrica o incendio.

 Nel caso in cui, durante l'operazione di installazione, vi sia stata fuoriuscita di liquido refrigerante, aerare l'ambiente (il liquido refrigerante, se esposto alla fiamma, produce gas tossico).

 Una volta ultimata l'installazione, controllare che non vi sia perdita di liquido refrigerante (il liquido refrigerante, se esposto alla fiamma, produce gas tossico).

 All'atto dell'installazione o della ricollocazione dell'impianto, assicurarsi che nel circuito del refrigerante non penetri alcuna sostanza, come ad esempio aria, diversa dal liquido refrigerante specificato (R410A) (la presenza di aria o di altre sostanze estranee nel circuito del liquido refrigerante potrebbe provocare un aumento abnorme della pressione o la rottura dell'impianto, con conseguenti danni alle persone).

 L'installazione degli apparecchi **PARADIGMA** deve essere effettuata da impresa abilitata che a fine lavoro rilasci al responsabile dell'impianto una dichiarazione di conformità in ottemperanza alle Norme vigenti ed alle indicazioni fornite dalla **PARADIGMA** nel presente libretto.


 In caso di fuoriuscite di acqua, posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "spento" e chiudere i rubinetti dell'acqua. Chiamare, con sollecitudine, il Servizio Tecnico di Assistenza **TECO SERVICE**, oppure personale professionalmente qualificato e non intervenire personalmente sull'apparecchio.

**⚠** In caso nell'impianto sia presente una fonte di calore alternativa, verificare, durante il funzionamento della stessa, che la temperatura dell'acqua circolante all'interno della pompa di calore aria-acqua non superi i 65°C per un lungo periodo.

**⚠** Questo libretto d'istruzione è parte integrante dell'apparecchio e di conseguenza deve essere conservato con cura e dovrà **SEMPRE** accompagnare l'apparecchio anche in caso di sua cessione ad altro proprietario o utente oppure di un trasferimento su un altro impianto. In caso di suo danneggiamento o smarrimento richiederne un altro esemplare a **PARADIGMA**.

**⚠** Assicurarsi che venga realizzato il collegamento di terra; non mettere a massa l'apparecchio su tubazioni di distribuzione, scaricatori per sovratensioni o sulla terra dell'impianto telefonico; se non eseguito correttamente, il collegamento di terra può essere causa di scossa elettrica; sovracorrenti momentanee di alta intensità provocate da fulmini o da altre cause potrebbero danneggiare la pompa di calore aria-acqua.

**⚠** Si raccomanda di installare un interruttore di dispersione a massa; la mancata installazione di questo dispositivo potrebbe essere causa di scossa elettrica.



### 3.4 Avvertenze generali caldaia

#### Sicurezza

La ModuStar è una linea di caldaie per riscaldamento a condensazione, per l'installazione in abbinamento alla pompa di calore, disponibile nelle versioni Combi 28c e 35c, con produzione istantanea di acqua sanitaria e ModuStar 24s per l'abbinamento ad un bollitore sanitario esterno.

Le presenti istruzioni tecniche riportano informazioni utili e importanti per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione corretti delle caldaie ModuStar.

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima della messa in funzione della caldaia e prendere confidenza con le funzioni di controllo e con il funzionamento, attenendosi rigorosamente alle istruzioni fornite. Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe invalidare la garanzia oppure impedire il corretto funzionamento della caldaia.

L'installazione, la messa in funzione, la revisione e la manutenzione della caldaia devono essere eseguite da tecnici qualificati.

Tutti gli interventi elettrici devono essere eseguiti da tecnici specializzati Paradigma e devono essere installati in conformità con le attuali direttive.

I dati pubblicati in queste istruzioni tecniche si basano sulle informazioni più aggiornate (alla data di pubblicazione) e potrebbero subire revisioni.

Ci riserviamo il diritto, legato allo sviluppo continuo sia del design che della produzione, di apportare qualsiasi modifica ai materiali o di natura tecnica le quali non possono essere retroattive e non possiamo nemmeno essere obbligati a regolare di conseguenza le caldaie fornite in precedenza.

### **Attenzione**

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone aventi capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure prive di esperienza e di conoscenza, a patto che siano adeguatamente sorvegliate, che siano state loro fornite istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio in tutta sicurezza e che siano stati valutati i rischi incorsi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a carico dell'utente non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

#### **3.4.1 Sicurezza in fase di montaggio e di installazione**

Attenersi alle misure di sicurezza adeguate descritte nelle presenti istruzioni.

### **Attenzione**

Si avverte odore di gas? Cosa fare:

- non fumare e non accendere fiamme o provocare scintille;
- non azionare interruttori elettrici;
- chiudere il rubinetto del gas;
- aprire porte e finestre;
- individuare eventuali perdite e renderle stagne.

Se la perdita è localizzata a monte del contatore del gas, avvertire il fornitore del gas.

### **Attenzione**

Si avverte odore di fumo o di gas combustivi? Cosafare:

- isolare l'alimentazione elettrica;
- aprire porte e finestre;
- individuare eventuali perdite e renderle stagne

#### **3.4.2 Sicurezza in fase di montaggio, di ispezione e di manutenzione**

Ai sensi delle norme in vigore in materia di sicurezza gas (installazione e uso), la ModuStar, come tutte le apparecchiature a gas, deve essere installata da personale qualificato secondo le norme di legge vigenti nel Paese non possono essere sovrastate da alcuna delle avvertenze o delle istruzioni del fabbricante. Il rispetto nelle norme nazionali non fornisce alcun grado di immunità rispetto agli obblighi normativi. Per eventuali problematiche o circostanze non trattate nelle presenti istruzioni, contattare l'azienda.


ModuStar (Combi e Solo) - PIN: 0063BQ3009

Tipo di classificazione per l'evacuazione dei prodotti di combustione in conformità alla norma DIN EN 13384.

#### **3.4.3 Misure di sicurezza e informazioni sulla salute**

- Il peso delle caldaie ModuStar Solo e Combi supera il peso massimo sollevabile da una sola persona.
- Tutti i sigillanti e le guarnizioni sono esenti da prodotti nocivi.

Alla prima accensione della caldaia, i sigillanti e le guarnizioni potrebbero emettere dell'odore, destinato a scomparire dopo un breve periodo.



### 3.5 Impostazione del controllore per versione senza web portal

#### Interfaccia utente

L'interfaccia visualizza normalmente la temperatura dell'acqua nel bollitore sanitario e permette di svolgere tutte le operazioni legate all'uso dello strumento ed in particolare di:

- Impostare il modo di funzionamento estate / inverno;
- Visualizzare e riarmare le situazioni di allarme;
- Verificare lo stato delle risorse (setpoint, temperature, ore funzionamento unità esterna e riscaldatore ausiliario).

Oltre a quanto descritto nel presente capitolo sono possibili molte altre impostazioni che implicano un'approfondita conoscenza dell'apparecchio e dell'impianto al quale esso è collegato per evitare gravi danneggiamenti dell'apparecchio.

È dotato di display a 3 cifre per la visualizzazione delle temperature o dei parametri e degli eventuali allarmi, 6 LED per l'indicazione della virgola (tra il secondo e terzo digit, indicata solo nelle misure al di sotto dei 20°C), stato estate/inverno, chiamata sanitario, consenso unità esterna e segnalazione allarme.

- ❄ Led regolazione invernale attiva
- ☀ Led regolazione estiva attiva
- ⚡ Led produzione di acqua sanitaria (lampeggiante con Antilegionella attiva)
- ⊖ Led uscita ON/OFF attiva (lampeggiante con caldaia attiva)

In base alle letture delle sonde di temperatura di ritorno dall'impianto (t1) e dell'acqua sanitaria (t3 visualizzata di default a display), ai setpoint, alla temperatura esterna rilevata attraverso la sonda t4 ed allo stato degli ingressi la scheda elettronica esegue tutte le regolazioni termostatiche necessarie a soddisfare le richieste di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua sanitaria agendo sui relè a sua disposizione e, attraverso una logica PLL, sul segnale di regolazione della motocondensante esterna.

La produzione di acqua sanitaria, prioritaria sulle altre regolazioni, impone il funzionamento in pompa di calore dell'unità esterna sino al setpoint desiderato (impostato di fabbrica a 45°C SSP e regolabile tra i 30 e i 50°C) e contemporaneamente aziona la valvola 3 vie in modo da deviare idraulicamente l'acqua calda prodotta nel bollitore per acqua sanitaria. Tale regolazione viene segnalata dall'accensione dell'apposito LED ⚡.

La funzione può essere disattivata a cura del Servizio tecnico d'assistenza ed in questo caso a display verrà automaticamente visualizzata la sonda di ritorno dall'impianto (t1) e la sonda dell'acqua sanitaria (t3) viene ignorata.

La funzione raffrescamento, abilitata attraverso lo specifico commutatore presente sul pannello comandi, dalla chiusura dell'ingresso ON/OFF e del tasto  del contatto di termostatazione TA e selezionata tramite la pressione , impone, tramite una logica PLL che agisce in base alla differenza effettiva tra la temperatura rilevata dalla sonda sul ritorno dell'acqua dall'impianto ed il setpoint SET impostato a 12°C (regolabile tra i 10 e i 20°C ESP), la produzione di acqua fredda in modo da sfruttare al massimo la modulazione della regolazione Inverter. La commutazione della 3 vie in sanitario è ritardata di 1 minuto rispetto allo spegnimento dell'uscita 5-6, dopo di che l'uscita pompa è disattivata per 1 minuto. Nel passaggio estate/inverno l'uscita 5-6 è disattivata per 1 minuto.

La funzione riscaldamento, abilitata attraverso lo specifico commutatore presente sul pannello comandi, dalla chiusura dell'ingresso ON/OFF del contatto pulito TA e selezionata tramite la pressione del tasto , agisce tramite una doppia logica PLL che tiene conto sia della differenza effettiva tra la temperatura rilevata dalla sonda sul ritorno dell'acqua dall'impianto ed il setpoint SEt ISP impostato a 40°C (regolabile tra i 20 e i 50°C) sia della temperatura dell'aria esterna (regolazione climatica), in modo da far lavorare l'unità esterna in pompa di calore sfruttandone al massimo l'algoritmo di modulazione ed eventualmente attivare il riscaldatore ausiliario in base alle regolazioni previste nel paragrafo 2.11.

Tale regolazione viene segnalata dall'accensione dell'apposito LED .

La motocondensante esterna viene abilitata ogniqualvolta vi sia una richiesta termostatica in conformità con le regolazioni di integrazione o commutazione descritte nel paragrafo 2.11, viene disabilitata in caso d'allarme ed è segnalata dall'accensione del LED  e della spia presente sul pannello comandi.

Le regolazioni sono mutuamente escludenti e l'impostazione rimane memorizzata anche in caso di interruzione della tensione d'alimentazione.



### 3.5.1 Funzionalità dei tasti

-  Tasto Info / Setpoint / Blocca tastiera
-  Tasto decrementa valore / Resetta allarme ALr (5 secondi)
-  Tasto incrementa valore / Selezione riscaldamento o raffrescamento (2 secondi)
-  Tasto uscita menù (tasto di accensione e spegnimento solo in caso di sostituzione centralina)

### **Attenzione**

La pressione di qualsiasi tasto tacita il buzzer in caso d'allarme.

### 3.5.2 Accesso al menù utente, visualizzazione e modifica delle informazioni

Premere e subito rilasciare il tasto .

Con i tasti  o  selezionare il dato da visualizzare tra quelli riportati nella tabella INFO MENU;

Tenere premuto il tasto  per visualizzare il valore;

Per modificare il setpoint della funzione attiva SEt o della funzione sanitaria SAn mantenere premuto  ed agire coi tasti  o  per impostare il valore desiderato (entro il limite minimo SL e massimo SH);

Al rilascio del tasto  il nuovo valore viene memorizzato e viene visualizzato il parametro successivo.

Per uscire dal menù, premere il tasto  o attendere 10 sec.



### 3.5.3 Info menù

Le informazioni disponibili nel menù INFO, accessibili tramite la pressione sequenziale del tasto , sono:

t1	Temperatura sonda ritorno impianto
SEt*	Setpoint funzione attiva (est. o inv.)
t2	Temperatura sonda mandata impianto
SAn	Setpoint funzione sanitario
t3	Temperatura sonda sanitario (visualizzazione di default)
t4	Temperatura sonda aria esterna
Mhr	Migliaia di ore funzionamento caldaia***
Phr	Ore funzionamento caldaia**
MhC	Migliaia di ore funzionamento pompa di calore***
PhC	Ore funzionamento pompa di calore***
Loc	** Stato della tastiera (blocco)

\* In inverno è visualizzata la T1 calcolata dalla climatica

\*\* Tastiera bloccata con selezione YES, sbloccata con selezione NO.

\*\*\* Valori non resettabili

### 3.5.4 Blocco della tastiera

Il blocco dei tasti impedisce operazioni indesiderate, potenzialmente dannose, che possono avvenire qualora il regolatore operi in ambiente pubblico.

Per attivare la funzione impostare Loc=YES nel menù INFO; per ripristinare la normale funzionalità riprogrammare Loc=no.

Con blocco tastiera attivo (Loc in menù INFO su Yes) è possibile variare i setpoint (entro il limite minimo e massimo consentito) ma non è possibile porre in stand-by l'apparecchio, resettare gli allarmi a riarmo manuale, eseguire la selezione estate/inverno o entrare nel menù di configurazione.

### 3.5.5 Visualizzazioni

In funzionamento normale sul display viene visualizzata la temperatura rilevata dell'acqua oppure le seguenti indicazioni:

FL	Intervento del flussostato collegato a D11
Lo	Allarme di bassa temperatura (5°C) rilevato dalla sonda T2 con controllore acceso
ALo	Allarme di bassa temperatura (5°C) rilevato dalle sonde T2 o T3 con controllore in stand-by
PdC	Allarme unità motocondensante esterna
E1	Guasto della sonda T1
E2	Guasto della sonda T2
E3	Guasto della sonda T3
E4	Guasto della sonda T4
ALr	Intervento in un'ora di uno degli allarmi per nr. > ASM
LEG	Ciclo antilegionella terminato in maniera anomala (solo segnalazione)
OFF	Regolatore in stand-by
hi	Allarme alta temperatura (80°C) rilevato dalle sonde T2 o T3.
CAL	Funzionamento esclusivo con caldaia


## 3.6 Interfaccia comandi touch screen

L'interfaccia comandi touch screen permette di regolare e coordinare tutte le principali funzioni dell'apparecchio.

Questo dispositivo consente la selezione estate/inverno, la termoregolazione, il controllo di tutte le funzioni principali dell'apparecchio, la visualizzazione e lo sblocco di eventuali allarmi.

### ⚠ Attenzione

Per maggiori informazioni consultare il THIT9400 Interfaccia touch screen LibraVario / LibraVario Aqua per utente.



<b>A</b>	Standby
<b>B</b>	Modalità inverno
<b>C</b>	Modalità estate
<b>D</b>	Data e ora
<b>E</b>	Impostazioni
<b>F</b>	Temperature climatizzazione inverno/estate. Accesso alla pagina di programmazione
<b>G</b>	Temperature sanitario e antilegionella. Accesso alla pagina di programmazione
<b>L</b>	Segnalazione allarme attiva e riarmo
<b>H</b>	Funzionamento pompa di circolazione P1
<b>I</b>	Funzionamento riscaldamento ausiliario
<b>K</b>	Ore di funzionamento riscaldamento ausiliario
<b>M</b>	Ore di funzionamento pompa di calore
<b>T1</b>	Sonda temperatura acqua impianto
<b>T2</b>	Sonda uscita acqua scambiatore
<b>T3</b>	Temperatura acqua sanitaria
<b>T4</b>	Temperatura aria esterna



### 3.6.1 Interfaccia comandi d'emergenza (per il funzionamento vedere par. 3.5)

L'interfaccia comandi d'emergenza permette di eseguire tutte le operazioni sulla pompa di calore quando l'interfaccia touch screen non è disponibile.

- Tasto Info / Setpoint / Blocca tastiera
- Tasto decrementa valore / Reseta allarme ALr (5 secondi)
- Tasto incrementa valore / Selezione riscaldamento o raffrescamento (2 secondi)
- Tasto uscita menù


### ⚠ Attenzione

La pressione di qualsiasi tasto tacita il buzzer in caso d'allarme.


### 3.6.2 Pannello di comando unità esterna

### ⚠ Attenzione

Il pannello di comando unità esterna non è un telecomando: esso viene utilizzato unicamente durante la prima messa in servizio per effettuare l'impostazione automatica dell'indirizzo e l'accensione iniziale. Dopodiché non premere nessun tasto, non spegnerlo o tentare di programmarlo!



<b>1</b>	Tasto accensione
<b>2</b>	Tasto selezione modalità di funzionamento



### 3.7 Pannello comandi caldaia

Il pannello di controllo della ModuStar ha 4 tasti funzione e un display LED. I tasti funzione vengono utilizzati per consultare o modificare le impostazioni e le temperature.

- 1 = display
- 2 = tasto [reset]
- 3 = tasto [-]
- 4 = tasto [+]
- 5 = tasto [enter]

Il display ha due posizioni e mostra informazioni relative all'attuale stato di funzionamento della caldaia e ad eventuali anomalie. Sul display possono comparire numeri, puntini e/o lettere.

I simboli sopra ai tasti funzione indicano la funzione del tasto sottostante.

Se per più di tre minuti non viene premuto alcun pulsante, con la caldaia in "modalità stand-by", si illumina solo un punto. Se la caldaia è "in funzione", vengono visualizzati due punti.

- Premendo un qualsiasi tasto, il display visualizzerà il codice relativo allo stato attuale e al funzionamento della caldaia.
- In caso di anomalia, al posto dei punti viene visualizzato il codice di anomalia.

#### 3.7.1 Spegnimento della caldaia

Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o di riparazione, spegnere la caldaia e lasciarla raffreddare. Se per un periodo prolungato non si utilizza l'impianto di riscaldamento (per esempio durante le vacanze, oppure in periodi non a rischio di gelo) si consiglia di spegnere la caldaia.

#### 3.7.2 Caldaia con protezione antigelo per periodi prolungati di inattività

- Impostare il termostato ambiente ad una temperatura bassa, per es. 10°C.
- Modificare l'impostazione  con  (modalità Eco), in questo modo la funzione di ritenzione del calore sarà spenta. Così facendo la caldaia si metterà in funzione solo per proteggersi dal gelo.


Con un protezione antigelo esterna, la caldaia può evitare anche che l'impianto di riscaldamento geli.

#### 3.7.3 Caldaia senza protezione antigelo per periodi prolungati di inattività

- Spegnere l'orologio programmatore e lasciar raffreddare l'impianto, quindi isolare l'alimentazione di rete.
- Isolare l'alimentazione del gas tramite la valvola della caldaia.

#### **Attenzione**

Svuotare la caldaia e l'impianto di riscaldamento se non si utilizza la casa per un periodo e se c'è il rischio di gelate notturne.



### 3.7.4 Visualizzazione delle impostazioni

Attraverso il "menù utente" è possibile visualizzare le seguenti

- E1 = temperatura mandata [°C];
- E2 = temperatura ritorno [°C];
- E3 = temperatura caldaia [°C];
- E4 = temperatura esterna [°C];
- FL = corrente di ionizzazione [uA];
- nF = velocità ventilatore [rpm];
- Premere il tasto [+] finché compare E1 e, per esempio, 68 (68°C), la temperatura attuale della mandata;
- Premere nuovamente il tasto [+] finché compare E2 e, per esempio, 45 (45°C), la temperatura attuale del ritorno;
- Premere nuovamente il tasto [+] finché compare E3 e, per esempio, 50 (50°C), la temperatura attuale della caldaia;
- Premere nuovamente il tasto [+] finché compare E4 e, per esempio, 18 (18°C), la temperatura esterna attuale;
- Premere nuovamente il tasto [+] finché compare FL e, per esempio, 6.0 (6uA), la corrente attuale di ionizzazione;
- Premere nuovamente il tasto [+] finché compare nF e, per esempio, 30 (3000 rpm), la velocità attuale della ventola;
- Premendo nuovamente il tasto [+] il ciclo di visualizzazione ricomincerà da E1, ecc...
- Premere il tasto [reset] per tornare alla schermata con lo stato attuale di funzionamento.

### 3.7.5 Regolazione della caldaia in base all'impianto

I parametri di funzionamento della ModuStar sono stati impostati in fabbrica in modo da essere adatti alla maggior parte degli impianti. È comunque possibile regolare alcuni di questi parametri per far sì che la ModuStar funzioni in modo più efficiente, adattandosi alle specificità di progettazione dell'impianto e delle condizioni in loco. I parametri di cui sopra sono suddivisi in due sezioni specifiche

1. Livello utente – Parametri dal P1 al P5; possono essere modificati dall'utente per soddisfare le condizioni di comfort per riscaldamento e ACS.
2. Livello assistenza – da P17 a PF; devono essere modificati solo da tecnici autorizzati.

### 3.8 Anomalie e rimedi pompa di calore

- Il compressore non si riavvia prima che siano trascorsi 3 minuti dal suo spegnimento.
- Durante il funzionamento in riscaldamento degli apparecchi a pompa di calore, l'erogazione del calore avviene dopo qualche minuto dall'attivazione del compressore.
- Periodici cicli di sbrinamento avvengono durante il funzionamento in riscaldamento.
- Nel passaggio da produzione di acqua sanitaria a raffrescamento e viceversa la pompa di calore esterna viene tenuta spenta per un minuto onde evitare rimescolamenti tra acqua calda e fredda.

**TABELLA TEMPERATURA/RESISTENZA SONDE NTC10K**

TEMP. (°C)	R-low (Kohm)	R-center (Kohm)	R-high (Kohm)
-25	84.823	87.559	90.374
-20	66.270	68.237	70.255
-15	52.229	53.650	55.104
-10	41.477	42.506	43.557
-5	33.147	33.892	34.651
0	26.678	27.219	27.767
5	21.630	22.021	22.417
10	17.643	17.926	18.210
15	14.472	14.674	14.877
20	11.938	12.081	12.224
25	9.900	10.000	10.100
30	8.217	8.315	8.413
35	6.854	6.948	7.043
40	5.745	5.834	5.923
45	4.834	4.917	5.001
50	4.084	4.161	4.239
55	3.464	3.535	3.607
60	2.949	3.014	3.081
65	2.526	2.586	2.647
70	2.173	2.228	2.283
75	1.875	1.925	1.976
80	1.623	1.669	1.715
85	1.411	1.452	1.495

## Indicazioni per l'utente

Effetto	Causa	Rimedio
Dopo l'accensione generale sul display del controllore compare l'allarme FL	Non vi è una buona circolazione dell'acqua nell'impianto.	Controllare che: le valvole di intercettazione siano aperte, che l'eventuale valvola a tre vie per la deviazione caldo-freddo sia nella posizione corretta, che non vi siano bolle d'aria all'interno del circuito, che almeno una delle utenze abbia il circuito aperto o sia dotata di valvola a tre vie, che non vi sia il filtro a setaccio esterno ostruito, che la pressione idrica impianto sia corretta, che la pompa di circolazione funzioni regolarmente (eventualmente sbloccarla).
Si avvertono rumori e turbolenze provenienti dal circuito idraulico	Vi è presenza di aria all'interno del circuito.	Sfiatare l'aria sia tramite i dispositivi esterni che lo sfiato presente sul serbatoio inerziale della macchina e portare il circuito alla corretta pressione di carico. Verificare che la pressione di aspirazione (ritorno al circuito idraulico) a pompa accesa sia superiore ai 0,6 BAR.
Compare l'allarme Lo (il primo intervento a riarmo automatico dopodiché manuale)	È intervenuto l'allarme di temperatura minima antigelo. La temperatura dell'acqua in uscita è scesa sotto i 5 °C (T2).	Controllare che non vi sia nulla che impedisca la buona circolazione dell'acqua nell'impianto (aria, valvole parzialmente chiuse, filtro a setaccio ostruito ecc.) Verificare che il salto termico tra mandata e ritorno impianto sia compreso tra 4÷7°C - interrogando i parametri t1 e t3 con il tasto Se il salto termico dovesse essere inferiore ai 4°C impostare una velocità del circolatore più bassa. Se al contrario il salto risulta più alto di 7°C verificare l'apertura di tutte le valvole presenti sull'impianto ed eventualmente aggiungere una pompa esterna per aumentare la portata acqua.
Compare l'allarme E1 (a riarmo automatico)	La sonda di misura della temperatura dell'acqua in ingresso è guasta o non è correttamente collegata.	Controllare il collegamento ed eventualmente sostituire la sonda
Compare l'allarme E2 (a riarmo automatico)	La sonda di misura della temperatura dell'acqua d'uscita/antigelo è guasta o non è correttamente collegata.	Controllare il collegamento ed eventualmente sostituire la sonda
Compare l'allarme E3 (a riarmo automatico)	La sonda di misura della temperatura posizionata nel bollitore sanitario (da collegare ai morsetti 12-13) è guasta o non è correttamente collegata.	Controllare il collegamento ed eventualmente sostituire la sonda
Compare l'allarme E4 (a riarmo automatico)	La sonda di misura della temperatura esterna (da collegare ai morsetti 13-14) è guasta o non è correttamente collegata.	Controllare il collegamento ed eventualmente sostituire la sonda
Compare l'allarme hi (a riarmo automatico)	La temperatura dell'acqua in ingresso, rilevata da t2, o del serbatoio sanitario, rilevata da t3, ha superato gli 80°C.	Se nell'impianto è installata una caldaia controllare le valvole deviatrici dell'impianto
La pompa di calore non funziona	La comunicazione con l'unità esterna non avviene, sul display del pannello di comando dell'unità esterna viene visualizzato il simbolo  accompagnato dal prompt R.C.1 lampeggianti.	Ripetere la procedura di Impostazione automatica dell'indirizzo descritta nell'apposito paragrafo.
	Le icone B,C,F e G dell'interfaccia touch sono disattivate	Accendere l'apparecchio attraverso l'icona Standby A
	L'interfaccia touch è spenta	Verificare che il sezionatore Q1 posto sul pannello comandi sia in posizione I-ON. Verificare che l'alimentazione elettrica sia presente ed in caso contrario ripristinarla.



Effetto	Causa	Rimedio
Sul display del controllore compare l'allarme Pdc (a riarmo automatico)	L'unità esterna non funziona correttamente (sul display a cristalli liquidi del comando unità esterna è visualizzato il simbolo  oltre alle lettere E, F, H, L, P e a dei numeri)	Verificare sul PANNELLO DI COMANDO DELL'UNITA' ESTERNA il significato dell'allarme (vedi capitolo 3.10) e contattare il Centro Assistenza Paradigma.
La pompa di calore non funziona in riscaldamento o sanitario	L'icona riscaldamento ausiliario I è attiva	E' stata attivata l'uscita riscaldatore ausiliario ma la caldaia non è attiva. Verificare che l'interruttore Q2 sia armato e che la caldaia sia alimentata.
	Nell'icona L dell'interfaccia touch è visualizzato Cal	E' stata attivata la specifica funzione Cal che prevede il funzionamento esclusivo di una caldaia con lo spegnimento della pompa di calore. Verificare con l'installatore che la caldaia venga attivata correttamente.
	Lo sbrinamento dell'unità esterna non funziona e sulla batteria si è formato del ghiaccio	Verificare le distanze minime d'installazione e rimuovere eventuali ostacoli.
Raffrescamento e riscaldamento insoddisfacente	Il setpoint impostato sul controllore è troppo basso (modalità riscaldamento) o troppo alto (modalità raffreddamento)	Reimpostare il set secondo le proprie esigenze.
	Il termostato ambiente collegato ai morsetti 5 e 6 è regolato su una temperatura troppo elevata per il raffreddamento (o troppo bassa per il riscaldamento)	Regolare la temperatura su un valore adeguato.
	Icone B e C entrambe disattivate	Attivarne una delle 2

Qualsiasi segnalazione d'allarme è accompagnata dal blocco delle uscite, dall'accensione del LED e del buzzer (per tacitare il quale è sufficiente premere qualsiasi tasto del controllore) e sottoposta al controllo di frequenza massima oraria (3 allarmi in un ora).

Al di sotto di tale valore il riarmo dell'allarme sarà automatico mentre superato il valore impostato il riarmo diverrà manuale (in questo caso la segnalazione dell'allarme verrà alternata alla segnalazione ALr che starà ad indicare il blocco definitivo dell'apparecchio).

**Il LED  si spegne quando cessa la causa d'allarme e solo allora è possibile riarmare l'allarme premendo il tasto  per 5 secondi.**

L'apertura dell'ingresso DI1, a cui è collegato il pressostato differenziale che esegue la funzione di flussostato, dà luogo allo spegnimento immediato delle uscite e trascorso 1 minuto nel quale la pompa viene mantenuta accesa per verificare ulteriormente la chiusura del flussostato, alla segnalazione d'allarme a riarmo manuale ALr alternata ad FL ed allo spegnimento definitivo della pompa.

Attraverso la sonda di temperatura di mandata impianto T2, posizionata all'uscita dello scambiatore a piastre, e serbatoio acqua sanitaria T3 vengono gestiti gli allarmi di bassa temperatura (antigelo 5°C, segnalato attraverso il prompt Lo a display) ed alta temperatura (80°C hi a display). L'allarme di bassa temperatura viene monitorato anche con controllore in stand-by, dà luogo alla segnalazione alternativa di OFF e ALO ed all'accensione della pompa di circolazione.

L'allarme si riarma quando la temperatura dell'acqua risale sopra la soglia di 5°C + l'isteresi di 3°C.

In caso di malfunzionamento dell'unità motocondensante esterna viene segnalato a display l'allarme PdC.

Se il ciclo antilegionella termina per superamento del timeout a display compare la sola segnalazione LEG.

Sono inoltre possibili le segnalazioni E1, E2, E3 ed E4 in caso di rottura o scorretta rilevazione delle tre sonde di temperatura.

### **Attenzione**

Se durante il funzionamento dell'unità si verifica un'interruzione di corrente, al ripristino dell'alimentazione l'unità si rimette in moto, mantenendo le stesse regolazioni su cui era impostata prima dell'interruzione di corrente.

### **3.8.1 Allarmi visualizzati sul pannello di comando dell'unità esterna**

Il pannello di comando dell'unità esterna consente di visualizzare gli allarmi che dovessero presentarsi durante il funzionamento della pompa di calore. Se sul display Interfaccia utente del Controllore compare l'allarme PdC, verificare la spia luminosa di funzionamento che lampeggia in caso di funzionamento anomalo. Fare sempre intervenire il C.A.T.

Allarmi visualizzati	Causa	Rimedio
P01	Ponte elettrico su connettore CN076 della scheda CR-UXRP71B mancante o scollegato.	Controllare il collegamento
P03	Temperatura di scarico compressore anomala > o = a 111°C	Controllare il ciclo frigorifero (eventuale carica di refrigerante eccessiva) Verificare apertura rubinetti frigoriferi Controllare la sonda di mandata del compressore TD ed eventualmente sostituire.
P04	Intervento pressostato di alta pressione dell'unità esterna.	Nel ciclo estivo verificare la libera circolazione dell'unità esterna. Verificare la carica di refrigerante
P05	Rilevazione di assenza di una delle fasi o di errato collegamento delle fasi di alimentazione nella versione trifase	Controllare la presenza e la sequenza delle fasi di alimentazione R, S e T
P09	Ponte elettrico su connettore CN080 della scheda CR-UXRP71B mancante o scollegato.	Controllare il collegamento
P10	Ponte elettrico su connettore CN030 della scheda CR-UXRP71B mancante o scollegato.	Controllare il collegamento
P15	Rilevazione di una carica frigorigena insufficiente	Controllare il circuito frigorifero per rilevare l'eventuale perdita.
P16	Eccessivo assorbimento compressore	Verificare valori resistenze
P19	Valvola a 4 vie inceppata.	Controllare l'alimentazione elettrica ed il funzionamento della valvola a 4 vie.
P20	Protezione alta pressione refrigerante attivata per eccesso della temperatura sul condensatore esterno	Verificare pulizia scambiatore esterno e rispetto distanze minime. Verifica funzionamento ventola e corretto smaltimento aria dal condensatore.
P22	Motore ventilatore esterno mal funzionante. Protezione del circuito Inverter del ventilatore esterno attivata.	Verificare libero movimento ventola. Sostituire scheda inverter motore ventilatore.
P26	Intervento di protezione del circuito Inverter compressore.	Verificare apertura rubinetti frigoriferi Togliere e ridare tensione all'apparecchio e verificare corretto riavviamento del compressore.
P29	Il compressore non funziona correttamente	Controllare cablaggio scheda Inverter ed eventualmente sostituirla.
H01	Sovracorrente rilevata dalla scheda Inverter del compressore.	Problema di raffreddamento della piastra radiante della scheda inverter. Verificare la pulizia del dissipatore. Verificare i collegamenti elettrici del compressore.

Allarmi visualizzati	Causa	Rimedio
H05	Software della scheda di controllo dell'unità esterna da aggiornare	Rivolgersi al Servizio tecnico di Assistenza per far effettuare l'aggiornamento
H31	Problemi nella comunicazione tra unità esterna e interna	Rivolgersi al Servizio tecnico di Assistenza per far effettuare la sostituzione
F01	Sonda del liquido E1 su unità interna scollegata, interrotta o in cortocircuito	Controllare la sonda di ed eventualmente sostituirla
F02	Sonda di condensazione E2 su unità interna scollegata, interrotta o in cortocircuito	Controllare la sonda di ed eventualmente sostituirla
F04	Sonda di mandata compressore TD scollegata, interrotta o in cortocircuito	Controllare la sonda di ed eventualmente sostituirla
F06	Sonda del liquido C1 su batteria unità esterna scollegata, interrotta o in cortocircuito	Controllare la sonda di ed eventualmente sostituirla
F07	Sonda di condensazione C2 su batteria unità esterna scollegata, interrotta o in cortocircuito	Controllare la sonda di ed eventualmente sostituirla
F08	Sonda di temperatura esterna TO scollegata, interrotta o in cortocircuito	Controllare la sonda di ed eventualmente sostituirla
F10	Collegamento del segnale di regolazione dal controllore scollegato, interrotto o in cortocircuito	Controllare il collegamento dai morsetti 1 e 2 del controllore INN-PDC-02 al connettore CN104 della scheda CR-UXRP71B.
F12	Sonda di aspirazione compressore TS scollegata, interrotta o in cortocircuito	Controllare la sonda di ed eventualmente sostituirla
F29	Problema di EEprom nell'unità interna	Togliere e ridare tensione all'apparecchio e verificare corretto funzionamento. Sostituire e riprogrammare scheda CR-UXRP71B
F31	Problema di EEprom nell'unità esterna	Togliere e ridare tensione all'apparecchio e verificare corretto funzionamento. Sostituire e riprogrammare scheda elettronica unità esterna.
L02	Incompatibilità di parametri tra unità interna ed esterna.	Eseguire di nuovo l'impostazione automatica dell'indirizzo Contattare il C.A.T. per rieseguire la programmazione.
L08	Mancanza di settaggio nell'unità interna	
L09	Mancanza di settaggio nell'unità interna	
L10	Mancanza di settaggio nell'unità esterna	
L13	Impostazione errata di parametri nell'unità interna	
E01	L'impostazione automatica dell'indirizzo non è stata completata. I cablaggi fra le unità interna ed esterna sono tagliati o non collegati correttamente.	Controllare il collegamento dei morsetti 1 e 2 dall'unità interna a quella esterna (è stato utilizzato un cavo bipolare schermato con sezione minima di 0,35 mm <sup>2</sup> tenuto separato dai cavi d'alimentazione elettrica). Eseguire di nuovo l'impostazione automatica dell'indirizzo
E03	Errore nella ricezione dei segnali da parte dell'unità interna.	
E04		
E06	Problemi nella comunicazione tra le unità esterna ed interna.	
E07		
E15	Potenza unità interna inferiore a quella esterna	Verificare le taglie dell'apparecchio e far riconfigurare l'unità interna
E16	Potenza unità esterna inferiore a quella interna	Verificare le taglie dell'apparecchio e far riconfigurare l'unità interna
E20	Procedura di indirizzamento automatico interrotta	Controllare il collegamento dei morsetti 1 e 2 dall'unità interna a quella esterna (è stato utilizzato un cavo bipolare schermato con sezione minima di 0,35 mm <sup>2</sup> tenuto separato dai cavi d'alimentazione elettrica). Eseguire di nuovo l'impostazione automatica dell'indirizzo.
E31	Problemi nella comunicazione tra le unità esterna ed interna.	

## 3.8.2 Anomalie e rimedi caldaia

### Indicazioni generali

La ModuStar è dotata di una sofisticata unità di controllo. Il nucleo di questa unità è un microprocessore, il Comfort Master, il dispositivo di controllo che controlla e protegge la caldaia. Se viene rilevata un'anomalia in qualsiasi punto della caldaia, quest'ultima va in blocco e sul display compare un codice di anomalia.

### Codici di anomalia

La caldaia mostra i codici di anomalia come di seguito descritto:  $\boxed{E}\boxed{2}$  (sul display compaiono alternativamente una  $\boxed{E}$  e un numero, per es.  $\boxed{2}$ ). Il significato dei diversi codici di anomalia è riportato nella tabella delle anomalie.

Come gestire le anomalie.

- Prendere nota del codice di anomalia visualizzato code.
- Premere il tasto 'reset' per 3 secondi. Se continua a comparire il codice anomalia, cercarne la causa nella tabella anomalie successivamente riportata e risolvere l'anomalia.

Codice guasto	Descrizione	Probabile causa	Controllo / Soluzione
$\boxed{E}\boxed{0}$	Guasto sonda di mandata o di ritorno	Cortocircuito	Verificare il cablaggio. Ricollocare i tappi di protezione. In caso di rilevamento di una sonda difettosa, è possibile verificare la resistenza a temperature diverse per mezzo di un apparecchio di misurazione con un campo di misurazione adatto (per esempio un multimetro)
		Sonda difettosa Sonda assente o mal collegata	Verificare il corretto funzionamento della sonda. In caso di rilevamento di una sonda difettosa, è possibile verificare la resistenza a temperature diverse per mezzo di un apparecchio di misurazione con un campo di misurazione adatto (per esempio un multimetro). Resistenza del sensore 12-15 k $\Omega$ a 20-25°C.
$\boxed{E}\boxed{1}$	Temperatura di mandata > Temperatura massima d'esercizio	Il livello e/o la pressione dell'acqua sono troppo bassi	Verificare la pressione dell'acqua nell'impianto (Manometro)
		Assenza di circolazione	Verificare il funzionamento della pompa di circolazione della caldaia. Infilare un cacciavite nell'apertura dell'asse della pompa e ruotare ripetutamente l'asse a destra e a sinistra. Verificare il cablaggio. Se la pompa continua a non funzionare, significa che è difettosa e che occorre cambiarla
		Troppa aria	Quando la pompa è spenta, spurgare la caldaia
		Deviazione della sonda temperatura di mandata e di ritorno	Verificare il corretto funzionamento della sonda. In caso di rilevamento di una sonda difettosa, è possibile verificare la resistenza a temperature diverse per mezzo di un apparecchio di misurazione con un campo di misurazione adatto (per esempio un multimetro). Resistenza del sensore 12-15 k $\Omega$ a 20-25°C

Codice guasto	Descrizione	Probabile causa	Controllo / Soluzione
E2	Temperatura ritorno > Temperatura di mandata	Il livello e/o la pressione dell'acqua sono troppo bassi	Verificare la pressione dell'acqua nell'impianto
		Assenza di circolazione	Verificare il funzionamento della pompa di circolazione della caldaia. Infilare un cacciavite nell'apertura dell'asse della pompa e ruotare ripetutamente l'asse a destra e a sinistra. Verificare il cablaggio. Se la pompa continua a non funzionare, significa che è difettosa e che occorre cambiarla
		Troppa aria	Quando la pompa è spenta, spurgare la caldaia
		Sonda assente o mal collegata	Verificare il cablaggio tra le sonde e il pannello di comando
		Deviazione della sonda temperatura di mandata e di ritorno	Verificare il corretto funzionamento della sonda. In caso di rilevamento di una sonda difettosa, è possibile verificare la resistenza a temperature diverse per mezzo di un apparecchio di misurazione con un campo di misurazione adatto (per esempio un multimetro). Resistenza del sensore 12-15 kΩ a 20-25°C.
E3	Pannello di comando	Quadro di comando difettoso Cavo di alimentazione difettoso Cavo di alimentazione mal collegato	Controllare i collegamenti elettrici
E4	Nessuna formazione Di fiamma, dopo 5 tentativi di accensione	Assenza d'arco di accensione	Verificare: • Trasformatore d'accensione: • Cavo di accensione: • Verificare il posizionamento dell'elettrodo (distanza: 3-4 mm) • Messa a terra
		Presenza dell'arco di accensione, ma nessuna formazione della fiamma	• Verificare prima di tutto che il rubinetto del gas sia aperto, che la pressione di alimentazione del gas sia presente, che la conduttura del gas sia sufficientemente libera, che il condotto aria/fumi non sia ostruito e non abbia perdite, che il sifone sia riempito e non sia ostruito • Verificare che la caldaia sia collegata alla rete elettrica come descritto nell'apposito paragrafo, in questo caso contattare il proprio installatore o utilizzare un trasformatore d'isolamento • Pulire o sostituire gli elettrodi di accensione • Controllare il tasso di CO <sub>2</sub> ad alta e a bassa velocità
		Una fiamma, ma senza ionizzazione/ionizzazione insufficiente <μA	• Controllare la combustione e la stabilità della fiamma • Controllare il tasso di CO <sub>2</sub> ad alta e a bassa velocità • Verificare il collegamento elettrico (alimentazione), specialmente la messa a terra • Pulire o sostituire gli elettrodi di accensione • Verificare il posizionamento dell'elettrodo (distanza: 3-4 mm)
E5	Anomalia di ionizzazione	Regolazione CO <sub>2</sub> errata	• Verificare il tenore di CO <sub>2</sub> • Controllare l'elettrodo di accensione/ionizzazione • Controllare i condotti coassiali di evacuazione dei gas combusti e di aspirazione dell'aria comburente • Verificare la corretta evacuazione dei gas di combustione alla portata termica massima
E6	Formazione di fiamma		• Trasformatore di accensione difettoso • Dispositivo di automatizzazione difettoso

## Indicazioni per l'utente

Codice guasto	Descrizione	Probabile causa	Controllo / Soluzione
E7	Assenza d'acqua nella caldaia o pompa bloccata	Il livello e/o la pressione dell'acqua sono troppo bassi	Verificare la pressione dell'acqua nell'impianto Verificare la presenza di eventuali perdite d'acqua
		Assenza di circolazione	Verificare il funzionamento della pompa di circolazione della caldaia. Infilare un cacciavite nell'apertura dell'asse della pompa e ruotare ripetutamente l'asse a destra e a sinistra. Verificare il cablaggio. Se la pompa continua a non funzionare, significa che è difettosa e che occorre cambiarla
		Presenza di aria	Quando la pompa è spenta, spurgare la caldaia
		Cablaggio della pompa errato	Controllare i collegamenti elettrici
E8	Ventilatore difettoso	Il ventilatore non funziona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare il funzionamento corretto del ventilatore</li> <li>• Verificare il cablaggio del ventilatore</li> </ul>
		Il ventilatore non si arresta oppure il numero di giri visualizzato è errato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare il funzionamento corretto del ventilatore</li> <li>• Verificare il cablaggio del ventilatore</li> <li>• Verificare che i fumi di combustione siano evacuati correttamente</li> </ul>
E9	Assenza d'acqua nella caldaia	Il livello e/o la pressione dell'acqua sono troppo bassi pressione dell'acqua < 0,6 bar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare la pressione dell'acqua nell'impianto</li> <li>• Verificare la presenza di eventuali perdite d'acqua</li> <li>• Verificare il vaso d'espansione</li> <li>• Riempire l'impianto con acqua di rubinetto pulita (pressione acqua consigliata compresa tra 1,5 e 2 bar)</li> <li>• Svuotare l'impianto di riscaldamento centrale</li> <li>• Riavviare la caldaia</li> </ul>
		Sensore di pressione acqua difettoso	Sostituire il sensore di pressione acqua
E10	Assenza d'acqua nella caldaia o pompa bloccata	Il livello e/o la pressione dell'acqua sono troppo bassi	Verificare la pressione dell'acqua nell'impianto Verificare la presenza di eventuali perdite d'acqua
		Assenza di circolazione	Verificare il funzionamento della pompa di circolazione della caldaia. Infilare un cacciavite nell'apertura dell'asse della pompa e ruotare ripetutamente l'asse a destra e a sinistra. Verificare il cablaggio. Se la pompa continua a non funzionare, significa che è difettosa e che occorre cambiarla
		Presenza di aria	Quando la pompa è spenta, spurgare la caldaia
		Cablaggio pompa errato	Controllare i collegamenti elettrici
E11	Temperatura del cassetto ermetico troppo elevata	Perdita di fumi	Contattare il produttore
E12	Unità di recupero di calore		Verificare la connessione dell'URC in relazione al parametro P23

Codice guasto	Descrizione	Probabile causa	Controllo / Soluzione	
E13	Sonda assente o mal collegata Errore di cablatura		Controllare il collegamento dei sensori Verificare il cablaggio	
	Dispositivo di automatizzazione difettoso		Se il cablaggio e i sensori funzionano correttamente e il guasto può essere ripristinato: Sostituire la scheda di comando se è difettosa	
	La protezione antisurriscaldamento dello scambiatore termico si è attivata	Il livello e/o la pressione dell'acqua sono troppo bassi		Verificare la pressione dell'acqua nell'impianto. Verificare la presenza di eventuali perdite d'acqua. Controllare e testare la spina e il cablaggio del fusibile dello scambiatore di calore. Se si notano anomalie, è necessario sostituire l'intero scambiatore di calore
		Assenza di circolazione		Verificare il funzionamento della pompa di circolazione della caldaia. Infilare un cacciavite nell'apertura dell'asse della pompa e ruotare ripetutamente l'asse a destra e a sinistra. Verificare il cablaggio. Se la pompa continua a non funzionare, significa che è difettosa e che occorre sostituirla. Controllare e testare la spina e il cablaggio del fusibile dello scambiatore di calore. Se si notano anomalie, è necessario sostituire l'intero scambiatore di calore
		Presenza di aria		Quando la pompa è spenta, spurgare la caldaia. Controllare e testare la spina e il cablaggio del fusibile dello scambiatore di calore. Se si notano anomalie, è necessario sostituire l'intero scambiatore di calore
Il fusibile termico è saltato	Perdita di fumi		Controllare e testare la spina e il cablaggio del fusibile termico. Se il fusibile termico è saltato, contattare il produttore	
E43	Limiti dei parametri	Regolazione errata dei parametri	Ritorno alle regolazioni di fabbrica.	
E44	Parametri in conflitto	Regolazione errata dei parametri	Ritorno alle regolazioni di fabbrica.	
E45	Parametri in conflitto	Regolazione errata dei parametri	Ritorno alle regolazioni di fabbrica.	

### 3.8.3 Arresto di controllo o spegnimento

Sul display possono comparire i codici **08**, **05** oppure **09**.

- Il codice **08** compare se la temperatura di mandata (**E1**) è superiore alla temperatura di mandata impostata (Tset flow). La caldaia ricomincia a lavorare automaticamente una volta che la temperatura di mandata scende al di sotto del valore impostato.
- Il codice **05** segnala un arresto di controllo da 3 a 10 minuti e compare se la temperatura di mandata impostata (**E1**) è già stata raggiunta e la richiesta di calore continua.
- il codice **09** è un blocco e compare se l'aumento di temperatura di mandata è  $> 1^{\circ}\text{C}/\text{sec}$  oppure se il  $\Delta T$  tra la temperatura di mandata e quella di ritorno è  $\geq 45^{\circ}\text{C}$ . La caldaia cercherà di riavviarsi dopo 10 minuti.




Ogni 10 minuti la caldaia cercherà di riavviarsi, finché la causa è stata rimossa.

- Il codice **09** è un blocco e può essere attivato anche tramite il comando di arresto (tra i morsetti 5 e 6 sulla morsettiera X9).



Il blocco scomparirà una volta che è stata rimossa la causa!



### 3.8.4 Memoria anomalie caldaia

L'unità di controllo della ModuStar è dotata di una memoria delle anomalie, nella quale vengono salvate le ultime 16 anomalie. Oltre al codice di anomalia (E) e un numero (X X) vengono salvate anche le seguenti informazioni:

- il numero di volte che l'anomalia si è verificata (n) e un numero (X X)
- lo stato di funzionamento della caldaia (SE) e un numero (X X)
- la temperatura di mandata (E1) e il valore (X X) la temperatura di ritorno (E2) e il valore (X X) nel momento in cui si è verificata l'anomalia.

Per accedere alla memoria delle anomalie, è necessario inserire il codice di accesso.

### 3.8.5 Visualizzazioni delle anomalie

- Premere il tasto [enter] e tenerlo premuto;
- Premere il tasto [reset] finché i codici E e 0 compaiono sul display;
- Inserire il codice speciale di accesso 88 tramite il tasto [+] oppure [-];
- Premere il tasto [enter]; il display visualizza Er e il codice dell'ultima anomalia alternativamente, per esempio 02.
- Premere il tasto [+] oppure [-] per scorrere avanti o indietro l'elenco delle anomalie.
- Premere il tasto [enter] per vedere l'anomalia più nel dettaglio.

Il display mostra il codice di anomalia come segue:

- prima di tutto codice di anomalia E con il numero dell'anomalia, per es. 12
- quindi il codice di stato SE con il numero relativo allo stato per es. 3 (in funzione per riscaldamento)
- il numero di volte che l'anomalia si è verificata n e un numero, per es. 3
- quindi la temperatura di mandata quando si è verificata l'anomalia E1 e la temperatura, per es. 75
- infine la temperatura di ritorno al momento dell'anomalia, E2 e la temperatura, per es. 60

Questo ciclo continua a ripetersi.

- Premere il tasto [reset] per bloccare questo ciclo; sul display viene visualizzato: Er e le ultime anomalie visualizzate, per es. i numeri 1 e 8.
- Premere il tasto [+] oppure il tasto [-] per visualizzare i seguenti dati relativi alle anomalie.


### 3.8.6 Eliminare le anomalie

Sul display compare l'ultimo messaggio nell'elenco, Er seguito da E1.


- Premere nuovamente il tasto [enter] e sul display compare quanto segue: 0
- Premere il tasto [+] per impostare il parametro su 1.
- Premere il tasto [enter] per cancellare la memoria delle anomalie:
- Premere il tasto [escape] due volte per uscire dalla memoria delle anomalie.

Quando si cerca di tracciare la storia di un'anomalia, spesso si può trovare più facilmente la causa se è possibile ricavare dalla memoria delle anomalie lo stato di funzionamento al momento dell'anomalia.

### 3.9 Ingombri Libra Hybrid



- |              |                        |
|--------------|------------------------|
| MS           | Mandata sanitario 3/4" |
| RS           | Ritorno sanitario 3/4" |
| Gas          | Alimentazione gas 1/2" |
| Cond         | Scarico condensa       |
| VDS          | Valvola di sicurezza   |
| MI           | Mandata impianto 1"    |
| RI           | Ritorno impianto 1"    |
| R410 LIQUIDO | 3/8"                   |
| R410 GAS     | 5/8"                   |



#### 4. Dati tecnici

##### Libra Hybrid Solo

Prestazioni in riscaldamento pompa di calore		5M / 24S	9M / 24S	12M / 24S
Capacità termica nominale (T.acqua out 35°C/T.aria est.7°C)	kW	4,77	8,10	12,75
Potenza nominale assorbita	kW	1,16	1,79	2,87
<b>COP</b>		4,11	4,52	4,45
Capacità termica (T.acqua out 35°C/T.aria est.-7°C)	kW	3,21	4,86	7,62
Potenza totale assorbita	kW	1,11	1,67	2,58
<b>COP</b>		2,89	2,91	2,96
Capacità termica nominale (T.acqua out 55°C/T.aria est.7°C)	kW	4,16	7,06	11,12
Potenza nominale assorbita	kW	1,98	3,05	4,89
<b>COP</b>		2,10	2,31	2,27
Capacità termica nominale (T.acqua out 55°C/T.aria est.-7°C)	kW	2,80	4,23	6,65
Potenza nominale assorbita	kW	1,89	2,85	4,40
<b>COP</b>		1,48	1,48	1,51
<b>SCOP (T.acqua out 35°C)</b>		4,10	4,26	4,32
<b>SCOP (T.acqua out 55°C)</b>		3,36	3,22	3,27

Prestazioni in raffreddamento pompa di calore		5M / 24S	9M / 24S	12M / 24S
Capacità frigorifera (T.acqua out 7°C/T.aria est.35°C)	kW	3,52	6,27	8,89
Potenza totale assorbita	kW	1,42	1,97	2,76
<b>EER</b>		2,48	3,19	3,21
Capacità frigorifera (T. acqua out 18°C/T aria est 35°C)	kW	5,14	8,71	12,62
Potenza totale assorbita	kW	1,50	2,07	2,91
<b>EER</b>		3,43	4,22	4,33
<b>SEER (con ventilconvettori)</b>		5,78	5,45	5,50
<b>SEER (con pannelli radianti)</b>		6,80	6,90	7,05

Rumorosità unità interna		5M / 24S	9M / 24S	12M / 24S
Livello di potenza sonora all'interno	dB	40	40	41

Rumorosità unità esterna		5M / 24S	9M / 24S	12M / 24S
Livello di potenza sonora all'esterno	dB	58	58	60

Attacchi frigoriferi		5M / 24S	9M / 24S	12M / 24S
Aspirazione	" SAE	5/8	5/8	5/8
Liquido	" SAE	3/8	3/8	3/8
Carica refrigerante R410A	kg	1,65	2,3	3,4
Tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalenti	ton	3,45	4,9	7,10

Alimentazione elettrica		5M / 24S	9M / 24S	12M / 24S
Tensione	V/50Hz	230	230	230

Tipo caldaia		ModuStar 24S
N° identificativo CE	-	0063BQ3009
Regolazione della potenza	-	Modulante, On/Off
Potenza termica nominale (Pn) 80-60°C	kW	5,5 - 23,8
Potenza termica nominale (Pn) 50-30°C	kW	6,3 - 25,0
Rendimento riscaldamento a pieno carico (Hi) (80/60°C) (92/42/ EEG)	%	99,1 - 94,3
Rendimento riscaldamento a pieno carico (Hi) (50/30°C) (EN15502)	%	104,4 - 110,2

Dimensioni nette unità interna		5M / 24S	9M / 24S	12M / 24S
Larghezza	mm		500	
Altezza	mm		810	
Profondità	mm		560	
Peso netto	kg		82	

Dimensioni nette unità esterna		5M / 24S	9M / 24S	12M / 24S
Larghezza	mm	790	940	940
Altezza	mm	569	996	1416
Profondità	mm	285	340	340
Peso netto	kg	42	69	98

Libra Hybrid Combi

Prestazioni in riscaldamento pompa di calore		5M / 28C	9M / 28C	9M / 35C	12M / 35C
Capacità termica nominale (T.acqua out 35°C/T.aria est.7°C)	kW	4,77	8,10	8,10	12,75
Potenza nominale assorbita	kW	1,16	1,79	1,79	2,87
<b>COP</b>		4,11	4,52	4,52	4,45
Capacità termica (T.acqua out 35°C/T.aria est.-7°C)	kW	3,21	4,86	4,86	7,62
Potenza totale assorbita	kW	1,11	1,67	1,67	2,58
<b>COP</b>		2,89	2,91	2,91	2,96
Capacità termica nominale (T.acqua out 55°C/T.aria est.7°C)	kW	4,16	7,06	7,06	11,12
Potenza nominale assorbita	kW	1,98	3,05	3,05	4,89
<b>COP</b>		2,10	2,31	2,31	2,27
Capacità termica nominale (T.acqua out 55°C/T.aria est.-7°C)	kW	2,80	4,26	4,23	6,65
Potenza nominale assorbita	kW	1,89	2,85	2,85	4,40
<b>COP</b>		1,48	1,48	1,48	1,51
<b>SCOP (T.acqua out 35°C)</b>		4,10	4,23	4,23	4,32
<b>SCOP (T.acqua out 55°C)</b>		3,36	3,22	3,22	3,27

Prestazioni in raffrescamento pompa di calore					
Capacità frigorifera (T.acqua out 7°C/T.aria est.35°C)	kW	3,52	6,27	6,27	8,89
Potenza totale assorbita	kW	1,42	1,97	1,97	2,76
<b>EER</b>		2,48	3,19	3,19	3,21
Capacità frigorifera (T. acqua out 18°C/T aria est 35°C)	kW	5,14	8,71	8,71	12,62
Potenza totale assorbita	kW	1,50	2,07	2,07	2,91
<b>EER</b>		3,43	4,22	4,22	4,33
<b>SEER (con ventilconvettori)</b>		5,78	5,45	5,45	5,50
<b>SEER (con pannelli radianti)</b>		6,80	6,90	6,90	7,05

Rumorosità unità interna					
Livello di potenza sonora all'interno LWA	dB	40	40	40	41

Rumorosità unità esterna					
Livello di potenza sonora all'esterno LWA	dB	58	58	58	60

Attacchi frigoriferi					
Aspirazione	"SAE	5/8	5/8	5/8	5/8
Liquido	"SAE	3/8	3/8	3/8	3/8
Carica refrigerante R410A	kg	1,65	2,3	2,3	3,4
Tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalenti	ton	3,45	4,9	4,9	7,10

Alimentazione elettrica					
Tensione	V/50Hz	230	230	230	230

Tipo caldaia		ModuStar 28C	ModuStar 35C
N° identificativo CE	-	0063BQ3009	
Regolazione della potenza	-	Modulante, On/Off	
Potenza termica nominale (Pn) 80-60°C	kW	5,5 - 23,8	5,7 - 29,5
Potenza termica nominale (Pn) 50-30°C	kW	6,3 - 25,0	6,6 - 31,3
Potenza termica nominale (Pn) ACS	kW	5,5 - 27,4	5,7 - 34,3
Rendimento riscaldamento a pieno carico (Hi) (80/60°C) (92/42/ EEG)	%	99,1 - 94,3	98,2 - 94,3
Rendimento riscaldamento a pieno carico (Hi) (50/30°C) (EN15502)	%	104,4 - 110,2	104,4 - 109,7

Dimensioni nette unità interna			
Larghezza	mm	500	
Altezza	mm	810	
Profondità	mm	560	
Peso netto	kg	82	

Dimensioni nette unità esterna					
Larghezza	mm	790	940	940	940
Altezza	mm	569	996	996	1416
Profondità	mm	285	340	340	340
Peso netto	kg	42	69	69	98

Product fiche pompa di calore

<b>Pompe di calore bassa temperatura</b>		<b>Libra 5M</b>	<b>Libra 9M</b>	<b>Libra 12M</b>
Nome e marchio del fornitore		Paradigma Italia Srl		
Identificativo del modello del fornitore / nr articolo		03-0370 / 03-0390	03-0371 / 03-0106	03-0372 / 03-0107
Classe di efficienza energetica stagionale		A++	A++	A++
Potenza termica nominale in condizioni climatiche medie (kW)	Prated	5	7	11
Potenza termica nominale in condizioni climatiche piu fredde (kW)	Prated	5	8	13
Potenza termica nominale in condizioni climatiche piu calde (kW)	Prated	4	7	11
Efficienza energetica stagionale in riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie (%)	ηs	159	164	168
Efficienza energetica stagionale in riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche fredde (%)	ηs	111	142	140
Efficienza energetica stagionale in riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche calde (%)	ηs	155	206	229
Cosumo annuo di energia in termini di energia finale in condizioni climatiche medie (GJ/a)	QHE	8	12	19
Cosumo annuo di energia in termini di energia finale in condizioni climatiche fredde (GJ/a)	QHE	17	19	31
Cosumo annuo di energia in termini di energia finale in condizioni climatiche calde (GJ/a)	QHE	5	6	9
Livello di potenza sonora all'interno (dB)	LWA	40	40	41
Livello di potenza sonora all'esterno (dB)	LWA	58	58	60

<b>Pompe di calore media temperatura</b>		<b>Libra 5M</b>	<b>Libra 9M</b>	<b>Libra 12M</b>
Nome e marchio del fornitore		Paradigma Italia Srl		
Identificativo del modello del fornitore / nr articolo		03-0370 / 03-0390	03-0371 / 03-0106	03-0372 / 03-0107
Classe di efficienza energetica stagionale		A++	A++	A++
Potenza termica nominale in condizioni climatiche medie (kW)	Prated	4	7	10
Potenza termica nominale in condizioni climatiche piu fredde (kW)	Prated	5	8	12
Potenza termica nominale in condizioni climatiche piu calde (kW)	Prated	4	6	9
Efficienza energetica stagionale in riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie (%)	ηs	130	125	127
Efficienza energetica stagionale in riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche fredde (%)	ηs	98	99	103
Efficienza energetica stagionale in riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche calde (%)	ηs	132	152	152
Cosumo annuo di energia in termini di energia finale in condizioni climatiche medie (GJ/a)	QHE	9	15	24
Cosumo annuo di energia in termini di energia finale in condizioni climatiche fredde (GJ/a)	QHE	19	26	40
Cosumo annuo di energia in termini di energia finale in condizioni climatiche calde (GJ/a)	QHE	5	7	11
Livello di potenza sonora all'interno (dB)	LWA	40	40	41
Livello di potenza sonora all'esterno (dB)	LWA	58	58	60

## Product Fiche caldaia

<b>Caldaia ModuStar</b>		<b>24S</b>	<b>28C</b>	<b>35C</b>
Nome e marchio del fornitore		Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG		
Identificativo del modello del fornitore / nr articolo		04-0178	04-0148	04-0158
Potenza termica nominale	Prated (kW)	24	24	30
Potenza termica utile a potenza termica nominale e regime ad alta temperatura <sup>(2)</sup>	P4 (kW)	23,8	23,8	29,5
Potenza termica utile al 30% della potenza termica nominale e regime a bassa temperatura <sup>(1)</sup>	P1 (kW)	7,9	7,9	9,9
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	$\eta_s$ (%)	94	94	94
Rendimento utile a potenza termica nominale e regime ad alta temperatura <sup>(2)</sup>	$\eta_4$ (%)	89,3	89,3	88,5
Rendimento utile al 30% della potenza termica nominale e regime a bassa temperatura <sup>(1)</sup>	$\eta_1$ (%)	99,3	99,3	98,8

### Consumo ausiliario di elettricità

Potenza massima	elmax (kW)	0,025	0,025	0,025
Primo stadio	elmin (kW)	0,025	0,025	0,025
Modo standby	PSB (kW)	0,003	0,003	0,003

### Altri elementi

Dispersione termica in standby	Pstby (kW)	0,057	0,057	0,057
Consumo energetico del bruciatore di accensione	Pign (kW)	-	-	-
Consumo energetico annuo	QHE (kWh)	73	73	91
Livello di potenza sonora, all'interno	LWA (dB)	49	49	48
Emissioni di ossidi di azoto	NOx (mg/kWh)	33	59	39

### Parametri dell'acqua calda sanitaria

Profilo di carico dichiarato		-	XL	XXL
Consumo quotidiano di energia elettrica	Qelec (kWh)	-	0,153	0,152
Consumo energetico annuo	AEC (kWh)	-	34	33
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	$\eta_{wh}$ (%)	-	81	84
Consumo quotidiano di combustibile	Qfuel (kWh)	-	24,449	28,788
Consumo annuo di combustibile	AFC (GJ)	-	18	23

(1) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30°C, per gli apparecchi a bassa temperatura 37°C e per gli altri apparecchi 50°C

(2) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno all'entrata della caldaia 60°C e temperatura di mandata all'uscita della caldaia 80°C

Tabelle di resa in funzione delle condizioni termigrometriche esterne e della temperatura dell'acqua

Dati in raffreddamento

DATI IN RAFFRESCAMENTO																
mod.	T <sub>ae</sub>	20			25			30			35			40		
		PF	PA	EER												
5	7	4,12	1,01	4,08	3,95	1,13	3,51	3,73	1,27	2,95	3,52	1,42	2,48	3,31	1,59	2,08
	10	4,61	1,02	4,50	4,42	1,14	3,87	4,17	1,28	3,26	3,92	1,44	2,72	3,70	1,61	2,30
	13	5,13	1,04	4,93	4,92	1,15	4,27	4,64	1,30	3,58	4,36	1,46	2,98	4,12	1,64	2,52
	15	5,50	1,05	5,24	5,27	1,16	4,54	4,98	1,31	3,81	4,66	1,48	3,16	4,42	1,65	2,67
	18	6,08	1,07	5,70	5,82	1,17	4,97	5,50	1,32	4,17	5,14	1,50	3,43	4,88	1,68	2,91
9	7	7,35	1,43	5,14	7,02	1,56	4,50	6,64	1,75	3,79	6,27	1,97	3,19	5,89	2,20	2,68
	10	8,08	1,44	5,61	7,70	1,58	4,88	7,30	1,77	4,12	6,90	1,99	3,47	6,46	2,23	2,89
	13	8,84	1,45	6,10	8,41	1,59	5,29	7,99	1,79	4,47	7,56	2,02	3,75	7,08	2,27	3,12
	15	9,36	1,45	6,44	8,91	1,60	5,57	8,47	1,80	4,71	8,01	2,04	3,93	7,52	2,29	3,28
	18	10,17	1,46	6,96	9,69	1,61	6,01	9,22	1,82	5,08	8,71	2,07	4,22	8,21	2,33	3,53
12	7	10,35	2,03	5,09	9,90	2,27	4,36	9,36	2,55	3,67	8,89	2,76	3,21	8,30	3,20	2,59
	10	11,38	2,05	5,56	10,86	2,29	4,73	10,29	2,58	3,99	9,83	2,80	3,51	9,11	3,25	2,80
	13	12,45	2,06	6,04	11,87	2,31	5,13	11,27	2,61	4,32	10,83	2,84	3,81	9,98	3,30	3,02
	15	13,18	2,07	6,38	12,57	2,33	5,40	11,95	2,63	4,54	11,53	2,87	4,02	10,59	3,33	3,18
	18	14,31	2,07	6,90	13,67	2,35	5,83	13,01	2,66	4,89	12,62	2,91	4,33	11,57	3,39	3,42
	22				15,23	2,37	6,42	14,50	2,70	5,37	14,16	2,97	4,76	12,97	3,46	3,75

Dati in riscaldamento

DATI IN RISCALDAMENTO																			
mod.	T <sub>a</sub>	30			35			40			45			50			55		
	Te	DC	PA	COP <sub>DC</sub>															
5	-20	2,29	0,94	2,43	2,22	1,06	2,09	2,16	1,21	1,78	2,08	1,38	1,51						
	-15	2,64	0,96	2,75	2,56	1,08	2,37	2,48	1,23	2,02	2,40	1,40	1,71	2,31	1,61	1,44			
	-7	3,31	0,99	3,36	3,21	1,11	2,89	3,12	1,26	2,46	3,01	1,44	2,09	2,90	1,65	1,76	2,80	1,89	1,48
	-2	3,81	1,00	3,80	3,70	1,13	3,28	3,59	1,29	2,79	3,47	1,47	2,36	3,34	1,68	1,99	3,22	1,92	1,68
	0	4,03	1,01	4,00	3,91	1,14	3,45	3,80	1,29	2,93	3,67	1,48	2,49	3,54	1,69	2,09	3,41	1,94	1,76
	2	4,26	1,01	4,20	4,14	1,14	3,62	4,02	1,30	3,09	3,88	1,49	2,61	3,74	1,70	2,20	3,61	1,95	1,85
	7	4,91	1,03	4,76	4,77	1,16	4,11	4,63	1,32	3,50	4,47	1,51	2,96	4,31	1,73	2,49	4,16	1,98	2,10
	12	5,66	1,05	5,40	5,49	1,18	4,65	5,33	1,35	3,96	5,15	1,54	3,35	4,97	1,76	2,82	4,79	2,01	2,38
	15	6,16	1,06	5,82	5,98	1,19	5,01	5,81	1,36	4,27	5,61	1,55	3,62	5,41	1,78	3,04	5,22	2,03	2,56
9	20	7,10	1,08	6,59	6,89	1,21	5,68	6,69	1,38	4,84	6,46	1,58	4,10	6,23	1,81	3,45	6,01	2,07	2,90
	-20	3,21	1,64	1,96	3,11	1,85	1,68	3,02	2,11	1,43	2,92	2,40	1,21						
	-15	3,75	1,55	2,41	3,64	1,75	2,08	3,53	1,99	1,77	3,41	2,27	1,50	3,29	2,60	1,26			
	-7	5,00	1,49	3,37	4,86	1,67	2,90	4,71	1,91	2,47	4,55	2,18	2,09	4,39	2,49	1,76	4,23	2,85	1,48
	-2	6,03	1,49	4,04	5,85	1,68	3,48	5,68	1,91	2,97	5,48	2,18	2,51	5,29	2,50	2,12	5,10	2,86	1,78
	0	6,49	1,50	4,32	6,30	1,69	3,72	6,12	1,93	3,17	5,91	2,20	2,68	5,69	2,52	2,26	5,49	2,89	1,90
	2	6,98	1,52	4,59	6,78	1,71	3,96	6,58	1,95	3,37	6,35	2,23	2,85	6,13	2,55	2,40	5,91	2,92	2,02
	7	8,34	1,59	5,25	8,10	1,79	4,52	7,86	2,04	3,85	7,59	2,33	3,26	7,32	2,67	2,75	7,06	3,05	2,31
	12	9,88	1,69	5,84	9,59	1,91	5,03	9,31	2,17	4,28	8,99	2,48	3,63	8,67	2,84	3,05	8,37	3,25	2,57
12	15	10,90	1,77	6,15	10,58	2,00	5,30	10,27	2,28	4,51	9,92	2,60	3,82	9,57	2,97	3,22	9,23	3,41	2,71
	20	12,74	1,93	6,59	12,37	2,18	5,68	12,01	2,48	4,83	11,59	2,83	4,09	11,18	3,24	3,45	10,78	3,72	2,90
	-20	4,44	1,80	2,46	4,30	2,03	2,12	4,18	2,32	1,80	4,03	2,64	1,53						
	-15	5,58	2,02	2,76	5,42	2,27	2,38	5,26	2,59	2,03	5,08	2,96	1,72	4,90	3,39	1,45			
	-7	7,85	2,29	3,43	7,62	2,58	2,96	7,40	2,94	2,52	7,15	3,35	2,13	6,89	3,84	1,79	6,65	4,40	1,51
	-2	9,55	2,41	3,96	9,27	2,72	3,41	9,00	3,10	2,90	8,69	3,53	2,46	8,38	4,05	2,07	8,08	4,64	1,74
	0	10,29	2,45	4,19	9,99	2,76	3,62	9,70	3,15	3,08	9,36	3,59	2,61	9,03	4,11	2,19	8,71	4,71	1,85
	2	11,06	2,49	4,45	10,74	2,80	3,83	10,42	3,19	3,26	10,06	3,64	2,76	9,71	4,17	2,33	9,36	4,78	1,96
	7	13,13	2,55	5,16	12,75	2,87	4,45	12,38	3,27	3,79	11,95	3,73	3,21	11,53	4,27	2,70	11,12	4,89	2,27
12	12	15,42	2,57	6,00	14,97	2,89	5,17	14,54	3,30	4,40	14,04	3,76	3,73	13,54	4,31	3,14	13,05	4,94	2,64
	15	16,89	2,57	6,58	16,40	2,89	5,67	15,92	3,30	4,83	15,38	3,76	4,09	14,83	4,31	3,44	14,30	4,93	2,90
	20	19,52	2,53	7,70	18,95	2,85	6,64	18,40	3,25	5,65	17,77	3,71	4,79	17,13	4,25	4,03	16,52	4,87	3,39

Prestazioni rilevate secondo la norma EN14511. Umidità 47%.

T<sub>ae</sub> = T ambiente esterna

T<sub>a</sub> = T acqua uscita (mandata)

PF = Potenza frigorifera

PA = Potenza assorbita (compresa pompa di circolazione)

**Paradigma Italia srl**

Via Campagnola, 3

25011 Calcinato (BS)

Tel. +39 030 9980951

Fax +39 030 9985241

info@paradigmaitalia.it

www.paradigmaitalia.it



THIT9438