ENERGY
енергия · ενεργεια

Paradigma Italia s.r.l.

LibraVario Hybrid 5-28C

A++

+	☐
+	☐
+	☐
+	X

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A+

2015

811/2013

Oggetto: *Scheda per gli insiemi / Lot 1* *25/09/2015*
Dispositivo: *Apparecchio a pompa di calore preferenziale per il riscaldamento d'ambiente*

Documento: *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - L 239-N. 811/2013*
Parte: *Annex IV, point 5, 6 & figure 3*

Per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente a pompa di calore preferenziali e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore preferenziali, elemento della scheda rispettivamente per un insieme comprendente un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, un dispositivo della temperatura e un dispositivo solare e un insieme comprendente un apparecchio di riscaldamento misto, un dispositivo di controllo della temperatura e un dispositivo solare, indicante l'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme offerto

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente della pompa di calore 'I' 130 %

Controllo della temperatura
Dalla scheda di controllo della temperatura Classe 0,0 %

Caldaia supplementare
Dalla scheda della caldaia

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente [%]		'I'		'II'		
(94	-	130) x	0,59	=	-21,2	%

Contributo solare. Dalla scheda del dispositivo solare

'III':		Acol [m²]		'IV'		Vstore [m³]			η_c [-]		Tank rating			
(0,00	x	0,00	+	0,00	x	0	) x	0,45 x	0,00	x	0	=	0,0	%

+

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme 109,0 %

Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme

G	F	E	D	C	B	A	A+	A++	A+++
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
<30%	≥ 30%	≥ 34%	≥ 36%	≥ 75%	≥ 82%	≥ 90%	≥ 98%	≥ 125%	≥ 150%

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più calde e più fredde

			'V'					'VI'		
Più fredde:	109,0	-	32	=	77,0	%	Più calde: 109,0	+	2	= 111,0 %

L'efficienza energetica dell'insieme di prodotti indicata nella presente scheda può non corrispondere all'efficienza energetica effettiva a installazione avvenuta poiché tale efficienza è influenzata da ulteriori fattori, quali la dispersione di calore nel sistema di distribuzione e la dimensione dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio.