ENERG Y IJA IE IA

енергия · ενεργεια

Paradigma Italia s.r.l.

LibraVario Hybrid 9-35C





+		☐
+		☐
+		☐
+		X



2015

811/2013

Oggetto: *Scheda per gli insiemi / Lot 1* *25/09/2015*
Dispositivo: *Apparecchio a pompa di calore preferenziale per il riscaldamento d'ambiente*

Documento: *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - L 239-N. 811/2013*
Parte: *Annex IV, point 5, 6 & figure 3*

Per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente a pompa di calore preferenziali e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore preferenziali, elemento della scheda rispettivamente per un insieme comprendente un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, un dispositivo della temperatura e un dispositivo solare e un insieme comprendente un apparecchio di riscaldamento misto, un dispositivo di controllo della temperatura e un dispositivo solare, indicante l'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme offerto

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente della pompa di calore 'I' 125 %

Controllo della temperatura
Dalla scheda di controllo della temperatura Classe 0,0 %


Caldaia supplementare
Dalla scheda della caldaia
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente [%] (94 - 'I' 125) x 'II' 0,48 = -14,9 %

Contributo solare. Dalla scheda del dispositivo solare
('III': 0,00 x Acol [m²] 0,00 + 'IV' 0,00 x Vstore [m³] 0) x 0,45 x η_c [-] 0,00 x Tank rating 0 = 0,0 %

+

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme 110,0 %

Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme



Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più calde e più fredde

Più fredde: 110,0 - 'V' 26 = 84,0 %
Più calde: 110,0 + 'VI' 27 = 137,0 %

L'efficienza energetica dell'insieme di prodotti indicata nella presente scheda può non corrispondere all'efficienza energetica effettiva a installazione avvenuta poiché tale efficienza è influenzata da ulteriori fattori, quali la dispersione di calore nel sistema di distribuzione e la dimensione dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio.