ENERG Y IJA IE IA

енергия · ενεργεια

Paradigma Italia s.r.l.

LibraVario Hybrid 9-28C





A++

\+  ☐

\+  ☐

\+  ☐

\+  ☒



2015

811/2013

Oggetto: *Scheda per gli insiemi / Lot 1* *25/09/2015*
Dispositivo: *Apparecchio a pompa di calore preferenziale per il riscaldamento d'ambiente*

Documento: *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - L 239-N. 811/2013*
Parte: *Annex IV, point 5, 6 & figure 3*

Per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente a pompa di calore preferenziali e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore preferenziali, elemento della scheda rispettivamente per un insieme comprendente un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, un dispositivo della temperatura e un dispositivo solare e un insieme comprendente un apparecchio di riscaldamento misto, un dispositivo di controllo della temperatura e un dispositivo solare, indicante l'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme offerto

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente della pompa di calore 'I' 125 %

Controllo della temperatura
Dalla scheda di controllo della temperatura Classe 0,0 %

Caldaia supplementare
Dalla scheda della caldaia
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente [%] (94 - 'I' 125) x 'II' 0,40 = -12,4 %

Contributo solare. Dalla scheda del dispositivo solare
('III': 0,00 x Acol [m²] 0,00 + 'IV' 0,00 x Vstore [m³] 0) x 0,45 x η_c [-] 0,00 x Tank rating 0 = 0,0 %

+

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme 113,0 %

Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme

☐ G	☐ F	☐ E	☐ D	☐ C	☐ B	☐ A	☒ A+	☐ A++	☐ A+++
<30%	≥ 30%	≥ 34%	≥ 36%	≥ 75%	≥ 82%	≥ 90%	≥ 98%	≥ 125%	≥ 150%

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più calde e più fredde

Più fredde: 113,0 - 'V' 26 = 87,0 %

Più calde: 113,0 + 'VI' 27 = 140,0 %

L'efficienza energetica dell'insieme di prodotti indicata nella presente scheda può non corrispondere all'efficienza energetica effettiva a installazione avvenuta poiché tale efficienza è influenzata da ulteriori fattori, quali la dispersione di calore nel sistema di distribuzione e la dimensione dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio.