ENERG Y IJA IE IA

енергия · ενεργεια

**Paradigma Italia s.r.l.**

**LibraVario Hybrid 12-28C**





A++

\+  ☐

\+  ☐

\+  ☐

\+  ☒




2015

811/2013

Oggetto: *Scheda per gli insiemi / Lot 1* *25/09/2015*
Dispositivo: *Apparecchio a pompa di calore preferenziale per il riscaldamento d'ambiente*

Documento: *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - L 239-N. 811/2013*
Parte: *Annex IV, point 5, 6 & figure 3*

**Per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente a pompa di calore preferenziali e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore preferenziali, elemento della scheda rispettivamente per un insieme comprendente un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, un dispositivo della temperatura e un dispositivo solare e un insieme comprendente un apparecchio di riscaldamento misto, un dispositivo di controllo della temperatura e un dispositivo solare, indicante l'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme offerto**

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente della pompa di calore 'I' 127 %

Controllo della temperatura
Dalla scheda di controllo della temperatura Classe 0,0 %

Caldaia supplementare
Dalla scheda della caldaia
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente [%] ( 94 - 'I' 127 ) x 'II' 0,26 = -8,6 %

Contributo solare. Dalla scheda del dispositivo solare
( 'III': 0,00 x Acol [m²] 0,00 + 'IV' 0,00 x Vstore [m³] 0 ) x 0,45 x $\eta_c$ [-] 0,00 x Tank rating 0 = 0,0 %

+

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme 118,0 %

Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| G | F | E | D | C | B | A | A+ | A++ | A+++ |
| <30% | ≥ 30% | ≥ 34% | ≥ 36% | ≥ 75% | ≥ 82% | ≥ 90% | ≥ 98% | ≥ 125% | ≥ 150% |

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più calde e più fredde

Più fredde: 118,0 - 'V' 24 = 94,0 %

Più calde: 118,0 + 'VI' 25 = 143,0 %

L'efficienza energetica dell'insieme di prodotti indicata nella presente scheda può non corrispondere all'efficienza energetica effettiva a installazione avvenuta poiché tale efficienza è influenzata da ulteriori fattori, quali la dispersione di calore nel sistema di distribuzione e la dimensione dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio.